生产安全事故应急预案

编制单位：安全生产管理部　版本：2026 版

1　适用范围

本预案适用于公司各数据中心机房及配套设施范围内发生的火灾、触电、设备倾覆、有毒气体泄漏等生产安全事故。

2　组织机构

应急指挥部由总经理任总指挥，分管安全的副总经理任副总指挥，下设抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组、事故调查组。

3　预防措施

3.1　动火作业、高处作业、有限空间作业实行作业许可制度。

3.2　机房内禁止存放易燃易爆物品，消防通道保持常闭常通状态。

4　风险评估

4.1　采用作业条件危险性评价法，风险值 D 的计算公式为：D = L × E × C。

4.2　式中 L 为事故发生的可能性，取值范围 0.1 至 10；E 为人员暴露于危险环境的频繁程度，取值范围 0.5 至 10；C 为事故后果的严重度，取值范围 1 至 100。

4.3　本机房动火作业的参数取值：L = 3，E = 6，C = 15。代入公式计算：D = 3 × 6 × 15 = 270。

4.4　风险分级标准：D 大于 320 为极其危险；D 大于 160 且不超过 320 为高度危险；D 大于 70 且不超过 160 为显著危险；D 大于 20 且不超过 70 为一般危险；D 不超过 20 为稍有危险。

4.5　评价结论：本机房动火作业风险值为 270，属于高度危险作业，须办理一级动火许可证，并由安全总监现场监督。

5　应急响应分级

5.1　按事故严重程度分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）。

5.2　Ⅰ级响应的启动条件：造成 3 人以上重伤，或直接经济损失 1000 万元以上。

5.3　Ⅱ级响应启动条件：造成 1 至 2 人重伤，或直接经济损失 300 万元以上 1000 万元以下。

5.4　Ⅲ级响应由分管副总指挥启动，Ⅳ级响应由部门负责人启动。

6　后期处置

6.1　事故调查应在 30 日内完成，并向应急指挥部提交调查报告。

6.2　预案每三年修订一次；发生重大工艺变更时及时修订。