服务器巡检记录（扫描件）

机房：A3　　巡检人：张伟　　巡检日期：2026-09-10

设备总数 248 台，本次巡检 248 台，异常 1 台。

机房温度 22.6 摄氏度，相对湿度 45%，正压值 8Pa。

UPS 电池组编号 BT-2024-11，上次放电测试日期 2026-07-08，容量实测值 86%。

异常设备：存储节点 ST-A3-011，磁盘亚健康，工单号 GD-20260910-07。

下次巡检日期：2026 年 10 月 15 日。

签发：运维部　王强　2026-09-11