机房运维巡视检查记录表

机房名称: A3 机房　　记录人: 张伟　　检查日期: 2026-09-10

一、环境参数记录

检查项 | 标准范围 | 实测值 | 结论 | 温度 | 18℃~27℃ | 22.6℃ | 合格 | 相对湿度 | 30%~70% | 45% | 合格 | 正压值 | 不小于 5Pa | 8Pa | 合格 | 噪声 | 不高于 65dB | 58dB | 合格

二、设备状态记录

设备编号 | 设备类型 | 运行状态 | 告警数 | CU-A3-001 | GPU 服务器 | 正常 | 0 | CU-A3-002 | GPU 服务器 | 正常 | 0 | ST-A3-011 | 分布式存储节点 | 正常 | 1 | NW-A3-005 | 核心交换机 | 正常 | 0

三、异常与处置

3.1　ST-A3-011 存储节点存在 1 条磁盘亚健康告警，型号为 3.84TB NVMe，序列号 SN-8823917，已生成更换工单 GD-20260910-07。

3.2　其余设备无异常。

四、下次巡检安排

下次巡检日期：2026 年 10 月 15 日；责任人：张伟；备用责任人：李娜。