2026 年 10 月 29 日

各　位

会　社　名　関西電力株式会社
代 表 者 名　代表執行役社長　森　望
(ｺｰﾄﾞ：9503　東証プライム市場)
問 合 せ 先　経営企画室長　岩田 充弘
Ｔ　Ｅ　Ｌ　050－7105－9084

大飯発電所３号機の定期検査工程の変更について

大飯発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力１１８万キロワット、定格熱出力３４２万３千キロワット）の第２２回定期検査工程について、１０月５日の開始時点では、今後の予定を未定としていましたが、１月下旬に並列する予定としました。

大飯発電所３号機は、８月８日に「界磁喪失」警報※が発信したことから、発電機が自動停止し、これに伴い、原子炉も自動停止しました。［大飯発電所 3 号機の原子炉自動停止について 2026 年 8 月 10 日開示済］その後、原因調査の結果を踏まえ、対策として励磁機の取り替え等を実施することとしました。

対策にかかる作業工程を精査した結果、運転再開の見通しがたったことから、本日、定期検査工程を変更したものです。

当社は、引き続き、安全を最優先に定期検査を着実に進めてまいります。

※：発電機内の磁界が失われた際に発信する警報

以　上