

Servicio Mantenimiento Preventivo 2-007345

Cliente Homecenter

Dirección HC Armenia

Sucursal Homecenter Armenia

Contacto Giovanni Escobar


OCJ010-IFHV-AA23 #1
Cafetería

Operando

Zona de suministro: **#1 Cafetería**. Equipo queda funcionando

General

Mantenimiento Preventivo





OCJ010-IFHV-AA24 cassettes #2 Cafetería

Fuera de funcionamiento

Zona de suministro: **#2 Cafetería**. Falta tarjeta

General

Fuera De Servicio





OCJ010-IFHV-AA22 Gestión Documental

Operando

Zona de suministro: **Gestión Documental**. Queda funcionando

General

Mantenimiento Preventivo





OCJ010-IFHV-AA26
sala de Capacitacion

Operando

Zona de suministro: **Sala De Capacitacion.**

Mantenimiento Preventivo



OCJ010-IFHV-AA18

Mini Split #1 Cos

Operando

Zona de suministro: **#1 Cos.** Se realizó mantenimiento preventivo equipo queda funcionando

General

Mantenimiento Preventivo



OCJ010-IFHV-AA15
Mini Split Rack
Principal Sistemas #1

Con novedad

Zona de suministro: **Rack Principal Sistemas #1**. Este equipo está fuera de servicio por fuga de refrigerante se debe corregir

General

Equipo Fuera De Servicio



Enfermería

Operando

Zona de suministro: **Enfermería**. Queda funcionando

General

Mantenimiento Preventivo



