

Затверджую:

Головний інженер РЕМ

_____ А.В. Черних

28.11.2021 року

ПАСПОРТ

ПС «Перспективна» 150/35/10 кВ

ПС «Перспективна» 150/35/10 кВ						
Трансформатори власних потреб						
Приєднання	Тип	Зав. №	Рік випуску	Напруга ВН, кВ	Напруга НН, кВ	Напруга КЗ, %
ТВП-1	ТМ-250/10 У1	678345	1975	10	0.4	15.2
ТВП-2	ТМ-250/10 У1	945612	1976	10	0.4	16.1

ПС «Перспективна» 150/35/10 кВ					
Вимикачі 150 кВ					
Приєднання	Тип	Зав. №	Рік випуску	Номінальна напруга, кВ	Номінальний струм
Л-38К	ВИТ-220/Б У1	965632	2014	220	1600
Л-39К	ВИТ-220/Б У1	854521	2014	220	1600
С-1	ВИТ-220/Б У1	745412	2014	220	1600

ПС «Перспективна» 150/35/10 кВ					
Трансформатори напруги 150 кВ					
Приєднання	Тип	Зав. №	Рік випуску	Номінальна напруга	Ктр
Л-38К	ВИТ-220/Б У1	852741	2014	150	150/100/100
Л-39К	ВИТ-220/Б У1	963852	2014	150	150/100/100

ПС «Перспективна» 150/35/10 кВ					
Трансформатори струму 150 кВ					
Приєднання	Тип	Зав. №	Рік випуску	Номінальний струм	Ктр
Л-38К	ВМТ-220/Б У1	852741	2014	1600	1000/5
Л-39К	ВМТ-220/Б У1	963852	2014	1600	1000/5
С-1	ВМТ-220/Б У1	741852	2014	1600	1000/5

ПС «Перспективна» 150/35/10 кВ					
Вимикачі 10 кВ					
Приєднання	Тип	Зав. №	Рік випуску	Номінальна напруга, кВ	Номінальний струм
φ-1	ВВ/TEL-10	123456	2015	10	1000
φ-2	ВВ/TEL-10	456789	2015	10	1000
φ-3	ВВ/TEL-10	456123	2015	10	1000
φ-4	ВВ/TEL-10	654321	2015	10	1000

ПС «Перспективна» 150/35/10 кВ

Вимикачі 10 кВ

φ-5	BB/TEL-10	987654	2015	10	1000
φ-6	BB/TEL-10	159753	2015	10	1000
φ-7	BB/TEL-10	951357	2015	10	1000
φ-8	BB/TEL-10	852456	2015	10	1000
φ-9	BB/TEL-10	654852	2015	10	1000
φ-10	BB/TEL-10	958847	2015	10	1000