

南宁中燃城市燃气发展有限公司文件

南宁中燃通字〔2026〕4号 密级[普通] 紧急程度[常规] 签发人：吴广国

关于对南宁青秀小区延期供气事件的 处罚通报

公司各部门：

2025年12月28日23时00分，在会展路开展南宁市燃气管网生命线改造一期工程（PE阀HZH03a/90换阀）带气作业项目。作业完成后因置换不到位、应急临供处置不及时等原因造成青秀小区出现延期供气事件。鉴于该小区住户主要为广西壮族自治区党委、人大、政府、政协的副省级及以上在职和离退休领导干部，属于高敏感区域，给公司造成较大的负面影响，属于一起有责意外停气安全事件。

各级人员在涉及此次事件处置过程中，出现作业方案管理、现场作业执行、信息报送机制、应急资源调配及重点用户保障等诸多问题。

一、处罚处置

为了严肃工作纪律，警示教育全体员工，根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对相关责任人员处罚如下：

（一）生产运营部维修员**农天宝、曾秦伟**，未按照《运营、客服管理分界点会议纪要》要求，在此次意外延期供气事件中执行置换作业，负直接责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对农天宝、曾秦伟

分别给予安全记分6分，扣罚600元。

（二）生产运营部维修员**李伟福、黎乔元**，在此次延期供气事件中执行临供指令不当导致舆情升级，负直接责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对李伟福、黎乔元分别给予安全记分6分，扣罚600元。

（三）客户服务部网格长**崔君**，在此次延期供气事件中，未能识别事件敏感性与紧急性，未及时跟进并报上级管理，负间接责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对崔君给予安全记分4分，扣罚400元。

（四）生产运营部维修班长**曾祥合**，在此次延期供气事件中，未能识别事件敏感性与紧急性，未及时跟进并报上级管理，负间接责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对曾祥合给予安全记分4分，扣罚400元。

（五）客户服务部停气沟通负责人**李佳洋**，在此次延期供气事件中，作业审批未能识别青秀小区敏感性，要求制定临供方案，负间接责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对李佳洋给予安全记分4分，扣罚400元。

（六）生产运营部调度中心调度员**莫凯、陆曦**，在此次延期供气事件中，未及时跟进事件进度并上报提级管理，负间接责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对莫凯、陆曦分别给予安全记分4分，扣罚400元。

（七）生产运营部调度中心主管**易文昊**，存在日常管理缺失，风控意识不足，未及时跟进管理，负间接责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对易文昊给予安全记分4分，扣罚400元。

（八）生产运营部管网主管**谢源**，在此次延期供气事件中，未能识别事件敏感性与紧急性，未及时跟进并报上级管理，负间接责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对谢源给予安全记分4分，扣罚400元。

（九）生产运营部副经理**叶慧成**，存在日常安全管理缺失，风控意识不足，负领导责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对叶慧成给予安全记分4分，扣罚400元。

（十）客户服务部副经理**谢光劫**，存在日常安全管理缺失，风控意识不足，负领导责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对谢光劫给予安全记分4分，扣罚400元。

（十一）客户服务部经理**黄崧宸**，存在日常安全管理缺失，风控意识不足，负领导责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对黄崧宸给予安全记分4分，扣罚400元。

（十二）生产运营部经理**韦荣梁**，存在日常安全管理缺失，风控意识不足，负领导责任。根据《生产安全事故事件管理制度》《员工安全记分管理制度》等相关管理规定，对韦荣梁给予安全记分4分，扣罚400元。

二、强化预防措施

（一）由客户服务部汇总各政治敏感等重点小区用户，形成台账设为重点保障单位，并在公司内部管网图标识标注。后续如因停气施工作业受到影响的，必须提级管理，各职责部门切实落实应急处置方案/保供方案等内容。

（二）由生产运营部负责制定并落实关于管网管道杂质定期清理方案，重点对青秀区管网加强管网维护工作；落实各小区内调压设施定期清理过滤器等三级维保工作，以此检验管道洁净情

况。

（三）加强应急准备管理，时值冬季保供时期，生产运营部各管网所需落实盘点各类应急保供物资，及时维护补充。

（四）优化调度中心异常信息升级响应机制，落实此类重点小区升级响应时效及管理办法。

（五）为避免引发舆情或引发用户不满，后期如遇到类似异常情况，明确需经过抢险总指挥授权，由现场最高指挥下达指令，统一对外回复内容。

（六）南宁中燃各级领导应将燃气保供安全作为重大政治责任与民生工程，持续健全领导引领的责任体系，层层压实，筑牢重点用户燃气供应安全防线，切实保障民生用气稳定、服务畅通，不断落实安全生产主体责任与社会责任担当。

特此通报。

附件：关于南宁青秀小区延期供气事件调查报告

南宁中燃城市燃气发展有限公司

2026年1月4日

抄送：吴广国总经理、李旭副总经理。

南宁中燃城市燃气发展有限公司行政管理部

2026年1月4日印发

（共印1份 每份4页）