

南宁中燃城市燃气发展有限公司

客户服务部文件

南宁中燃客字〔2025〕62号

关于对梁智、黄鑫、李忠岳安全检查 失职问题的处罚通报

部门各业务组：

为切实做好2025年东盟博览会期间的安全保障工作，消除安全隐患，确保公司安全生产运营，2025年8月13日下午16时，由南宁经管集团安全管理总监兼工程运营总监李旭带队，安全监察部黄泽青、杨周、生产运营部叶慧成及客户服务部黄海鹏、黄鑫、梁智等相关人员陪同，开展了公司级安全生产专项检查（东盟博览会前检查）。

在本次检查中，共发现安全隐患问题7项，其中涉及客户服务部责任的问题有6项，具体如下：

序号	存在问题	责任部门
1	会展豪生大酒店、好友缘国宴酒店厨房内的燃气管线生锈	客户服务部
2	好友缘国宴酒店厨房1处阀门的两端法兰存在静电跨接遗失问题	客户服务部
3	会展豪生大酒店存在1处蒸柜油脂覆盖阀门问题	客户服务部

4	好友缘国宴酒店内皮膜表螺栓生锈	客户服务部
5	好友缘国宴酒店外墙面立管、切断阀、浓度探头被藤条覆盖	生产运营部
6	过期失效“管道燃气安全注意事项”未撤下	客户服务部
7	好友缘国宴酒店连接灶具波纹管不符合国家标准（非燃气专用管）	客户服务部

经查实，客户管理员梁智于2025年8月5日（即本次公司级检查前8天）完成了对上述相关场所的安全检查，但未能及时发现并上报用户使用非燃气专用管连接灶具（问题8）、法兰阀门两端存在静电跨接遗失（问题2）等安全隐患。梁智作为直接负责该区域安全检查的客户管理员，在近期刚执行过安全检查工作的情况下，未能尽职尽责，对上述明显安全隐患未能及时发现和上报，暴露出其工作责任心不强、安全意识淡薄、检查工作流于形式、未能严格履行岗位职责。其行为已违反公司安全管理规定，对公司的安全生产运营构成潜在风险。

为严肃纪律，教育本人，警示全体员工，确保公司各项安全制度落到实处，根据公司相关规定，经部门研究决定，对相关责任人进行以下处罚：

一、依据公司《安全作业记分标准 V3.0》中明确规定：“未按规定开展入户安全检查，未发现存在的隐患或未将查出的隐患及时上报并告知用户”属于严重违章行为。对客户管理员梁智予

以通报批评，并处严重违章，记 4 分，扣罚 400 元。

二、工商班长黄鑫隐患管理不到位，负管理责任，依照《客户服务部管理制度》第十七篇客户服务部员工奖惩考核细则，第三项第 1 点，“班组出现违反工作准则、资料管理、服务满意度、服务时限行为，经部门稽查核实属于班组监管不到位的”，扣罚当月绩效 5 分，由站长监督黄鑫在班组会上作出深刻检讨，其手写检讨书及现场检讨照片于 2025 年 8 月 29 日前交安全稽查组存档。

三、青秀南服务站站长李忠岳，对本站安全管理工作负有领导责任，对下属员工安全教育及检查质量监督不到位，对其予以通报批评，并扣罚当月绩效 5 分。

希望以上人员深刻反思，吸取教训，立即整改，在后续工作中切实增强责任心，严格执行各项安全检查标准与流程。公司全体员工，特别是部门管理人员及一线岗位员工，要从本次事件中吸取深刻教训，引以为戒，举一反三，切实增强安全意识和责任意识，严格履行岗位职责，认真落实各项安全检查与隐患排查工作，将安全工作做实、做细、做到位，切实保障用户用气安全，维护公司安全平稳运行的良好局面。

特此通报。

(此页无正文)



主题词：安全检查 安全隐患 处罚

抄送：安全管理总监兼工程运营总监李旭、客服管理总监刘旭、企业管理部

南宁中燃城市燃气发展有限公司客户服务部

2025年8月22日

(共印1份)