

南宁中燃城市燃气发展有限公司

客户服务部文件

南宁中燃客字〔2026〕15号

关于客户服务部2026年1月稽查发现问题的 处罚通报

部门各业务组：

2026年1月，客户服务部安全稽查组对工单完成质量进行检查，发现多起作业未按规定执行，存在安全责任意识不强、规范执行不到位等问题。为严肃工作纪律，强化合规意识，依据公司及部门相关管理制度，现对相关责任人予以通报处罚。具体问题及处理结果如下：

1月稽查发现问题处罚明细				
工单号	问题说明	责任人	服务站	处罚项
0125121559446370、 0125121559489921	通气点火作业气密检测压力不足5000pa	梁世柱	西乡塘服务站	安全记分2分，罚款100元
0125121659643670、 0125121659599782、 0125121759796303	通气点火作业气密检测压力不足5000pa	徐国凯	西乡塘服务站	安全记分2分，罚款100元
0125121860058357、 0126011465425632	通气点火、隐患整改作业气密检测压力不足5000pa	徐员	西乡塘服务站	安全记分2分，罚款100元
0126010363234836	隐患整改作业气密检测压力不足5000pa	张威	兴宁服务站	安全记分2分，罚款100元
0126010363256516	隐患整改作业气密检测压力不足5000pa	黄进生	兴宁服务站	安全记分2分，罚款100元
0126010463395969	隐患整改作业气密检测压力不足5000pa	廖海	兴宁服务站	安全记分2分，罚款100元
0126011565699753、 0126011565699774、 0126011565699793	隐患整改作业气密检测压力不足5000pa	许家华	江南服务站	安全记分2分，罚款100元

请全体员工以此为鉴，深刻反思、举一反三，切实摒弃侥幸心理和麻痹思想。各服务站须以此为契机，全面开展作业规范自查自纠工作，压实岗位责任，杜绝类似问题反复发生。要真正把安全规范内化于心、外化于行，确保各项作业流程执行到位、风险管控落实到位。

特此通报。



主题词：稽查问题 处罚通报

抄送：南宁经管集团客服管理总监刘旭

南宁中燃城市燃气发展有限公司 客户服务部 2026 年 2 月 25 日印发

（共印 1 份 每份 2 页）