

南宁中燃城市燃气发展有限公司

客户服务部文件

南宁中燃客字〔2026〕8号

关于客户服务部2025财年12月稽查发现问题的 处罚通报

部门各业务组：

2025年12月，客户服务部安全稽查组在对工单完成质量进行检查时，发现多起未按规范执行作业的情况。为严肃工作纪律、强化规范意识，依据公司及部门相关管理制度，现对涉及违规作业的责任人员作出处理决定。具体情况如下：

工单号	问题说明	责任人	服务站	处罚项
0125120156619629	改装后用气点处于闲置状态但未封堵	张威	兴宁服务站	安全记分2分， 罚款100元
0125111954239881	维修工单照片气密检测时长不足5分钟	麦光明	兴宁服务站	安全记分2分， 罚款100元
0125112254863438	隐患整改工单照片更换波纹管气密检测时间不足5分钟	滕永何	兴宁服务站	安全记分2分， 罚款100元
0125120958213950	无测压版检测气密记录	胡瑜林	西乡塘服务站	安全记分2分， 罚款100元
0125122260895706	无气密间隔五分钟记录	梁世柱	西乡塘服务站	安全记分2分， 罚款100元
0125120457400486 0125120657652830	无测压版检测气密记录	李东	江南服务站	安全记分2分， 罚款100元

请全体员工以此为鉴，深刻吸取教训，坚决杜绝“经验主义”与“惯性思维”，严格执行作业规范与合规流程。各服务站须加强日常培训与监督检查，确保入户安全检查与安全宣传落实到位，

切实防范安全风险，保障作业质量与合规水平。

特此通报。



主题词：稽查问题 处罚通报

抄送：南宁经管集团客服管理总监刘旭

南宁中燃城市燃气发展有限公司 客户服务部 2026年2月7日印发

(共印1份 每份2页)