

# 关于建立常态化打击偷盗 气管理工作机制的方案

2026年4月21日

## 目录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 一、总体目标与原则 .....      | 3 |
| 二、多部门联合机制与核心职责 ..... | 3 |
| 三、常态化工作运行机制 .....    | 6 |
| 四、查处偷盗气流程与方法 .....   | 7 |
| 五、考核与激励联动机制 .....    | 8 |
| 附件: .....            | 9 |

## 关于建立常态化打击偷盗气管理工作机制的方案

为切实推动集团打击偷盗气工作由阶段性专项行动向常态化、制度化、精细化管理的根本转变，构建以日常业务为依托、以部门协同为核心、以长效防控为目标的工作新格局，特制定本方案。

### 一、总体目标与原则

#### （一）核心目标

构建长效机制：建立以客户服务部、工程运营部、安全监察部、法律合规部为主体的常态化联动工作体系，实现打击偷盗气工作与日常业务的深度融合。

强化源头管控：将风险识别与防范措施前置置于设计、安装、安检、抄表、巡线等各业务环节，实现从事后查处向事前预防、事中阻断的有效过渡。

提升打击效能：通过多部门实时联动、信息共享、联合行动，实现对偷盗气行为的快速响应、精准打击和有效震慑，确保集团经济利益不受损失。

#### （二）基本原则

业务融合原则：打击偷盗气工作全面融入客服、运营、安监、法务的日常职责、流程与考核。

协同作战原则：建立多部门固定、顺畅的日常沟通、会商与联合行动机制，形成合力。

数据驱动原则：依托现有系统数据，共同建立并优化风险用户识别模型，指导日常排查。

责任共担原则：明确多部门在风险防范、线索发现、现场查处、监督问责等环节的共同责任。

### 二、多部门联合机制与核心职责

#### （一）多部门联合机制

建立常态化打击偷盗气跨部门联合工作机制，由客户服务部、工程运营部、安全监察部、法律合规部为核心参与部门，明确各部门核心履职要求，搭建全层级、全流程的协同配合体系，通过固定沟通渠道、规范协同流程、明确工作标准，推动各部门高效联动、责任落地，保障打击偷盗气工作常态化、制度化开展。

#### （二）多部门常态化核心职责

##### 1. 客户服务部

(1) 通气点火:

严格核对现场表具、管道安装,核查是否存在私改私接。确保在新户通气点火时,100%按照工程规范加装有效的防盗卡扣及唯一编码铅封。将防盗装置编码扫码录入与照片上传,建立初始“防盗档案”。将所有用气设备明细、品牌、型号、额定功率录入系统。向用户宣传偷盗气危害及法律后果,告知其不得私自拆卸防盗装置。

(2) 入户安检:将“偷盗气排查”作为每次入户安检的必查项目,制定标准化检查清单(含表具铅封、卡扣完好性、私接痕迹、用气设备与读数匹配性等),APP安检结果录入选项新增“是否偷盗气”勾选字段(否/疑似/是),排查结果现场录入系统,每月对偷盗气排查录入情况进行核查。

(3) 维修服务:接到表具故障、无气等报修时,维修人员到场后须首先排查是否存在偷盗气嫌疑(如异常拆卸、旁通等),并将此作为维修前置诊断步骤。对更换下的故障表具,进行初步外观和运行状态判断,对可疑表具单独封存并上报,供后续技术分析。

(4) 抄表收费:现场抄表时,按“望闻问切”排查表具外观、铅封/卡扣、有无漏气,核对表号与读数,初步匹配用气规律;数据审核时,先核查数据录入完整准确,再筛查用量突增突降、长期零用量等异常,交叉验证用户档案及缴费记录,每月同步汇总异常情况形成分析反馈。

(5) 充值缴费:营业员在办理用户充值缴费业务时,主动核查用户历史用气、缴费记录与用气规律是否匹配,对用量突增、突降、长期零用量、异常频繁充值等可疑情况,立即启动异常核查流程,及时派发上门核实工单,由专业人员现场确认是否存在偷盗气或违规用气行为,实现前端关口精准预警。

(6) 稽查管理:每月根据矩阵异常数据,进行综合分析,对系统自动筛查出的用气量异常相关用户明细进行核实,形成排查记录。制定稽查计划,定期抽查一线岗位(安检、维修、抄表等)的偷盗气排查履职情况,核查工作记录的真实性与完整性,确保日常防控措施落实到位。

(7) 智能客服矩阵:持续优化打击偷盗气专项引擎及日常业务零星报装费异常、疑似黑户、未点火有抄表、停用户异常用气、未充值有用气量、居民属性非居用户、从未充值近2年未抄表、长期欠费用户明细8个引擎的异常用户监控逻辑,为常态化打击偷盗气提供精准用户清单。

## 2. 工程运营部

(1) 选型和安装：在开展非居表具选型时宜选择具备预防偷盗气功能的表具为佳，对于日用气量超过1000方的非居用户宜一开一备双路配置，不得设置旁通支路。严格按图纸施工，不得在表前预留支管。

(2) 表具日常维护：按周期计划对非居燃气表和流量计开展巡查，核查是否存在私改私接、是否存在旁通，表具铅封是否完好，表具读数和温压数据是否正常且与远传数据相匹配。财年初制定巡查计划，巡查后建立巡查记录，备查。

(3) 表具周检改造：对表具开展周检或改造拆卸时需联系客服口负责人，并将表底数如实记录和拍照上传OMP系统。

(4) 数据分析：每日跟踪分析非居用气大户远传表具回传气量、温压数据是否在合理范围，是否出现异常报警，建立异常报警台账；每月对非居用气大户分析其用气波动情况，联合客服口及时排查气量骤增骤减原因，并形成分析台账；每月对输差数据进行分析比对，若出现较大的输差增量且排除常规漏损外尚无法明确具体原因，需关注是否存在偷盗气可能。

(5) 分区计量：输差较大的公司可结合公司管网情况制定分区计量方案，按照管网的压力等级，由高到低建立不同级别的分区计量体系。在高压等级分区没能解决输差原因时，要在区域内进一步建立低一级别的分区，直至确定输差原因。

### ①分区内瞬时流量实时监控

通过瞬时流量分时曲线，了解区域内居民、商业、大工业用户每日用气规律。通过几日瞬时流量分时曲线比较，及时发现非居用户的异常用气。

### ②分区内日用量监控

通过日用量曲线，了解区域内不同季节、节假日等日用量变化情况。每日查看日用量曲线，及时发现区域内日用量异常波动。生产调度每日生成分区输差分析报告。

定期比对分析分区流量计读数和后端实抄数据差异，排查出输差异常片区。

## 3. 安全监察部

(1) 统筹督导：安全监察部协同客服、工程运营开展联合监督，根据智能矩阵分析线索指导安监中心、巡检车开展监察，每月统计发布相关检查、处罚数据，对各区域管理中心、各项目公司工作开展情况进行督导。

(2) 评级检查：将打击偷盗气履职情况纳入HSE评级检查项目，要求百分百覆盖。在“四不两直”检查中对偷盗气行为开展稽查，督促各层级安监人员把打击偷盗气纳入日常工作，常态化开展。

(3) 安全稽查：

项目公司安监人员结合各类安全检查，依托数据分析，抽查用户（居民/非居民）是否有偷盗气情况。对本单位各相关业务模块工作质量进行随机抽查，判定是否有效履职。对点火、抄表、安检、维修、巡线等工作过程记录及现场进行随机抽查。以上工作要求每月进行一次，形成记录。

(4) 管道检测公司泄漏检测（指标：泄漏点跟进确认个数）

①对于地下管道，可借助PPM、PPB级高精度检测车在检测过程中设备的报警情况，通过排查可进一步确认泄漏隐患点，通过开挖确认泄漏原因，从而确定是否偷盗气；

②对于地上管道（含户内及项目公司日常筛查异常用户），可借助现有PPM级S700顶置遥测激光设备，对于地上进户管、架空管、户内的检测报警情况，协同项目公司维修人员进一步核实有无泄漏，是否存在偷盗气。

#### 4. 法律合规部

(1) 证据收集指导：对偷盗气案件的证据收集、固定及归档工作进行专业指导，规范取证流程、明确取证标准，完善证据链条，确保报案前后所有证据材料完整、合法、有效，为案件查处提供坚实的法律支撑。

(2) 追责程序支撑：指导并参与对偷盗气违法违规行为的举报、控告及追责工作，主动对接公安机关及相关行政主管部门，推动依法启动立案、查处及追责程序，督促有关行政机关、司法机关依法追究偷盗气行为人的法律责任，强化法律震慑力。

(3) 案例研究与宣传教育：系统研究集团内外部偷盗气典型案例及司法审判实践，根据审判实践变化及时更新打击偷盗气工作指引，确保工作开展符合最新法律规定；会同客户服务部每年开展不少于一次的典型案例宣传教育工作，以案释法、以案警示，形成长效震慑效应，引导用户依法合规用气。

#### 三、常态化工作运行机制

##### (一) 多部门联合运行机制



客户服务部、工程运营部、安全监察部、法律合规部每月定期召开联合会议，重点通报近期各业务环节发现的普遍性风险点、新型偷盗气手法、技术鉴定结果及内部监督情况。

针对具体业务环节暴露出的重大风险，随时召开多部门专题会议，从技术规范、流程优化、监督重点等方面共同制定解决方案。

## （二）信息共享与任务联动机制

业务流程嵌入：在客服CRM系统、工程运营系统中，增设“偷盗气风险标记”功能模块。客服人员进行安检、抄表、稽查等业务时发现的可疑点，运营人员在巡线、施工时发现的可疑点，均需实时录入系统。

线索发起：线索可来源于各部门日常业务、系统及矩阵异常预警或内外部举报。

监督同步：安监人员全程关注流程合规性与内部履职情况。

## （三）区域、经管集团与项目公司落地机制

对口延伸落实：各区域、经管集团及项目公司须严格对照各部门常态化核心职责，将工作要求全面融入日常业务执行，确保职责分解到班组、落实到岗位。

月度执行与分析：项目公司按月对常态化核心职责各业务环节开展情况进行数据统计与案例分析；区域、经管集团负责对项目公司各项业务的实际执行情况进行监督管控。

# 四、查处偷盗气流程与方法

## （一）数据分析

1. 梳理本公司月度采购、储存气量和剔除历史影响的销售气量，核实当月和采暖季累计输差数据，与历史同期和本年度各月开展对比，判断输差是否在合理区间。

2. 存在采暖季输差明显升高或夏季前输差居高不下的公司，需从一级输差、管网漏损和用户表具无补偿损失、抄收回传、用户季节性用气特点等各环节进行量化测算，剔除各类影响因素后若仍有大量气量损失无法确认出处，可初步怀疑因偷盗气导致。

3. 结合自然分区或新建计量分区缩小输差统计区域范围，确定输差产生的区域。



4. 将IOT平台、SCADA云平台或其他远传平台回传的非居/居民用气数据、CRM系统内的居民实抄和估表数据进行分类分析,其中大工商业用户可按用户维度分析对比、居民用户按灶具类型分类汇总分析各月气量波动情况,排查用气差异量较大的异常用户。

#### (二) 管网检查

1. 分区计量法:通过监控各独立片区的进出气量输差数据,快速定位存在异常损耗的重点区域。

2. 管网测绘法:针对已高度怀疑但无直接证据的用户,使用管线探测仪等专业工具,在其周边探测并比对图纸,查找未登记在册的私接暗管。

#### (三) 现场静态检查

1. 核对计量表型号、编号与档案是否一致,确认检定证书有效期。

2. 检查表具是否锈蚀、变形、拆卸痕迹,重点查看表铅封、防盗卡扣是否完好,无破损或伪造。

3. 查验调压器至计量表间管道,有无私接三通、旁通阀或绕表装置。

4. 观察计量表周围是否有拆卸工具,管道连接处灰尘异常是否存在近期操作迹象。

#### (四) 动态运行检查

1. 检查通气时计量表计数器是否正常累加,有无异常响动。

2. 秒表计时1分钟记录用气量,与设备铭牌额定流量比对,判断计量异常。

3. 观察现场用气行为与表计读数是否存在明显矛盾。

#### (五) 入户核查取证

发现偷盗气立即报警,并用执法记录仪、手机拍照录像留证。

#### (六) 第三方见证

向住建、综合执法部门报案,联系物业及周围群众见证拍照。

#### (七) 现场处置

1. 填写《违章用气检查记录表》,让用户签字,留存证据。

2. 配合警方到场后,依法执行停气措施,并做好录像备案。

### 五、考核与激励联动机制

#### (一) 奖励机制





1. 追缴气费回款总额扣除气费成本后剩余金额，可纳入奖励金。奖励金按照阶梯及对应比例发放，具体方案由项目公司自行制定并统筹分配。

2. 奖励金阶梯和发放比例：

(1) 奖励金 $\leq$ 1万元，100%作为奖励；

(2) 1万元 $<$ 奖励金 $\leq$ 5万元，1万元以内按（1）执行，剩余部分80%作为奖励；

(3) 5万元 $<$ 奖励金 $\leq$ 10万元，5万元以内按（2）执行，剩余部分60%作为奖励；

(4) 10万元 $<$ 奖励金 $\leq$ 20万元，10万元以内按（3）执行，剩余部分50%作为奖励；

(5) 奖励金 $>$ 20万元，20万元以内按（4）执行，剩余部分40%作为奖励，总奖励上限30万元。

(6) 追缴金额巨大，总奖励上限超过30万元的，可提报特殊事项一事一报流程，经审批通过后方可执行。

(7) 举报偷盗气行为并核实后属实的，居民用户奖励200元/户，非居用户奖励800元/户。

## （二）惩罚机制

| 惩罚对象        | 惩罚原因                                | 惩罚标准                                                 |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 外部用户        | 偷盗气                                 | 报案、追损并依托执法部门依据法律法规予以处罚                               |
| 内部人员、内部举报人员 | 偷盗气、谎报、诬陷、未按要求排查、线索上报不及时、处置不力、履职不到位 | 依据《中燃集团员工奖惩管理规定（2025版）》相应条例，处以经济和行政处罚，情节严重的依法追究法律责任。 |

附件：

附件1-1：中燃集团偷盗气现场排查流程与办法

附件1-2：发现偷盗气行为后的应对指引



附件1-3：盗窃燃气相关法律法规

附件1-4：中燃集团打击偷盗气案例汇总

附件1-5：违章用气检查记录表（范本）

附件1-6：停气通知书