

南宁中燃城市燃气
发展有限公司
企业标准

ZR-XNQY-NNJG-NNZR-KF-C-003 (V2. 0)

南宁中燃客户服务部隐患管理制度

主责部门：客户服务部



2025-12-05 发布

2025-12-05 实施

制度修订记录表

制度名称	南宁中燃客户服务部 隐患管理制度	制度编码	ZR-XNQY-NNJG-NNZR-KF-C-003 (V2.0)
制度主责 部门	客户服务部	发布日期	2025-12-05
修 订 记 录			
序号	修 订 内 容		
1	修订 2024 版隐患分级标准，明确一、二、三级隐患的整改要求。		
2	明确主管及以上人员的风险点排查周期。		
3	增加考核项目：1、拒不配合安全检查或故意阻挠检查，在检查过程的态度恶劣、行为失当的。2、隐患整改不到位、弄虚作假的。		
4	增加每项隐患的整改期限。		
5	增加隐患整改复核要求。		
6	增加第五章 附则 本制度由南宁中燃城市燃气发展有限公司客户服务部负责修订及解释，自发布之日起正式实施，原修订但未发布的《南宁中燃客户服务部隐患管理制度》同步废止。		
修订人员	朱雯旖	日期	2025-12-05

目 录

第一章 事故隐患相关定义	2
第一节 定义	2
第二章 隐患分级与分类	2
第一节 隐患分级内容与整改期限	2
第二节 隐患分类	6
第三章 隐患排查要求	7
第四章 隐患整改指引	7
第一节 隐患处理方式	7
第二节 隐患现场处理指引	8
第三节 隐患整改标准	10
第四节 检查和考核	13
第五章 附则	13

前 言

第一条 根据南宁中燃城市燃气发展有限公司相关规章制度，结合本部门实际，制定本部门各项管理制度。本部门管理制度与公司相关管理制度有冲突的，按照公司管理制度执行。

第二条 制定依据

国家法规：《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》；

国家标准：《城镇燃气设计规范》（GB50028—2006(2020 版)）、《住宅项目规范》（GB55038-2025）、《商用燃气燃烧器具》（GB35848-2018）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T 51455-2023）、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》（CJJ94—2009）、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》（CJJ12—2013）、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（J112-2016）、《燃气服务导则》（GB/T 28885-2025）。

集团标准：《中燃集团技术标准》、《中燃集团安检工作管理办法》、CRM 系统隐患调整后细项清单。

南宁中燃企业标准：《南宁中燃安全管理制度》。

第一章 事故隐患相关定义

第一节 定义

第一条 事故隐患

是指企业违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。物的危险状态，是指设备、设施、危险物品等存在导致事故发生的危险有害因素。

第二条 事故隐患排查治理

运用法律法规、规章制度、安全教育和培训、安全生产技术、安全生产管理等手段，及时发现、消除事故隐患，并避免其重复发生，达到预防事故发生，保障公司安全生产的目的。

第二章 隐患分级与分类

第一节 隐患分级内容与整改期限

第一条 基本要求

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

第二条 重大事故隐患（一级隐患）

危害和整改难度较大，需要全部或者局部停止供气，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

除下表规定的隐患内容外，同时包括《住房城乡建设部印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第四条、第九条判定标准。

表 1：居民一级隐患内容

隐患等级	隐患内容	整改期限
一级隐患 (居民)	漏气、多种气源混用	1日
	户内管道生锈严重/私改/私接	7日

隐患等级	隐患内容	整改期限
	燃气表（卧室/浴室/偷盗气/无表/反装/直通表/小火不走/机械数不走字）	5日
	灶具无熄火保护装置	7日
	热水器（气源不匹配/直排热水器/故障漏电）	1日
	热水器（卧室/浴室/无烟道/烟道松脱/烟道未伸出室外）	7日
	偷盗气	5日
	连接软管（无管卡/中间有接口/超长）	1日
	连接软管（穿卧室客厅/穿浴室）	7日
	金属软管覆层破损或烤焦	3日
	管道末端未封堵	1日
	集团规定的其他一级隐患	/

表 2：非居民一级隐患内容

隐患等级	隐患内容	整改期限
一级隐患 (非居民)	漏气	1日
	报警器未安装/安装未启用	30日
	燃烧器安装位置不合规（无烟道/烟道未伸出室外/烟道松脱）	7日
	多种气源/燃料	20日
	燃烧器具连接软管（无管卡/超长）	1日
	偷盗气	1日
	燃气表计量异常（偷盗气/无表/反装/直通表/小火不走/机械数不走字）	5日
	燃气表显示异常（计数器损坏/乱码）	3日
	燃气表私改、私接	3日
	管道末端未封堵	1日
	集团入户安检指引规定的其他一级隐患	/

第三条 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。分为二级隐患与三级隐患。

二级隐患：此类隐患有可预见的危险，需制定整改计划进行限期整改，到期如未能进行整改，需跟进整改。

表 3：居民二级隐患内容

隐患等级	隐患内容	整改期限
二级隐患 (居民)	户内管道经客厅/密闭空间	30日
	燃气表(客厅/密闭空间/高温/临近可燃物/液晶不显示/显示错误/计数器损坏)	10日
	燃气表/表前阀/调压箱/表箱生锈严重	10日
	灶具/灶前阀（超期使用/客厅）	30日
	热水器（客厅/排至公共烟道/“三无”产品/烟道式）	30日
	连接软管（非专用/超期/穿墙/穿窗/穿卧室顶棚/热辐射/老化）	30日
	金属软管严重弯曲/无被覆层	30日
	报警器安装不规范（100米以上建筑未安装）	30日
	集团规定的其他二级隐患	/

表 4：非居民二级隐患内容

隐患等级	隐患内容	整改期限
二级隐患 (非居民)	报警器（“三无”产品/安装间距不足/控制器连接线无套管/超期使用）	30日
	燃烧器（“三无”产品/气源不匹配/无熄火保护装置/超期使用/密闭空间/通风不足）	30日
	户外管道锈蚀严重/暗埋/密闭空间/消防通道	10日
	燃烧器具连接软管（非专用/超期使用/软管穿墙/软管穿窗/热辐射/胶管老化/胶管中间有接口）	30日
	燃烧器具连接软管安装在客厅/浴室/密闭空间	7日
	灶具（“三无”产品/超期使用/无熄火保护装置/通风不畅/羊角三通）	30日
	金属软管（严重弯曲/无被覆层/覆层破损或烤焦/密封圈变形）	30日
	燃气表/表前阀安装不规范（临近可燃物/临近高温）	30日
	管道、燃气表锈蚀严重	10日

	燃气表无防盗卡扣/无防盗铅封/无过滤器	30日
	燃气表/表前阀显示异常（液晶不显示/显示错误/温度异常/压力异常）	30日
	集团入户安检指引规定的其他二级隐患	/

三级隐患：此类隐患有可预见的危险，需制定整改计划进行限期整改，到期如未能进行整改，需跟进整改。

表 5：居民三级隐患内容

隐患等级	隐患内容	整改期限
三级隐患 (居民)	户内管道（管道非专用/无套管/无防腐措施/无密封填料/固定不规范/违规暗埋/相邻用电设备安全间距不足/重物搭挂）	30日
	燃气表/表前阀/调压箱/表箱（轻微生锈/中度生锈）	30日
	燃气管道/燃气表/调压箱/表箱与相邻用电设备安全间距不足	30日
	燃气表、表前阀（暗封/通风不足）	30日
	灶具安装不规范（相邻电器/相邻管道/通风不畅）	30日
	灶具故障（火盖变形/燃烧状况不良/点火针故障/燃烧爆燃）	30日
	热水器安装不规范（橱柜内/相邻电器/相邻管道/无烟帽/烟管未向下倾斜/烟管连接处无铝箔纸包裹/烟管过长）	30日
	热水器（超期使用/点不着火/漏水）	30日
	灶前阀、热水器阀门、表前阀故障（启闭不灵/无手柄/旋塞阀）	30日
	燃烧器具连接管严重油污	30日
	切断阀（含自闭阀）（安装不规范/超期使用/故障）	30日
	开放式厨房/暗厨房	30日
	集团规定的其他三级隐患	30日

表 6：非居民三级隐患内容

隐患等级	隐患内容	整改期限
三级隐患 (非居民)	报警器使用超一年未检定	30日
	燃气管道/燃气表/调压箱/表箱与相邻用电设备安全间距不足	30日

	燃烧器（无烟帽/火盖变形/燃烧状况不良/点火针故障/安全间距不足）	30日
	灶具故障（火盖变形/燃烧状况不良/点火针故障/燃烧爆燃）	30日
	燃气表（无遮盖物/暗封/通风不足/相邻管/道相邻电气设备/遮盖物不规范/支撑不足/安装应力）	30日
	切断阀（含自闭阀）（安装不规范、故障/未启用、超期使用）	30日
	灶前阀、热水器阀门、表前阀故障（启闭不灵/无手柄/旋塞阀）	30日
	户内管道（管道非专用/铝塑管连接/防腐不合格/接口填料不合格/固定不规范/违规暗埋/相邻用电设备安全间距不足/重物搭挂/违规暗埋）	30日
	胶管问题有油污	30日
	燃气表、管道轻微/中度锈蚀	30日
	集团入户安检指引规定的其他三级隐患	30日

第二节 隐患分类

基本定义：事故隐患分为基础管理类隐患和现场实体类隐患。

第一条 隐患排查内容

（一）基础管理类隐患

- 1、劳动防护用品的配备和使用情况。
- 2、安全例行工作如班前班后会、安全周例会、安全月活动等情况。
- 3、教育培训情况，重点查主要负责人、安全管理人员的持证上岗情况，生产一线职工的教育培训情况。
- 4、应急预案制定、培训、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况。

（二）现场实体类隐患

- 1、安全生产重要设施、设备和关键系统、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，故障的消除情况。
- 2、有限空间方面的安全隐患。
- 3、防火防爆安全管理、安全技术措施检查。

4、为满足安全生产需要而进行的其他隐患排查项目。

5、现场其他方面。

第三章 隐患排查要求

第一条 隐患排查

依据隐患清单和基础安全管理要求，确定排查项目，编制排查清单，组织实施排查。

第二条 排查要求

各班组应按照隐患整改“五定”原则，在部门共享链接上编制班组隐患台账。

第三条 隐患治理

实行边检查边整改和分级整改机制，应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

第四条 现场隐患控制

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产设施设备、储存装置，应加强维护和保养，防止事故发生。

第四章 隐患整改指引

第一节 隐患处理方式

1、定期入户安全检查确认的安全隐患应进行记录，通过入户安全检查表告知用户，并进行整改。

2、用户的安全隐患可现场立即整改的，可由检查人员进行落实；需转派维修业务人员维修的报上级转派处理，应现场及时报修，如未能落实进行整改的，需要做限购、切断燃气供应、下达隐患整改通知单并告知用户，同时上报燃气相关主管部门备案。

3、用户的安全隐患需要用户自身整改的，下达隐患整改通知单并告知用户，并得到用

户的签字确认，建立隐患跟踪机制，定期跟踪，监督落实整改。

4、对长期无人户（超周期检查户）按到访不遇用户管理制度进行管理，存在严重安全隐患不进行整改的用户，应采取限购封停措施，避免安全事故的发生，必要时可上报燃气相关主管部门协助处理。

第二节 隐患现场处理指引

第一条 现场处理

1、针对一级隐患，安检员、网格员现场需立即做关阀、拆阀门手柄处理，如用户未在规定的时限内整改，可采取限购、停气等处理的措施，避免发生意外。

2、针对二、三级隐患，安检员、网格员下达隐患告知书，在限期内做好隐患跟进工作。

3、安检员、网格员在做封停工作时，用户配合执行的，按照工作流程进行操作；

4、安检员、网格员在做封停工作中用户不能理解、不配合，且用户情绪特别激动时，安检员认为自身安全得不到保障时，可退出用户家中或商户厨房、工业燃烧器、其他燃气设备外暂停封停工作，做好登记、拍照取证工作，图片应能清晰识别隐患内容；

5、安检员现场即时小修漏气点：

6、即时维修指安检员在现场完成小修，项目包括更换表具活接表垫、更换波纹管接头垫。即时维修实现了户内一级隐患项目的有效整改，也保证了安检按工作流程要求顺利进行。

7、在进行安全检查时，应对各用户加强正确安全用气信息宣传，提高用户正确安全使用燃气设施。

第二条 隐患跟进处理

1、安检员、网格员现场无法完成隐患处理工作的，按照“五定”原则登记造册，由上级领导跟踪处理。

2、在限购、停气后如用户事后配合整改，按公司对外的服务承诺给用户安排工作单和取消限购及恢复通气工作。

3、将安检时发现用户不整改的一级安全隐患以安全隐患整改通知单的形式下用户，通知被安检用户单位和个人，限期进行整改、更换，如用户未在整改期限内整改，并且拒改一级隐患的，必要时进行割管处理。

4、如客户不配合整改，留存跟进记录（上门照片、录音、隐患告知书等），每月定期

上报燃气主管部门拒不整改用户相关资料的移交和转办工作。

第三条 社会宣传综合治理

燃气安全是全社会的共同责任。燃气公司做好协调政府、媒体、社区等社会各个层面进行广泛的安全用气宣传，同时应发挥社会层面和政府的力量齐抓共管，宣传及共管主要方式有：

（一）社会宣传方式

- 1、小区物业宣传
- 2、社区宣传
- 3、网络媒体宣传

（二）齐抓共管方式

- 1、与社区物业共管
- 2、社区人员对社区的安全稳定负责，应采取合适的渠道对社区物管人员进行燃气安全宣传和培训，让他们充分了解在小区燃气出现危险的情况下，怎样进行前期处理，怎样进行报警，怎样进行救治等，是现场最好的安全员。
- 3、建立 110、119 联动机制
- 4、充分协调和利用 110、119 平台，对涉及燃气的报警，应及时横向沟通，使燃气隐患得到最快地解决。

第四条 隐患整改期限

根据隐患的危害程度与整改的紧急性，明确一级隐患整改周期，按照 1、3、5、7、20、30 日要求内整改完成，对必须整改的二三级隐患严格要求 30 日内整改完毕。

第五条 隐患整改复核

隐患整改完成后，隐患发现人需对整改情况进行复核。

（一）复核合格：

在 crm 系统中销项并在隐患台账中登记合格，解除已限购用户。

（二）复核不合格：

明确整改责任人，要求隐患整改责任人重新整改，明确新整改期限（较原期限缩短 50%），隐患发现人定期跟进。

第三节 隐患整改标准

表 7：隐患整改标准对照表

序号	项目	隐患内容	整改完成
1	燃气表	漏气	更换燃气表
			截气或拆除
		严重锈蚀	更换燃气表
2	热水器	漏气	更换新的零配件（或符合安全要求的新燃具）
			截气或拆除
		直排式	更换新燃具
			截气或拆除
		烟管问题	修补、换新烟管或加装配件
			截气或拆除热水器
3	灶具、其他燃烧器等	漏气	更换新的零配件（或符合安全要求的新燃具）
			截气或拆除
4	立管（表前管）	漏气	即时维修
		严重锈蚀	更换管道
5	立管（表后管）	漏气	即时维修
			截气
		严重锈蚀	更换管道
6	表前阀	漏气	即时修妥/更换表前阀
			截气
7	灶前阀	漏气	即时修妥/更换灶前阀
			截气
8	胶管	漏气	更换为软管（推荐使用不锈钢波纹管）
			截气
9	其他	窃气	截气
		私拉乱接	重新设计安装
			截气

注：1、限购是指限制用户限量购气、停气指通过燃气表加盲板、封堵进气管道或锁住表前带锁球阀等措施，使用户在不改变原有燃气设施的情况下无法通气。

2、完全整改标准：更换新燃气设施、拆除、截气。

表 8：管道锈蚀等级标准

锈蚀级数	状况	示图	处理
1 级	正常		无需跟进

2级	轻微生锈： 燃气管锈蚀至呈黄色锈渍镀锌管表层轻微脱落		保持监察，待下次检查周期检测
3级	中度生锈： 燃气管锈蚀至呈现咖啡色，镀锌管表层部分脱落，管身开始起泡。		建议用户更换
4级	严重生锈： 燃气管锈蚀至呈现深咖啡色，部分表层出现龟裂及脱落，但没漏气。		建议用户尽快更换
5级	极严重生锈： 燃气管锈蚀至呈现深咖啡色，大部分表层出现龟裂及脱落，但没漏气		停气通知，建议用户尽快更换
6级	漏气		实时止漏后尽快上报户内抢修人员

表 9：燃气表锈蚀级别标准

级别	情况	图片	跟进工作
1级	正常：表壳没有锈蚀		无需跟进

2级	轻微锈蚀：表壳有小量点状锈蚀		无需跟进
3级	中度锈蚀：表壳、接缝或行针周边有中度锈蚀；		即场维修，涂上防锈漆，或在用户同意下，安排更换燃气表
4级	严重锈蚀：表壳、接缝或行针周边有大量锈蚀；		在用户同意下，安排更换燃气表，如用户不在现场，留下到访不遇卡，卡上建议用户尽快与公司联络，安排更换燃气表

表 10：燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距

管道和设备		与燃气管道的净距（cm）	
		平行敷设	交叉敷设
电气设备	明装的绝缘电线或电缆	25	10
	暗装或管内绝缘电线	5（从所做的槽或管子的边缘算起）	1
	电压小于1000V的裸露电线	100	100
	配电盘或配电箱、电表	30	不允许
	电插座、电源开关	15	不允许

相邻管道	保证燃气管道、相邻管道的安装和维修	2
燃具	主立管与燃具水平净距不应小于30cm;灶前管与燃气具水平净距不得小于20cm;当燃气管道在燃具上方通过时，应位于抽油烟机上方，且与燃具的垂直净距应大于100cm	

注：

1. 当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时，套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。

2. 当布置确有困难时，采取有效措施后可适当减小净距。

3. 灶前管不含铝塑复合管。

第四节 检查和考核

(一) 检查频率: 安全稽查员定期检查部门业务范围隐患排查治理工作落实情况, 定期频率为每月不少于 1 次, 并向部门负责人汇报。

(二) 处罚: 对检查发现的问题, 可予以处罚, 处罚可按如下规定进行。

(三) 隐患排查不到位:

1、没有按照排查清单规定的排查周期、排查内容等进行排查的, 处罚责任业务主管 50 元/次, 处罚责任业务班长 50 元/次, 处罚责任人 50 元/次。

2、对排查出的问题没有及时记录, 更新隐患台账的, 处罚责任业务主管 50 元/次, 处罚责任业务班长 50 元/次, 处罚责任人 50 元/次。

(四) 隐患治理不及时:

1、对排查出的隐患能够立即整改的, 没有及时整改, 处罚业务主管 50 元/次, 处罚责任业务班长 50 元/次, 处罚责任人 50 元/次。

2、对不能立即整改的或者重大隐患未及时上报或者管控措施不到位的, 处罚责任部门经理 50 元/次, 处罚责任人 50 元/次。

(五) 隐患整改不到位:

1、隐患整改不到位、弄虚作假的, 处罚业务主管 100 元/次, 处罚责任业务班长 100 元/次, 处罚责任人 100 元/次。

2、拒不配合安全检查或故意阻挠检查, 在检查过程中态度恶劣、行为失当的, 处罚业务主管 100 元/次, 处罚责任业务班长 100 元/次, 处罚责任人 100 元/次。

第五章 附则

本制度由南宁中燃城市燃气发展有限公司客户服务部负责修订及解释, 自发布之日起正式实施, 原修订的《南宁中燃客户服务部隐患管理制度》同步废止。