



13/03/2026

Demande de réclamation
SAVF-47266-260009

GAYLOR MENUISERIE SARL +P+ - NEM307104
RUE NICOLAS JACQUES CONTE 17250 PONT-L'ABBE-D'ARNOULT France Tél: 0546973818 algaylormenuiserie@gmail.com SIRET 510250210 - APE 4332A TVA intracommunautaire FR44510250210

FOURNISSEUR F-47266-20792543
ATLANTEM INDUSTRIES PARC D ACTIVITES LA NIEL 56920 NOYAL PONTIVY France

Description
Problème avec la serrure ventouse, le plastique des aimants à cassé, merci d'en renvoyer un Les deux paumelles hautes de l'ouvrant principal et du semi fixe ne sont pas réglable, le trou qui permet d'accéder à la tête Allen est trop bas, impossible de régler correctement les portes, merci d'en renvoyer deux Une vis pointeau qui tient le bâton de maréchal est tombée, est-il possible de renvoyer une vis ?
Votre souhait
Envoi pièce
Intervention sur chantier
Non

Description du produit
N° Ligne : 001 Type de produit : HYBRIDE Numéro Fournisseur : 2311110736 Référence : Cabinet In Extenso Lot 4 Repère : SAS ENTREE CH9

GAYLOR MENUISERIE SARL +P+
Antoine AUBIN Tél. 06 08 74 97 89 E-mail. aaubin@atlantem.fr

LE FOURNISSEUR
ATLANTEM INDUSTRIES - Fait à : Le : Signature du fournisseur :

