



Demande de réclamation
SAVF-53841-260012

BMS SAS SOLABAIE - PRM268844
21 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 71400 AUTUN France Tél: ltboussard.bms@outlook.fr SIRET 902028059 - APE

FOURNISSEUR F-53841-21014266
ATLANTEM INDUSTRIES PARC D ACTIVITES LA NIEL 56920 NOYAL PONTIVY France

Description
Bonjour, sur cette PF 2 vantaux à serrure, il y a 2 problèmes: 1/ l'usinage de la serrure présente un trou du haut complètement décalé par rapport au trou du carré, du cylindre et du trou du bas (à l'axe). ce dernier serait partiellement visible une fois la plaque réduite posée...si le client arrivait à la fixer. il faut donc refaire l'ouvrant (sans remplissage). (photo du problème jointe) 2/ il manque la battée réduite intérieure qui, dans nos outils de chiffrage (ici Prodevis) est toujours comprise. il faut donc fournir cette dernière (le manque n'était pas identifiable sur l'ARC). code MP76020 en DT 100 blanc Cristallin. cdt
Votre souhait
Envoi pièce
Intervention sur chantier
Non

Description du produit
N° Ligne : 001 Type de produit : PVC Numéro Fournisseur : 2511100033 Référence : BOISSELLIER Repère : PF

BMS SAS SOLABAIE

Jean-Pierre HERITIER
Tél. 06 19 89 00 74
E-mail. jpheritier@atlantem.fr

LE FOURNISSEUR

ATLANTEM INDUSTRIES -

Fait à :

Le :

Signature du fournisseur :