



13/03/2026

Demande de réclamation
SAVF-58956-260002

AJMP BATIMENT SARL - PRM273062
16 MONTISENGER - VAUDRY 14500 VIRE-NORMANDIE France Tél: SIRET 979064060 - APE

FOURNISSEUR F-58956-24346961
ATLANTEM INDUSTRIES PARC D ACTIVITES LA NIEL 56920 NOYAL PONTIVY France

Description
Probleme sur la serrure - vu sur place les galets du haut ne bougent pas - il manque quelque chose à la liaison entre la serrure et la rallonge - renvoyer une serrure complète info atelier - l'opérateur qui visse les gaches a fixé celle du haut à 70cm du haut alors que le rouleau est beaucoup plus haut.
Votre souhait
Envoi pièce
Intervention sur chantier
Non

Description du produit
N° Ligne : 010 Type de produit : PVC Numéro Fournisseur : 2512111671 Référence : HAMON PATRICK Repère : cuisine

AJMP BATIMENT SARL
Thomas JACQUELINE Tél. 0608723783 E-mail. tjacqueline@atlantem.fr

LE FOURNISSEUR
ATLANTEM INDUSTRIES - Fait à : Le : Signature du fournisseur :