



Demande de réclamation
SAVF-60050-260003

ADV MENUISERIE - DA VEIGA ANTHONY - PRM273956
2 RUE JEANNE LABOURBE 03120 LAPALISSE France Tél: SIRET 938869252 - APE

FOURNISSEUR F-60050-25244839
ATLANTEM INDUSTRIES PARC D ACTIVITES LA NIEL 56920 NOYAL PONTIVY France

Description
Bonjour Remonté terrain et photos >Mauvais usinages cylindre ou Béquille, : obligé de repercé pour mettre en place la béquille > Mauvais positionnement des Gâches centrales et un autre gâche : obligé de percé et boucher les trous visibles > Mauvais réglages des paumelles en usine car l'ouvrant vient frotter sur les gâches opposés Pour info le client m'a indiqué avoir changé de fournisseur (précédemment avec LEUL) car il lui semblait avoir trop de soucis de mise au points sur chantier .. Il m'indique que globalement les menuiseries ça va , mais les portes c'est une cata en terme de réglage .. cdt
Votre souhait
Information atelier
Intervention sur chantier
Non

Description du produit
N° Ligne : 001 Type de produit : PVC Numéro Fournisseur : 2601007615 Référence : LEMMET LAURENT Repère : 1

ADV MENUISERIE - DA VEIGA ANTHONY

Laurent JEANNEAU

Tél. 06 88 27 47 08

E-mail. ljeanneau@atlantem.fr

LE FOURNISSEUR

ATLANTEM INDUSTRIES -

Fait à :

Le :

Signature du fournisseur :