

---

**RE: Réclamation chantier 2225AB279 ANDRE**

---

À partir de Romain FILHINE <r.filhine@loubery.fr>

Date      Jeu 26/03/2026 10:55

À          YAGUE Kevin <kyague@atlantem.fr>

 1 pièce jointe (823 Ko)

AC\_ATLANTEM\_2251108405.pdf;

**Avertissement Sécurité** : Cet e-mail provient d'une personne externe à votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens ou n'ouvrez pas les pièces jointes si vous ne connaissez pas l'expéditeur et que vous n'êtes pas certain que le contenu soit sûr.

Bonjour Kévin,

Ci-joint la facture du chantier.

Bonne réception

---

**De** : YAGUE Kevin <kyague@atlantem.fr>

**Envoyé** : jeudi 26 mars 2026 10:28

**À** : Romain FILHINE <r.filhine@loubery.fr>

**Objet** : RE: Réclamation chantier 2225AB279 ANDRE

Salut Romain,

J'ai besoin de rattacher ce sav à une commande ci dessous mon mail du 17 mars :

## Réclamation chantier 2225AB279 **ANDRE**



YAGUE Kevin



À : Romain FILHINE <r.filhine@loubery.fr>

Mar 17/03/2026 10:40

Bonjour romain,

Je viens de relancer mon collègue pour ce dossier,

Il fallait que je fasse une réclamation SAV,

Aurais tu la possibilité de m'envoyer l'arc en lien avec cette commande stp ?

J'ai cherché la réf 2225AB279 **ANDRE** je n'ai rien trouvé.

Merci d'avance.



**YAGÜE Kevin**

TECHNICO COMMERCIAL MULTI  
PRODUIT - SECTEUR 40/64/65  
06.76.54.02.14

[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)

ATLANTEM site de Noyal-Pontivy  
10 Route de Kerguimarec  
56920 NOYAL-PONTIVY

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



Pourrais tu me transmettre plus d'infos sur cette commande stp (ARC ? BL ?) ?



**YAGÜE Kevin**

TECHNICO COMMERCIAL MULTI  
PRODUIT - SECTEUR 40/64/65  
06.76.54.02.14

[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)

ATLANTEM site de Noyal-Pontivy  
10 Route de Kerguimarec  
56920 NOYAL-PONTIVY

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)





De : Romain FILHINE <[r.filhine@loubery.fr](mailto:r.filhine@loubery.fr)>

Envoyé : mercredi 25 mars 2026 10:05

À : YAGUE Kevin <[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)>

Objet : FW: Réclamation chantier 2225AB279 ANDRE

**Avertissement Sécurité :** Cet e-mail provient d'une personne externe à votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens ou n'ouvrez pas les pièces jointes si vous ne connaissez pas l'expéditeur et que vous n'êtes pas certain que le contenu soit sûr.

Re,

Je suis toujours dans l'attente des pièces en sav pour ce chantier. Le client me relance.

J'ai reçu l'ARC pour le sav DARROUY mais pas pour celui-ci.

De plus, j'ai un autre chantier avec le même problème de gonds défectueux, je t'en ferai la demande demain car je ne travaille pas aujourd'hui.

Cela fait déjà trois chantiers avec ce problème, avez vous prévu une indemnisation?

Merci

Envoyé depuis mon appareil Galaxy

----- Message d'origine -----

De : YAGUE Kevin <[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)>

Date : 05/03/2026 10:27 (GMT+01:00)

À : Romain FILHINE <[r.filhine@loubery.fr](mailto:r.filhine@loubery.fr)>

Objet : RE: Réclamation chantier 2225AB279 ANDRE

Bonjour Romain,

Concernant ce dossier, j'ai vu avec mes collègues, nous avons eu pendant un problème

Des problèmes accessoires et ce gond présente le défaut dont tu me parles,

Nous allons prendre en charge les pièces pour le remplacement.

Pourrais tu me recontacter par téléphone car j'ai deux solutions à te proposer ?



**YAGÜE Kevin**  
TECHNICO COMMERCIAL MULTI  
PRODUIT - SECTEUR 40/64/65  
06.76.54.02.14  
[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)

ATLANTEM site de Noyal-Pontivy  
10 Route de Kerguimarec  
56920 NOYAL-PONTIVY

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



**M-X**  
**LE BON MATÉRIAU**  
*au bon endroit*



---

**De :** Romain FILHINE <[r.filhine@loubery.fr](mailto:r.filhine@loubery.fr)>

**Envoyé :** lundi 2 mars 2026 09:42

**À :** YAGUE Kevin <[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)>

**Objet :** RE: Réclamation chantier 2225AB279 ANDRE

**Avertissement Sécurité :** Cet e-mail provient d'une personne externe à votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens ou n'ouvrez pas les pièces jointes si vous ne connaissez pas l'expéditeur et que vous n'êtes pas certain que le contenu soit sûr.

Oui je veux bien car ma cliente s'attend à un retour de ma part.

Merci

---

**De :** YAGUE Kevin <[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)>

**Envoyé :** lundi 2 mars 2026 09:17

**À :** Romain FILHINE <[r.filhine@loubery.fr](mailto:r.filhine@loubery.fr)>

**Objet :** RE: Réclamation chantier 2225AB279 ANDRE

Bonjour Romain,

Je n'ai pas eu de retour sur ce dossier de l'usine, je relance.




**YAGÜE Kevin**  
TECHNICO  
COMMERCIAL  
MULTI PRODUIT -  
SECTEUR 40/64/65  
06.76.54.02.14  
[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)

ATLANTEM site de  
Noyal-Pontivy  
10 Route de  
Kerguimarec  
56920 NOYAL-  
PONTIVY

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



**M-X**  
LE BON MATÉRIAU  
*au bon endroit*



De : YAGUE Kevin <[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)>

Envoyé : mercredi 25 février 2026 08:24

À : Romain FILHINE <[r.filhine@loubery.fr](mailto:r.filhine@loubery.fr)>

Objet : RE: Réclamation chantier 2225AB279 ANDRE

Bonjour romain,

J'ai bien eu ta demande, j'ai remonté hier à l'usine j'attends leur retour,

Je te tiens au courant.



**ATLANTEM**  
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN

**YAGÜE Kevin**  
TECHNICO  
COMMERCIAL  
MULTI PRODUIT -  
SECTEUR 40/64/65  
06.76.54.02.14  
[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)


ATLANTEM site de  
Noyal-Pontivy  
10 Route de  
Kerguimarec  
56920 NOYAL-  
PONTIVY

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



**M-X**  
LE BON MATÉRIAU  
*au bon endroit*





---

**De :** Romain FILHINE <[r.filhine@loubery.fr](mailto:r.filhine@loubery.fr)>

**Envoyé :** mardi 24 février 2026 09:21

**À :** YAGUE Kevin <[kyague@atlantem.fr](mailto:kyague@atlantem.fr)>

**Objet :** Réclamation chantier 2225AB279 ANDRE

**Avertissement Sécurité :** Cet e-mail provient d'une personne externe à votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens ou n'ouvrez pas les pièces jointes si vous ne connaissez pas l'expéditeur et que vous n'êtes pas certain que le contenu soit sûr.

Bonjour Kévin,

J'ai un souci sur une chantier.

Les gonds ne cessent de se desserrer et les vantaux s'affaissent (photo 131412).

Pour moi il y a soit un problème de conception du gond car la partie du gond en laiton n'est pas crantée (photo 133849), soit un oubli de nos techniciens de mise en place d'une rondelle crantée.

N'ayant pas vu ce type de gond en SAV pour l'instant, pourrais-tu m'éclairer stp ? Mais dans la configuration actuelle cela ne fonctionne pas.

Merci d'avance

**Romain FILHINE-TRESARRIEU**

Responsable Service Assistance

[sav@loubery.fr](mailto:sav@loubery.fr)



Loubéry menuiserie  
1855 route de Mont-de-Marsan  
40090 Laglorieuse  
T : 05 58 52 95 03

