**HYDROTEC Industrie**
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

# Fiche de caractéristiques PX-250-H

Valeurs constructeur de référence : limites de service et périodicités

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | fiche_caracteristiques_pompe_v2 | **Indice** | Ind. 3.1 |
| **Équipement** | POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H | **Famille** | Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges |
| **Type de document** | Fiche technique | **Date d'émission** | 21/08/2026 |
| **Rédigé par** | Z. Houdir | **Approuvé par** | Responsable maintenance (visa HM-2026) |
| **Vérifié par** | Z. Houdir / A. Essadeq | **Diffusion** | Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE |
| **Langue** | Français | **Groupe d'accès** | G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR |

## Suivi des révisions

| Indice | Date | Rédacteur | Objet de la révision |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 17/05/2026 | Z. Houdir | Création du document |
| 3.0 | 21/07/2026 | Z. Houdir | Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance |
| 3.1 | 21/08/2026 | Z. Houdir | Version en vigueur |

| | |
|---|---|
| **Provenance** | Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique) |
| **Nature du document** | Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md) |
| **Usage prévu dans les tests** | test_contradiction_A |
| **Licence** | Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0 |

***Avertissement d'usage.*** *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

*Fiche de caractéristiques PX-250-H*

# 1. Limites de service

| Caractéristique | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| Pression maximale admissible (PMA) | 10 bar | limitée par la garniture GM-PX250-01 |
| Pression de refoulement nominale | 6,5 bar | point de rendement maximal |
| Température fluide maximale | 90 C | version standard |
| Vitesse maximale | 1 800 tr/min | usage continu |
| Nombre de démarrages | 20 par heure maximum | moteur 55 kW |
| NPSH requis | 3,8 m | à débit nominal |

## 2. Périodicités constructeur

- Graissage des roulements : toutes les 1 000 heures, 25 g de graisse lithiée NLGI 2.
- Inspection de la garniture mécanique : toutes les 4 000 heures, remplacement conditionnel selon le débit de fuite mesure.
- Contrôle de l'alignement : toutes les 1 000 heures ou après toute intervention.
- Révision partielle : 8 000 heures ou 24 mois, au premier des deux termes.

## 3. Justification des valeurs

La garniture GM-PX250-01 est dimensionnée pour une pression différentielle de 10 bar à 90 C avec une durée de vie nominale de 8 000 heures en service continu propre. Le remplacement systématique à 2 000 heures ne se justifie que pour des fluides chargés, cas dans lequel la fiche d'application doit être revue.

> *Cette fiche constitue la référence contractuelle. Toute pratique d'atelier divergente, y compris celle du guide guide_etancheite_pompe_v1, doit être arbitrée par le responsable maintenance.*