AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Fiche technique AC-90

Valeurs constructeur : limites de service, lubrification et seuils

Référence	fiche_technique_comp_v2	**Indice**	Ind. 4.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Fiche technique	**Date d'émission**	27/08/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	23/05/2026	A. Essadeq	Création du document
4.0	27/07/2026	A. Essadeq	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
4.0	27/08/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_contradiction_B
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Fiche technique AC-90

1. Limites de service

Caractéristique	Valeur	Remarque
Pression maximale de service	8,5 bar	plage de réglage autorisée
Température ambiante maximale	40 C	au-delà, derating du débit
Température de refoulement normale	85 C	à pleine charge, 25 C ambiant
Seuil d'alarme de température	100 C	code A01
Seuil d'arrêt de température	105 C	coupure
Durée de vie nominale du bloc vis	40 000 h	avec maintenance conforme
Volume d'huile	45 l	ISO VG 46 synthétique PAO

2. Lubrification selon constructeur

- Vidange d'huile : toutes les 8 000 heures ou tous les vingt-quatre mois.
- Filtre à huile : remplacement à chaque vidange ou à 2 000 heures.
- Séparateur : remplacement à 4 000 heures ou lorsque la perte de charge dépasse 1,0 bar.
- Analyse d'huile : à 500 heures après chaque vidange, puis tous les six mois.

3. Justification

L'huile synthétique PAO ISO VG 46 utilisée a une durée de vie de conception de 8 000 heures dans les conditions nominales. La réduction de cet intervalle à 4 000 heures ne se justifie que dans les environnements très poussiéreux, cas dans lequel la fiche d'application doit être revue avec le service maintenance.

> *Cette fiche constitue la référence contractuelle du constructeur. Toute pratique d'atelier divergente doit être arbitrée par le responsable maintenance.*