HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Fiche de caractéristiques PX-250-H

Valeurs constructeur de référence : limites de service et périodicités

Référence	fiche_caracteristiques_pompe_v2	**Indice**	Ind. 3.1
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Fiche technique	**Date d'émission**	21/08/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	17/05/2026	Z. Houdir	Création du document
3.0	21/07/2026	Z. Houdir	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
3.1	21/08/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_contradiction_A
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Fiche de caractéristiques PX-250-H

1. Limites de service

Caractéristique	Valeur	Commentaire
Pression maximale admissible (PMA)	10 bar	limitée par la garniture GM-PX250-01
Pression de refoulement nominale	6,5 bar	point de rendement maximal
Température fluide maximale	90 C	version standard
Vitesse maximale	1 800 tr/min	usage continu
Nombre de démarrages	20 par heure maximum	moteur 55 kW
NPSH requis	3,8 m	à débit nominal

2. Périodicités constructeur

- Graissage des roulements : toutes les 1 000 heures, 25 g de graisse lithiée NLGI 2.
- Inspection de la garniture mécanique : toutes les 4 000 heures, remplacement conditionnel selon le débit de fuite mesure.
- Contrôle de l'alignement : toutes les 1 000 heures ou après toute intervention.
- Révision partielle : 8 000 heures ou 24 mois, au premier des deux termes.

3. Justification des valeurs

La garniture GM-PX250-01 est dimensionnée pour une pression différentielle de 10 bar à 90 C avec une durée de vie nominale de 8 000 heures en service continu propre. Le remplacement systématique à 2 000 heures ne se justifie que pour des fluides chargés, cas dans lequel la fiche d'application doit être revue.

> *Cette fiche constitue la référence contractuelle. Toute pratique d'atelier divergente, y compris celle du guide guide_etancheite_pompe_v1, doit être arbitrée par le responsable maintenance.*