RELEVÉ DE VIBRATIONS VIB-031

Groupe PX-250-H, ligne 3. Date du relevé : 05/03/2026 à 09 h 15. Charge : 78 %. Appareil : vibromètre portable, sonde à 100 mV/g, calibrage du 02/03/2026.

POINTS DE MESURE

Point 1 - palier côté roue	3,2 mm/s
Point 2 - palier côté accouplement	3,6 mm/s
Point 3 - corps de pompe axial	2,1 mm/s
Point 4 - moteur côté ventilateur	1,8 mm/s
Point 5 - moteur côté accouplement	2,4 mm/s

ANALYSE SPECTRALE POINT 2

Pic 1x (24,2 Hz)	1,9 mm/s
Pic 2x (48,4 Hz)	1,1 mm/s
Pic 118 Hz (BPFO)	0,7 mm/s
Bruit de fond	0,3 mm/s

Conclusion : niveau global en baisse par rapport au relevé du 18/02 (8,4 mm/s). Le pic 1x reste marqué : vérifier l'alignement à la prochaine arrêt planifié.

Visa technicien : mesure conforme au protocole VIB-PROT-02. Prochain relevé : 02/04/2026.

CONFORME
VISA TECH. 24/02