HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Procédure préventive PP-PMP-006 - Graissage des roulements

Lubrification périodique du groupe PX-250-H

Référence	proc_graissage_pompe	**Indice**	Ind. 1.1
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Procédure préventive	**Date d'émission**	07/09/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	03/06/2026	Z. Houdir	Création du document
1.1	07/08/2026	Z. Houdir	Corrections après relecture croisée du binôme
1.1	07/09/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de procédure courte (questions pas-à-pas)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Procédure préventive PP-PMP-006 - Graissage des roulements

1. Objet

Définir le graissage périodique des deux roulements du groupe PX-250-H à intervalle de 1 000 heures de service, conformément à la fiche de caractéristiques fiche_caracteristiques_pompe_v2.

2. Matériel

- Pompe à graisse manuelle équipée d'un embout hydraulique.
- Graisse lithiée complexe NLGI 2, quantité 25 g par roulement.
- Chiffons propres, bac de recueil, gants nitrile.

3. Étapes

Étape	Action	Critère
1	Arrêter le groupe et consigner électriquement.	certificat signé
2	Nettoyer les graisseurs des deux paliers.	graisseurs propres
3	Injecter 25 g sur le roulement côté accouplement (6312 C3).	1,5 course de pompe environ
4	Injecter 20 g sur le roulement côté roue (NU 312).	1,2 course de pompe environ
5	Faire tourner l'arbre à la main sur deux tours.	rotation libre, sans point dur
6	Essuyer l'excédent et remettre en service.	aucune projection
7	Noter l'intervention dans le registre de maintenance.	date, heures, quantité

4. Précautions

> *Ne jamais mélanger deux savons de base différente (lithium et calcium) : le mélange durcit et bloque le roulement. Ne pas surgraisser : l'excédent provoque un échauffement.*