СОЛНЕЧНОГОРСК

Общество с ограниченной ответственностью «Терем Солнечногорск»

ООО «Терем Солнечногорск» адрес: 141504, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Пролетарская, строение №1/1 офис №3. ИНН5044123827, тел. 8 977-978-34-60

АКТ №Ан- пом №4
о затоплении жилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, рп Андреевка, ул. Староандреевская, дом №43 корпус №3 нежилое помещение №4.

20 апреля 2026 года

Комиссия в составе: представитель Управляющей организации ООО «Терем Солнечногорск» – Технического директора Богатов С. Н., и собственник нежилого помещения №4 ИП Паньков В. В. в лице Панькова Василия Владимировича составила настоящий Акт о проведении обследования хостела «Гамак» по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, рп. Андреевка, ул. Староандреевская, дом №43 корпус №3 по заявке поданной в АДС от 11 апреля 2026 года время 16:38.

Собственником указанного жилого помещения является: ИП Паньков В. В. в лице Панькова Василия Владимировича.

Обследуемое помещение хостел «Гамак» расположена на 1 этаже с отдельным входом подъезде 17-этажного дома, 2018 года постройки, квартира общей площадью 399 м^2.

На день обследования комиссией установлено:12.04.2026 года произошел залив хостела «Гамак», в результате которого пострадали:

Коридор где расположены комнаты 1-5 стенка примыкающая к комнатам подъезда площадью 8 м^2 стены отштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской, следы протечки видны по стене в месте примыкания стены к потолку и до пола. Потолок сборный плитка армстронг 600х600 прессованная бумага, пострадали 4 плитки площадью 1.44 м^2. Пол покрыт плиткой керамогранит – не пострадал.

В результате обследования вышерасположенной помещений выявлено:

В квартирном холе протекла труба отопления общего имущества многоквартирного жилого дома. Прорвал кран запорной арматуры.

Таким образом, причиной залива явилось, нарушение целостности запорной арматуры на общедомовом имуществе.

В настоящее время причина аварии устранена.

Акт №Ан-пом 4 от 20.04.2026 года был составлен по наружному осмотру:

Технический директор Богатов С. Н.;

ИП Паньков В.В. в лице – Паньков В.В,

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для собственников помещений и один для управляющей организации.

Члены комиссии:

С. Н. Богатов

В. В. Паньков

СОЛНЕЧНОГОРСК

Общество с ограниченной ответственностью «Терем Солнечногорск»

ООО «Терем Солнечногорск» адрес: 141504, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Пролетарская, строение №1/1 офис №3. ИНН5044123827, тел. 8 977-978-34-60

АКТ №Ан- пом №4 -1
о затоплении жилого (нежилого) помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, рп Андреевка, ул. Староандреевская, дом №43 корпус №3 нежилое помещение №4.

18 мая 2026 года

Комиссия в составе: представитель Управляющей организации ООО «Терем Солнечногорск» – Технического директора Богатов С. Н., и собственник нежилого помещения №4 ИП Паньков В. В. в лице Панькова Василия Владимировича составила настоящий Акт о проведении обследования хостела «Гамак» по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, рп. Андреевка, ул. Староандреевская, дом №43 корпус №3 по заявке поданной в АДС от 12 мая 2026 года время 18:50.

Собственником указанного жилого помещения является: ИП Паньков В. В. в лице Панькова Василия Владимировича.

Обследуемое помещение хостел «Гамак» расположена на 1 этаже с отдельным входом подъезде 17-этажного дома, 2018 года постройки, квартира общей площадью 399 м^2.

На день обследования комиссией установлено: 15.05.2026 года произошел залив хостела «Гамак», в результате которого пострадали:

Коридор где расположены стиральные машинки и гладильная доска стенка примыкающая к комнатам площадью 3 м^2 стены отштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской, следы протечки видны по стене в месте примыкания стены к потолку и до пола. Потолок сборный плитка армстронг 600х600 прессованная бумага, пострадали 2 плитки площадью 0,72 м^2. Пол покрыт плиткой керамогранит – не пострадал.

В результате обследования вышерасположенной помещений выявлено:

В квартире №193 обнаружена протечка а именно, в ванной комнате нарушена герметизация примыкания ванной к стене. В результате пользования ванной вода протекает на первый этаж.

Таким образом, причиной залива явилось, нарушение целостности герметизации ванной, собственнику даны указания для устранения протечки.

В настоящее время причина аварии устранена.

Акт №Ан-пом 4-1 от 18.05.2026 года был составлен по наружному осмотру:

Технический директор Богатов С. Н.;

ИП Паньков В.В. в лице – Паньков В.В,

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для собственников помещений и один для управляющей организации.

Члены комиссии:

_____ /С. Н. Богатов

_____ /В. В. Паньков