Il professionista antincendio
Introduzione al Corso base di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del DM 5 Agosto 2011

Ing. Luigi Giudice
Direttore Regionale
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia

Trieste, 21 Settembre 2026

SOMMARIO

- Generalità
- Il DM 5 Agosto 2011: la formazione del professionista antincendio
- La Prevenzione incendi e le norme tecniche di prevenzione incendi
- Cenni sul procedimento di prevenzione incendi
- Il professionista antincendio: attribuzioni professionali

GENERALITA’

Art. 1 del D.to L.vo 139/2006 - Struttura e funzioni

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per mezzo della quale il Ministero dell'interno, assicura, anche per la difesa civile, **il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi,** ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile

GENERALITA’

Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio

1. Progettare la sicurezza antincendio di un’attività significa individuare le soluzioni tecniche e gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi, che sono:
   a. sicurezza della vita umana,
   b. incolumità delle persone,
   c. tutela dei beni e dell’ambiente.

GENERALITA’

Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio

2. Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

a. minimizzare le cause d’incendio o d’esplosione;
b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dell’attività;
d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
e. limitare gli effetti di un’esplosione;
f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
h. tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;
i. garantire la continuità d’esercizio per le opere strategiche;
j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in caso d’incendio

GENERALITA’

Soggetti

- Responsabile dell’attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l’attività.
- Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze.
- **Professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**
- Progettista: tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell’attività della progettazione, ai fini antincendio, dell’attività stessa o di specifici ambiti di essa, nel rispetto delle competenze attribuite dalle disposizioni regolamentari.

GENERALITA’

Art. 16 - Procedure di prevenzione incendi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

4. Il **Comando** acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 **le certificazioni e le dichiarazioni** attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o **professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno**. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.

GENERALITA’

Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 all’art. 18, stabiliva che ai fini dell’approvazione dei progetti o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco **potevano** avvalersi di certificazioni rilasciate anche o da professionisti iscritti agli albi professionali.

La **Legge 7 dicembre 1984, n. 818** specificava:

“*Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite,* ***possono*** *richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.”*

Il Decreto 25 marzo 1985 stabilì nel dettaglio le “*Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818*”.

GENERALITA’

La modulistica del CNVVF attualmente in uso, da utilizzare per la presentazione della SCIA e il rinnovo periodico quinquennale, già riporta l’elenco delle certificazioni da produrre, finalizzate ad attestare il corretto funzionamento degli impianti, lo stato di conservazione dei protettivi, la resistenza al fuoco delle strutture e quant’altro, ad evidenziare come l’acquisizione di tale tipo di documentazione **non rappresenti più una “facoltà” del Comando** ma sia diventata parte imprescindibile dell’istruttoria tecnica**.**

GENERALITA’

Competenze/attribuzioni

- Asseverazione per rinnovo
- Certificazione di resistenza al fuoco (metodo tabellare, sperimentale, analitico)
- Dichiarazione inerente i prodotti
- Dichiarazione di rispondenza e corretto funzionamento di impianti
- Documentazione tecnica in caso di deroga
- Documentazione tecnica in caso di Approccio ingegneristico
- Progetto di impianti di protezione attiva e redazione specifica degli impianti se con ricorso a norme internazionali
- Attestazione continuità reti idriche
- Dimostrazione del raggiungimento del collegato livello di prestazione (in caso di ricorso a soluzione alternativa)
- Utilizzo di metodi quali: soluzioni progettuali con tecniche innovative, ingegneria della sicurezza antincendio e prove sperimentali
- Utilizzo del giudizio esperto per la deroga ex Codice di p.i.

La formazione del professionista antincendio

DM 5 agosto 2011

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Circolare prot. n°7213 del 25 maggio 2012

Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del DM 5 agosto 2011.

La formazione del professionista antincendio

DM 5 agosto 2011

a) Nuova struttura del corso base di specializzazione con durata di 120 ore;
b) Nuove modalità di svolgimento dell'esame di fine corso;
c) Si è esclusa la possibilità di iscrizione del professionista negli elenchi del Ministero dell'interno con dieci anni di anzianità di iscrizione nel proprio albo;
d) Non è più necessario possedere il requisito dei due anni di iscrizione al proprio albo professionale per l'iscrizione negli elenchi;
e) Mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno con corsi o seminari di aggiornamento.

La formazione del professionista antincendio

DM 5 agosto 2011

Art. 2 - Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni

1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati:

- **al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139;**
- **alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007;**
- **nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.**

Altre competenze sono state aggiunte da provvedimenti normativi successivi..

La formazione del professionista antincendio

DM 5 agosto 2011

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.
2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
   a) iscrizione all'albo professionale;
   b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.

La formazione del professionista antincendio

DM 5 agosto 2011

Art. 5 - Esame di fine corso e commissione esaminatrice

1. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, è previsto un esame inteso ad accertare l'idoneità dei partecipanti.
2. Qualora non superi l'esame, al candidato è consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un nuovo corso.

Art. 7 - Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno **quaranta ore nell'arco di cinque anni** dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

La prevenzione incendi

Art. 13 - Definizione ed ambito di esplicazione (della prevenzione incendi)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

La prevenzione incendi

Art. 13 – Vigilanza del D.to L.vo 81/08

1. **La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svol**ta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, **per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300(N), e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

La prevenzione incendi

Art. 14 - Competenza e attività

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) **l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;**

b) **il rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili;**

c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o **l'idoneità a svolgere attività di certificazione,** ispezione e prova **nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;**

La prevenzione incendi

Art. 14 - Competenza e attività.. segue

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

La prevenzione incendi

Art. 14 - Competenza e attività

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

g) le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità;

h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.

La prevenzione incendi

Art. 15 - Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

La prevenzione incendi

Art. 15 - Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi

Approccio di tipo prescrittivo

Approccio prestazionale (Fire safety engineering)

Regole tecniche verticali:
- regolamentano attività civili o industriali

Regole tecniche orizzontali:
- regolamentano la reazione al fuoco dei materiali, la resistenza al fuoco delle strutture portanti o separanti, compartimentazione, ecc

Norme tecniche «tradizionali»

Norme tecniche allegate al DM 3 agosto 2015 (cosiddetto Codice di prevenzione Incendi)

Il procedimento di prevenzione incendi

DPR 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pubblicato sulla GU n. 221 del 22.9.2011

Entrato in vigore il 7.10.2011

D.M. 7 agosto 2012

“Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del DPR 151/11”

Pubblicato sulla GU n. 201 del 29.8.2012

Entrato in vigore il 27.11.2012

Il procedimento di prevenzione incendi

Il nuovo regolamento nasce per:

- aggiornare e semplificare il procedimento esistente;
- razionalizzare l'impegno del CNVVF nelle attività di controllo;
- **integrare il procedimento di prevenzione incendi con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive del DPR 160/10**.

Il procedimento di prevenzione incendi

D.P.R. N. 160 del 7 settembre 2010

REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

1. stabilisce che i comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad una unica struttura, il S.U.AP., al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi

2. i comandi VV.F., così come gli altri enti autorizzativi, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori o pareri negativi e sono tenuti a trasmettere al S.U.A.P. tutte le denunce, le domande e la documentazione ricevuta, dandone comunicazione all'interessato

3. procedimenti:
   a) **procedimento automatizzato (Capo III del DPR 160/10)**
   b) **procedimento ordinario (Capo IV del DPR 160/10)**

Procedimento automatizzato
(Capo III del DPR 160/10)

Laddove la pubblica Amministrazione non deve esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, si applica la S.C.I.A.

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle **amministrazioni e agli uffici competenti.**

A seguito di tale rilascio, il richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività (art.5 co. 5 DPR 160/10)**.**

Il procedimento di prevenzione incendi

In che cosa è consistito l'aggiornamento:

- sono state ridefinite le attività soggette al controllo di prevenzione incendi da parte del CNVVF
- sono state distinte in tre categorie: A, B e C sottoposte a differenti procedimenti
- sono stati introdotti nuovi istituti: il NOF – NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ e le VERIFICHE IN CORSO D'OPERA.

IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI di cui al D.P.R. 151/2011

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi **(in tutto 80 e non più 97)** vengono distinte in tre categorie per le quali è **prevista una disciplina differenziata** in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità

CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C
attività a basso rischio e standardizzate	attività a medio rischio	attività a elevato rischio

Viene eliminato il parere di conformità sul progetto

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere **entro 60 giorni**

Avvio dell'attività tramite SCIA

Controlli con sopralluogo anche a campione
(entro 60 giorni)

- In caso di esito positivo: rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica;
- In caso di accertata carenza dei requisiti di prevenzione incendi, Il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi;
- Nel caso in cui sia possibile adeguarsi alle norme di prevenzione incendi, il Comando concede 45 giorni di tempo al titolare per l'adeguamento

Controllo con sopralluogo
(entro 60 giorni)
Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
(entro 15 giorni dal sopralluogo)

- In caso di accertata carenza dei requisiti di prevenzione incendi, Il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi;
- Nel caso in cui sia possibile adeguarsi alle norme di prevenzione incendi, il Comando concede 45 giorni di tempo al titolare per l'adeguamento

DPR 1 agosto 2011 n°151

ART. 8 NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ

Parere rilasciato su uno o più dei seguenti aspetti rilevanti:

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e *layout (distanziamenti,* separazioni, isolamento);
- resistenza e reazioni al fuoco;
- compartimentazione e vie di esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree e impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici e illuminazione di sicurezza;
- mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rilevazione, segnalazione e allarme.

DPR 1 agosto 2011 n°151

- Introduzione della possibilità di richiedere visite tecniche in corso d'opera da effettuarsi in corso di realizzazione.

ART. 9 VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Documento da allegare:

- Richiesta di verifica in corso d'opera, mod. PIN 7 -2012;
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria prov.le dello Stato ai sensi…

Il procedimento di prevenzione incendi

Il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

Il CPI assume la valenza di **"attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio"**.



Il professionista antincendio: attribuzioni professionali

Il professionista antincendio

I modelli di asseverazione

1. MOD. PIN 2.1_2018 - **ASSEVERAZIONE**: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
2. MOD. PIN 3.1_2014 - **ASSEVERAZIONE PER RINNOVO**: Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

Asseverare significa affermare o dichiarare qualcosa con assoluta decisione, sicurezza e serietà, spesso assumendone la responsabilità legale o formale

Il professionista antincendio

I modelli certificativi del CNVVF

1. mod. PIN 2.2 2023 **CERT. REI**: Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
2. mod. PIN 2.3_2018 **DICH.PROD**.: Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte
3. mod.PIN 2.4 2018 **DICH. IMP**.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 22.1.2008 n°37);
4. mod. PIN 2.5 – 2018 **CERT. IMP.:** Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 22.1.2008 n°37)

5. **Allegato I del DM 37/08: Dichiarazione di conformità**

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 7 Agosto 2012:

Art. 3 - Istanza di valutazione dei progetti

Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica allegata all'istanza, **deve essere a firma di professionista antincendio;**

Art. 5 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del DPR 151/2011 deve contenere:

a) asseverazione, **a firma di professionista antincendio**, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 7 Agosto 2012:

MOD. PIN 3.1 -2014 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. _____

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_____
provincia

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Dati identificativi del professionista antincendio

ordine / collegio professionale

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 | | n° codice iscrizione M.I.

con ufficio in | via - piazza | n. civico

c.a.p.	comune	provincia	telefono

a seguito dell'incarico conferitogli dal responsabile dell'attività di seguito specificata:

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 7 Agosto 2012:

Sigla del professior

ha effettuato in data:_____ un sopralluogo presso l'indirizzo della medesima, verificando la presenza di

ha effettuato in data:_____ un sopralluogo presso l'indirizzo della medesima, verificando la presenza di impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati:

☐ CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

;

A-IMPIANTO/I FINALIZZATO/I ALLA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO :

_____;

☐ **SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:**

_____;

☐ **ALTRO, SPECIFICARE:**

_____.

(2) **con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione.**

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 7 Agosto 2012:

B- PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE PASSIVA DI CUI AL DM 16.2.2007, PUNTO A.3 DELL'ALLEGATO

"Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione"

☐ _____;

☐ _____.

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 7 Agosto 2012:

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto ASSEVERA che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA richiamate in precedenza.

indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.

Data, timbro e firma del professionista antincendio

Data

Timbro Professionale

Firma

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 7 Agosto 2012

Art. 6 - Istanza di deroga

documentazione tecnica, **a firma di professionista antincendio**, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), **a firma di professionista antincendio**, deve.. (omissis)

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 7 Agosto 2012

RIVOLGE ISTANZA DI DEROGA

ai sensi dell'art. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151,

all'osservanza della vigente normativa antincendio relativamente ai punti riportati in dettaglio nella/e tabella/e seguente/i. In tale/i tabella/e vengono anche indicate, in modo sintetico, le caratteristiche dell'attività e i vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare ai suddetti punti.

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

Titolo professionale | Cognome | Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio | n. iscrizione

Dati identificativi del professionista antincendio

C.F.

codice fiscale della persona fisica

con ufficio in

indirizzo | n. civico

c.a.p. | comune | provincia | telefono

indirizzo di posta elettronica | indirizzo di posta elettronica certificata

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 7 Agosto 2012

ALLEGATO II - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA', al DM 7 Agosto 2012

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti **a firma di professionista antincendio**.

Mod. PIN 2.2. - 2023_ CERT REI : Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);

Rif. Pratica VV.F. n. _____

CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA

(CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

Il sottoscritto professionista antincendio _____ (Titolo professionale) _____ (Cognome) _____ (Nome)

iscritto al _____ della Provincia di _____ con numero _____

Dati identificativi del professionista antincendio

Codice fiscale _____

con ufficio in _____ (via - piazza) _____ (n. civico)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 c.4 del DPR 151/11, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e le verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso l'attività

_____ (piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione)

sito in _____ (via – piazza) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.)

Identificazione del sito

con sede in _____ (via – piazza) _____ (n. civico) _____ (c.a.p.)

_____ (comune) _____ (provincia) _____ (telefono)

CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO

dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati in opera, nel seguito specificati, e per essi si attesta che la resistenza al fuoco si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi.

Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati nella tabella della pagina successiva assieme all'elenco di tutta la documentazione resasi necessaria per la valutazione suddetta.

Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera degli elementi costruttivi per quanto riguarda:

- **Numero e posizione e materiali costruttivi;**
- **Condizioni d'incendio, di carico e di vincolo;**
- **Caratteristiche e posa in opera di eventuali protettivi.**

La presente certificazione è composta da n°__ pagine e da n°__ tavole grafiche riepilogative nelle quali è specificata la posizione degli elementi identificati nelle successive tabelle

Data, timbro e firma del professionista antincendio

n° ident.vo	Elemento tipo e posizione	Classe di resistenza al fuoco

Sintetica descrizione dell'elemento tipo

Tipo di valutazione condotta

☐ metodo sperimentale	☐ metodo tabellare	☐ metodo analitico

Elenco allegati :

Elenco allegati

N.B. Per *ulteriori elementi replicare in maniera analoga la tabella.*

Data, timbro e firma del professionista antincendio

Data	*Timbro Professionale*	Firma del professionista

Per ulteriori elementi la tabella va replicata in maniera analoga

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 7 Agosto 2012

ALLEGATO II - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA', al DM 7 Agosto 2012

2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, **da professionista antincendio**, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

Mod. PIN 2.2. - 2023_ CERT REI : Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 20 dicembre 2012 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”:

Per impianti di protezione attiva contro l'incendio o sistemi di protezione attiva contro l’incendio, si intendono:

- gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio;
- gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale;
- gli impianti di controllo del fumo e del calore;

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 20 dicembre 2012 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”:

2.1. PROGETTAZIONE

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell’arte, che deve essere adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d’opera all’impianto di base del progetto. Il progetto è redatto da un **tecnico abilitato**. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, **il progetto è redatto da professionista antincendio**. Il progetto dell’impianto, cosi come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell’attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 20 dicembre 2012 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”:

3.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Ai fini della valutazione del progetto dell’attività, gli impianti di protezione attiva contro l’incendio dovranno essere documentati con la **specifica dell’impianto** che si intende realizzare a firma di **professionista antincendio** per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 20 dicembre 2012

3.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea:

a) per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto.

Allegato I del DM 37/08: Dichiarazione di conformità

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 20 dicembre 2012

3.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea:

b) Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, a firma dell'impresa installatrice,

mod. PIN 2.4 2018 **DICH. IMP**.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 22.1.2008 n°37);

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 20 dicembre 2012

3.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea:

b) …….. ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, di cui al sopra citato decreto, resa da un **professionista antincendio**.

mod. PIN 2.5 – 2018 **CERT. IMP.** : Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 22.1.2008 n°37)

Il professionista antincendio

Ai sensi del DM 20 dicembre 2012

3.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio:

a) la documentazione da presentare è **integrata** dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di **professionista antincendio**.

mod. PIN 2.5 – 2018 **CERT. IMP.** : Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 22.1.2008 n°37)

Il professionista antincendio

Ai sensi delle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi

Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.1.3 Prevenzione incendi

14. Soluzione alternativa (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. **Il professionista antincendio** è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

Il professionista antincendio

Ai sensi delle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi

Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.2.7 Metodi di progettazione della sicurezza antincendio

- **Soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo**: L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica, è consentito in tutti i casi in cui **l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal professionista antincendio**;
- **Ingegneria della sicurezza antincendio**: **Il professionista antincendio** applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3 oppure in base a principi tecnico-scientifici riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
- **Prove sperimentali**: **Il professionista antincendio** esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni (es. chimico-fisici e termodinamici, esodo degli occupanti, …) che caratterizzano la problematica oggetto di valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi. Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il professionista antincendio

Ai sensi delle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi

Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.2.8 Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendi

In caso di ricorso a “Soluzione in deroga”: è prevista una analisi e progettazione secondo giudizio esperto ai fini della deroga. L’analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del **professionista antincendio**, esperto del settore della sicurezza antincendio.

Il professionista antincendio

Ai sensi delle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi

Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.2.10 Indicazioni generali per la progettazione di impianti per la sicurezza antincendio

G.2.10.1 Prescrizioni comuni

3. Fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti rientranti nel campo di applicazione di specifiche tecniche armonizzate, qualora il progetto dell'impianto sia elaborato secondo norme internazionali o norme riconosciute a livello internazionale lo stesso deve essere a firma di **professionista antincendio**.

4. Il progetto dell'impianto deve essere a firma di **professionista antincendio** anche in caso di soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo di cui al paragrafo G.2.7.

7. Ai fini della valutazione del progetto antincendio dell'attività, prevista dalla normativa vigente, gli impianti devono essere documentati dalla *specifica dell'impianto* che si intende installare o modificare sostanzialmente. **La specifica dell'impianto deve essere a** firma di *tecnico abilitato* nel caso di cui al comma 2 **o di *professionista antincendio*** nel caso di cui al comma 3.

Il professionista antincendio

Ai sensi delle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi

Capitolo S.2 Resistenza al fuoco

S.2.8.3 Strutture vulnerabili in condizioni di incendio

4. In caso di produzioni strutturali in serie, sono ammesse valutazioni di resistenza al fuoco valide per costruzioni tipologiche o per prototipi. Il professionista antincendio provvede a certificare i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture in opera verificando, in particolare, il rispetto delle ipotesi alla base delle verifiche di resistenza al fuoco condotte sui prototipi.

Il professionista antincendio

Ai sensi delle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi

Capitolo S.6 Controllo dell'incendio

S.6.8.2 Progettazione della Rete Idranti

7. Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica dell'impianto da acquedotto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti come specificato dalla norma UNI 10779 o criterio equivalente. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da **professionista antincendio**.

Il professionista antincendio

Ai sensi delle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi

Sezione M Metodi

Capitolo M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale



Grazie per l'attenzione