

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

TAPETARSKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE TAPETARSKIH RADOVA**
- b) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA TAPETARSKE RADOVE**

**TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE
TAPETARSKIH RADOVA**

(JUS U.F2.014 sa obaveznom primenom od 28. X 1978)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Materijali**
- 3. Izvođenje**
- 4. Ostali radovi**
- 5. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

1.1 Ovi tehnički uslovi odnose se na izvođenje tapetarskih radova na svim građevinskim elementima u unutrašnjosti objekta, izuzev podova.

1.2 Pod tapetarskim radovima, po ovim tehničkim uslovima, podrazumeva se oblaganje unutrašnjih zidnih površina i plafona tapetama i njima sličnim materijalima iz estetskih i higijenskih razloga.

2 Materijali

2.1 Opšte

Materijali koji se ugrađuju u objekat moraju odgovarati odredbama jugoslovenskih standarda za kvalitet i dimenzije.

2.2 Materijali za podlogu

Materijali za podlogu ne smeju biti podložni raspadanju, truljenju, menjanju svojih osobina, niti smeju odavati bilo kakav miris.

Oni moraju biti dovoljno čvrsti i otporni prema insektima i gljivama. Materijali za podlogu koji se lepe, ili na koje se lepi, moraju biti takvi da na njih lepilo štetno ne utiče i moraju imati dobru prionljivost za lepilo.

2.2.1 Papir za podlogu

Ukoliko se za podlogu upotrebljava papir, on mora biti lepljiv i upijajući (sirov papir). Štampani papir (novine) ne sme se upotrebljavati.

2.2.2 Prah za podlogu

Prah za podlogu koji se nanosi u vidu mase za izravnjanje mora se sastojati od vlakana, lepila i punila i mora biti industrijski proizveden.

2.2.3 Mase za izravnjanje

Mase za izravnjanje moraju se sastojati od industrijski proizvedenog veziva i punila.

2.2.4 Penasti materijali za podlogu

Moraju biti jednake debljine (tolerancije $\pm 0,2$ mm) i ravnomerne šupljikavosti. Nalepljeni na građevinske elemente, moraju biti nezapaljivi najmanje koliko i papirna podloga. Prilikom požara ne smeju se pokazati zapaljiviji od papirne podloge.

2.2.5 Tkani materijali za podlogu

Moraju biti čvrsti, izdržavati normalno zatezanje pri postavljanju i glatko nalegati na podlogu.

2.3 Lepila

Lepila moraju biti takva da obezbeđuju trajnu i čvrstu vezu.

Lepila ne smeju štetno uticati na podlogu i tapete, niti smeju odavati neprijatan miris.

2.4 Tapete

2.4.1 Vrste tapeta

Prema sastavu gornje površine tapete mogu biti:

- a) obične papirne,
- b) plastificirane,
- c) tekstilne,
- d) drvene.

Prema obradi gornje površine tapete mogu biti:

- a) glatke,
- b) reljefne,
- c) mat,
- d) svilasto-sjajne.

Prema boji i šari tapete mogu biti:

- a) jednoboje,
- b) dekorativne, višeboje,
- c) ili da podržavaju strukturu određenih materijala (tkanine, grubog maltera itd.).

U pogledu otpornosti na pranje tapete mogu biti:

- a) perive,
- b) neperive.

2.4.2 Kvalitet

2.4.2.1 Tapete moraju odgovarati kvalitetu prema oznaci proizvođača, sa utisnutom oznakom serije na ivicama ili na nekom drugom mestu.

2.4.2.2 Tapete se smatraju otpornim prema otiranju ako se prilikom brisanja suvom, mekom krpom pod lakim pritiskom, ili rukom, ne šteti njihova boja.

2.4.2.3 Tapete su otporne prema pranju (perive) kada se njihova boja ne šteti prilikom pranja mekim sušerom i vodom sa dodatkom blagog deterdženta ili sapunice.

2.4.2.4 Obične papirne tapete izrađuju se od lakog drvenog papira, prirodne boje ili obojenog; mogu biti delimično obojene i dezenirane skrobnom bojom.

2.4.2.5 Perive papirne tapete izrađuju se od nešto težeg drvnog papira, mogu biti glatke ili reljefne, obojene i dekorisane emulzionom bojom. Moraju biti otporne prema svetlosti i pranju.

2.4.2.6 Tapete sa dodatkom strugotine ili drugih vlakana izrađuju se od teškog, čvrstog drvnog papira; moraju biti otporne prema svetlosti i pranju.

2.4.2.7 Tapete sa svilenim sjajem izrađuju se od čvrstog papira, sličnog pergamentu, sa otiskom svilastog sjaja i hrapavim šarama. Moraju biti otporne prema svetlosti i pranju.

2.4.2.8 Velur-tapete imaju sloj vlakana nanosen na težak papir. Izrađuju se sa šarama ili bez njih. Moraju biti otporne prema svetlosti.

2.4.2.9 Linkrust-tapete se izrađuju od specijalnog papira sa nanesenim slojem linoleum-mase. Mogu biti glatke ili hrapave, jednoboje ili višebojne. Moraju biti otporne prema pritisku i udaru, svetlosti i pranju.

2.4.2.10 Drvene tapete se izrađuju od srednje teškog, čvrstog papira sa nalepljenim prirodnim furnirom, prirodne boje ili bajcovane, mat ili sjajne površine.

2.5 Ostali materijali slični tapetama koji se lepe kao obloga zidova

2.5.1 Opšti uslovi

Ovi materijali moraju biti lepljivi i otporni prema otiranju i svetlosti.

Zalepljeni na građevinske elemente ovi materijali moraju biti bar toliko nezapaljivi koliko i tapete, a prilikom požara ne smeju se pokazati lošiji od tapeta.

2.5.2 Plastične folije sa podlogom

Plastične folije se sa materijalom podloge čvrsto vezuju šavovima ili na drugi sličan način.

2.5.3 Plastični nosači obloženi plastikom

Nosači od tkanog, vlaknastog, papirnog ili sličnog materijala, presvučeni su slojem plastike po celoj površini (veštačka koža itd.).

2.5.4 Plastične vezane folije

Dve ili više plastičnih folija su celom svojom površinom čvrsto povezane.

2.6 Materijali za zatezanje

2.6.1 Tkani materijali (npr. platno, pamuk, slama, veštačka svila, cel itd.) i veštački materijali za zatezanje moraju biti takvi da prilikom postavljanja izdržavaju normalno zatezanje i da se mogu lako razapeti.

2.6.2 Veštački materijali za zatezanje moraju biti otporni prema svetlosti i otiranju.

2.7 Lajsne

Lajsne moraju imati boju, obradu gornje površine i presek ujednačen i ravnomeran, i ne smeju se odvajivati niti rastezati.

2.8 Upletene trake

Za upletene trake (u vidu konopa) dozvoljava se neznatno izduženje, ali se ne smeju deformisati pod uticajem toplote ili vlažnosti.

2.9 Trake

Moraju biti istog kvaliteta kao i primenjene tapete, ili materijali za oblaganje slični tapetama.

3 Izvođenje

3.1 Opšte napomene

3.1.1 U tehničkom opisu na osnovu kojeg se izvode tapetarski radovi mora se za svaki pojedini slučaj navesti:

- vrsta prostorije i njen položaj po spravovima,
- vrsta i karakteristike podloge (npr. vrsta maltera, prvobitni premaz ili postojeće tapete),
- visina do koje treba zid obložiti tapetama,
- spratna visina pri oblaganju plafona izuzetno visokih prostorija,
- neuobičajena podela na plafonu ili zidovima,
- oblaganje jedne prostorije različitim tapetama kao i oblaganje zidova kombinacijom tapeta sa drugim materijalima,
- vrsta materijala kojim se oblaže, po uobičajenoj nomenklaturi (po knjizi uzoraka) ili klasi po ceni,
- da li treba uz ponudu priložiti uzorke,
- podovi i delovi opreme koje treba posebno zaštititi (npr. podovi obloženi tepihom ili skupoceni nameštaj koji se teško pomera),

- specijalni zahtevi u vezi sa izdržljivošću (npr. mehanički uticaji, neobičajene temperature, hemijski uticaji i upotreba materijala nezapaljivog i otpornog prema svetlosti.

3.1.2 Dozvoljeno je tapacirati samo suhu i pripremljenu podlogu bez nedostataka.

Kao nedostaci podloge smatraju se uz ostalo:

- nedovoljno suva podloga,
- nedovoljno čvrsta podloga,
- malter sa grudvicama neugašenog kreča ili ostalim primesama,
- pukotine i oštećenja većeg obima,
- veće neravnine podloge,
- odviše gruba podloga,
- nepodesni premazi (npr. neuklonjeni ostaci boje),
- loši spojevi između maltera i obloge vrata i podne sokle.

3.1.3 Materijali za koje postoje uputstva za rad od strane proizvođača moraju se ugrađivati na osnovu ovih uputstava.

3.1.4 U jednoj prostoriji mogu se upotrebiti tapete samo jedne serije.

3.1.5 Prilikom oblaganja mora se voditi računa o dilatacionim spojnica na objektu.

3.1.6 Materijal koji je dao naručilac i koji je ugrađen, mora se tako obeležiti (npr. sa brojem objekta i prostorija) da je mesto njegove ugradnje vidljivo. Ostatak materijala se vraća naručiocu.

3.2 Izrada

3.2.1 Tapaciranje tapetama

3.2.1.1 Priprema osnove (podloge) i postavljanje materijala za podlogu

Pre postavljanja materijala za podlogu:

- osnova se mora očistiti;
- skrobne boje moraju se odstrugati od osnove; premaze krečnim mlekom i krečnom bojom treba odstraniti sve do sloja koji je čvrsto vezan sa osnovom; osnova se tada mora izgletovati;
- premazi uljanom i lak-bojom moraju se ohrapaviti (brusnim papirom);
- stare tapete treba skinuti;
- manje neravnine u malteru treba otkloniti, a manja oštećenja popraviti;
- na osnovu od maltera mora se naneti podloga za tapete koja se radi od praha ili mase za izravnanje, ako u teh-

ničkom opisu nije drugačije predviđeno (podloga od hartije ili penastog materijala za podlogu);

- osnovu od drveta treba prvo obložiti papirom pa prekriti zategnutom jutanom tkaninom; prelaz na ivicama treba da se ujednači;
- pri izradi podloge za tapete od papira, mora se papir postavljati rub do ruba.

Radovi navedeni u prethodnim stavkama spadaju u tapetarske radove. Kvalitet izvedene osnove mora odgovarati kvalitetu datom u tehničkom opisu.

3.2.1.2 Lepljenje tapeta i traka

- Izvođač ne sme tapete i trake lepiti na promaji.
- Tapete i trake se moraju iskrojiti i zalapiti bez nabora.
- Tapete od lakog papira moraju se iseći sa obe strane i lepiti rub preko ruba. Tapete od srednje teškog, teškog ili pergamentu sličnog papira, kao i od specijalnog papira ili drvene tapete, fabrički su isečene sa obe strane i lepe se tako da bude rub do ruba. Sastavi ne smeju biti primetno vidljivi. Šare se moraju uklopiti.
- Na jednom zidu ili plafonu trake istih tapeta moraju imati iste nijanse boje.
- Lepak sa poda, podne sokle, prozora, vrata itd. mora se odmah ukloniti.
- Spojevi tapeta sa vratima, prozorima, podnim soklama itd. moraju biti izvedeni bez preklapanja tj. moraju se tačno dodirivati. Isto važi i za trake.
- Tapete se postavljaju iza grejnih tela i peći samo ako je to u tehničkom opisu predviđeno.

3.2.2 Tapaciranje sa materijalima sličnim tapetama

3.2.2.1 Priprema osnove (podloge) i postavljanje materijala za podlogu

Pre postavljanja materijala za podlogu:

- osnova se mora očistiti;
- premazi skrobne boje moraju se istrugati do osnove;
- vešeslojni premazi krečnog mleka ili krečne boje, moraju se skinuti do sloja koji je čvrsto vezan sa osnovom, a osnova se zatim mora izgletovati; premazi uljane i lak-boje moraju se ohrapaviti;
- prvobitni sloj tapeta se mora skinuti;
- male neravnine u malteru moraju se ukloniti, a manja oštećenja popraviti;

- neravnine osnove koje bi se mogle ocrtati na gotovim tapetama moraju se ukloniti gletovanjem masom za izravnanje, ako u tehničkom opisu nije drugačije predviđeno.

Radovi navedeni u prethodnim stavkama spadaju u tapetarske radove. Kvalitet osnove mora odgovarati kvalitetu datom u tehničkom opisu.

3.2.2.2 Lepljenje materijala sličnih tapetama

- Materijali slični tapetama moraju se lepiti bez nabora.
- Šare se moraju uklopiti.
- Na jednom zidu ili plafonu trake istog materijala moraju biti jednake u nijansi boje.
- Lepilo sa poda, podne sokle, vrata i prozora mora se odmah odstraniti.
- Spojeve materijala sličnih tapetama sa vratima, prozorima, soklama itd. moraju biti izvedeni bez preklapanja, tj. moraju se tačno dodirivati. Isto važi i za trake.
- Oblaganje iza grejnih tela i peći vrši se samo u slučajevima kada je to predviđeno u tehničkom opisu.

3.2.3 Tapaciranje zategnutim materijalima

3.2.3.1 Tapaciranje tkanim materijalima

3.2.3.1.1 Priprema osnove i postavljanje materijala za podlogu

Pre postavljanja materijala za podlogu:

- osnova se mora očistiti;
- male neravnine u malteru moraju se ukloniti, a manja oštećenja popraviti;
- osnova se premazuje masom za izravnanje, ako to nije drugačije predviđeno u tehničkom opisu;
- ako je predviđeno zatezanje materijala ili drugih tkanih materijala za podlogu, osnova se prethodno premazuje slojem lepila.

3.2.3.1.2 Postavljanje tkanih materijala

Ako se tkani materijali prethodno šiju, moraju se šavovi na poleđini izravnati.

Zatezanje se mora tako izvesti da se ne primećuju nikakve linije, a da je materijal ravnomerno zategnut.

Niti tkanine moraju biti vodoravne ili vertikalne, pod pravim uglom ili paralelne sa šavovima.

Šare se moraju pažljivo uklopiti, naročito u visini oka. Pri zatezanju u naborima mora se dodati 100% materijala.

Nabori moraju biti ravnomerno podeljeni i vertikalni.

3.2.3.2 Tapaciranje sa plastičnim materijalima na zatezanje

3.2.3.2.1 Priprema osnove

Osnova se mora očistiti.

3.2.3.2.2 Postavljanje plastičnih zategnutih materijala

Plastični materijali se moraju tako zategnuti da se ne vide nikakve linije, ali da je materijal ravnomerno zategnut.

Pri zatezanju u naborima mora se dodati 100% materijala.

Nabori moraju biti ravnomerno izdeltjeni i vertikalni.

Pri prikivanju postavljenih plastičnih materijala, sredstvo za prikivanje mora biti ravnomerno raspoređeno.

3.2.4 Postavljanje lajsni

Vidljive lajsne moraju na uglovima biti koso ukrojene i dobro pričvršćene. Pričvršćivanje se ne sme odviše primećivati.

Na nastavoima, lajsne se moraju tačno sučeljavati.

3.2.5 Pričvršćivanje tekstilnih lajsni (traka)

Tekstilne lajsne moraju se trajno pričvrstiti. Ekseri koji za to služe moraju biti nerđajući, a lajsne dovoljno zategnute.

4 Ostali radovi

4.1 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji i bez posebnog navođenja u tehničkom opisu spadaju u tapetarske radove. To su:

4.1.1 Uzimanje mera za izvođenje i obračun izvedenih radova, uključujući korišćenje mer-nih instrumenata i davanje radne snage.

4.1.2 Korišćenje sitne mehanizacije.

4.1.3 Dovođenje vode, gasa i struje od priključka koji daje naručilac do mesta izvođenja radova.

4.1.4 Isporuka potrebnog materijala.

4.1.5 Dopremanje materijala i u slučaju kada ga daje naručilac od skladišta do mesta ugradnje, kao i njegovo eventualno vraćanje.

4.1.6 Sprovođenje svih mera zaštite po HTZ i ostalim propisima.

4.1.7 Osvetljavanje, čišćenje i grejanje prostorija za boravak i sanitarija radnika izvođača.

4.1.8 Korišćenje skela čija visina ne prelazi 2,0 m.

4.1.9 Preduzimanje mera za zaštitu poda i ostalih elemenata od nečistoća prilikom izvođenja tapetarskih radova.

4.1.10 Uklanjanje svih ostataka i nečistoća koje potiču od izvođača.

4.1.11 Zaštita izvedenih radova do momenta primopredaje izvedenih tapetarskih radova (zapisnik o primopredaji svih tapetarskih radova ili o delimičnoj primopredaji).

4.2 Radovi koji ne spadaju u prateće radove

4.2.1 Uređenje prostorija i gradilišta.

4.2.2 Korišćenje građevinske mehanizacije.

4.2.3 Izgradnja baraka za smeštaj radnika ukoliko ih naručilac ne daje.

4.2.4 Uklanjanje nečistoća i otpadaka koji potiču od drugih izvođača.

4.2.5 Izravnjavanje većih neravnina podloge i popravka većih oštećenja u malteru.

4.2.6 Preduzimanje mera za izvođenje radova po mrazu, kada to naručilac izričito zahteva.

5 Merenje i način obračuna radova

5.1 Mere se stvarno izvedene površine, ako to nije drugačije zahtevano u tehničkom opisu (npr. prema određenim nacrtima u planovima).

5.2 Pri obračunu tapetarskih radova, površine iza peći, kamina, kanala i otvora (prozori, vrata, plakari pregrade i slično) do 1 m² ne odbijaju se.

Za veće otvore odbija se razlika veća od 1 m².

5.3 Ukoliko se merenje vrši prema utrošenoj količini materijala, onda se svi neupotrebljivi ostaci uzimaju kao upotrebljen materijal.

5.4 Na novogradnji, preuređenju (adaptaciji) i održavanju zgrada, za obračun je merodavna mera na licu mesta.

5.5 Za radove koji se obračunavaju po komadu sa naznačenim dimenzijama, odstupanje ± 5 cm od mere navedene u tehničkom opisu ne uzima se u obzir.

5.6 Za veća odstupanja samo jedne dimenzije tolerancija se ne uzima u obzir i obračun se menja proporcionalno sa promenom određene površine.

5.7 Radovi u prostorijama sa stepenastim ili kosim podom, sa neravnim kosim plafonom ili svodom (prostori stepeništa, dvorana i slično) i u prostorijama višim od 4,0 m, obračunavaju se posebno. Takvi radovi treba da budu u tehničkom opisu posebno navedeni.

5.8 Ako je podnožje izrađeno od drugog materijala ili izvedeno u drugoj tehnici, visini zidne površine iznad podnožja dodaje se 20% visine podnožja.

5.9 Ukoliko je visina podnožja koja je izvedena od drugog materijala niža od 25 cm, visina se meri od poda do gornje granice zida.

5.10 Zidovi se mere i obračunavaju po 1 m², pri čemu se visina meri od podnožja (sokle) do gornje granice tapaciranja (lajsne).

5.11 Vodoravni plafoni obračunavaju se po m². Bočne površine podvlaka i greda, površine zidnih pojasa i ispada dodaju se površini plafona, ako su obrađeni u istoj tehnici.

5.12 Kosi plafoni, podgledi stepenišnih krakova i slično, mere se po m² prema stvarnoj površini.

5.13 Svodovi se mere po m². Za visine temena svoda 1/10 raspona svoda meri se svetla vodoravna površina između zidova.

5.14 Za visine temena svoda iznad 1/10 raspona svoda, meri se kao prostorija sa ravnim plafonom, s tim što se za obračun zidova uzima visina temena svoda.

5.15 Ispusti i udubljenja (špaletne, niše i slično), obračunavaju se posebno, i ako su obrađeni u istoj tehnici, kao plafon i zidovi.

5.16 Zidovi stepenišnih i sličnih prostorija obračunavaju se u celoj visini od najnižeg nivoa poda do najviše granice plafona (zida), ako podnožje zida nije više od 25 cm.

Ukoliko se u takvom prostoru na zidovima nalaze podnožja obrađena od drugog materijala i visine veće od 25 cm, od ukupne visine zida odbije se visina podnožja umanjena za 20%.

5.17 Priprema podloge meri se po 1 m² površine i obračunava se kao površina obložena tapetama.

5.18 Postavljanje lajsni i traka meri se i obračunava po 1 m kao dodatak na izvršeni rad.

6. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA TAPETARSKE RADOVE

Sadržaj:

Strana

6.1 Priprema novih površina za lepljenje tapetom — gletovanje — — — — —	246
6.2 Oblaganje tapetama pripremljene podloge — —	246
6.3 Polaganje tapeta sa makulaturom — — — —	247
6.4 Pričvršćivanje ukrasnih letvica — — — —	247
6.5 Priprema stare podloge — — — — —	248
6.6 Oblaganje tapetom stare podloge — — — —	248

6.1 PRIPREMA NOVIH POVRŠINA ZA LEPLJENJE TAPETOM — GLETOVANJE.

6.1.1 GLETOVANJE SMESOM OD KREČA I GIPSA

6.1.2 GLETOVANJE EMULZIONIM KITOM

6.1.3 GLETOVANJE DISPERZIONIM KITOM NA FINO MALTERISANIM POVRŠINAMA

6.1.4 GLETOVANJE BETONSKIH POVRŠINA DISPERZIONIM KITOM.

Normativi utroška radnog vremena i materijala za navedene pozicije uzimaju se prema istim pozicijama za molerske radove.

6.2 OBLAGANJE TAPETAMA PRIPREMLJENE PODLOGE

1. Polaganje obične papirne tapete — rub preko ruba (na preklop).
2. Polaganje dekorativne papirne tapete — rub preko ruba (na preklop).
3. Polaganje papirne dekorativne tapete — rub do ruba.
4. Polaganje plastične tapete rub do ruba.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
— staklenac za brušenje	kg	0,005	0,005		0,005
— za impregniranje — celulozno vezivo	kg	0,008	0,008	0,010	0,010
— gips	kg	0,020	0,020	0,030	0,020
— celulozno vezivo za lepljenje	kg	0,012	0,012	0,012	0,015
— voda	kg	0,150	0,150	0,200	0,150
— tapete	m²	1,20	1,20	1,20	1,20
Radno vreme:					
— brušenje	h	0,020	0,020	0,020	0,020
— impregniranje	h	0,018	0,018	0,018	0,018
— gipsanje	h	0,016	0,016	0,016	0,016
— krojenje i premazivanje lepkom	h	0,060	0,060	0,060	0,060
— polaganje, peglanje i pranje	h	0,124	0,170	0,201	0,312
UKUPNO	h	0,238	0,284	0,315	0,426

6.3 POLAGANJE TAPETA SA MAKULATOROM (NEPRIPREMLJENA PODLOGA)

1. Polaganje papirne tapete rub do ruba
2. Polaganje plastične tapete rub do ruba

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
— staklenac za brušenje	kg	0,005	0,005
— celulozno vezivo za impregniranje	kg	0,010	0,010
— gips	kg	0,030	0,030
— celulozno vezivo za lepljenje podloge	kg	0,008	0,008
— papir za podlogu	m²	1,20	1,20
— lepak za tapete	kg	0,015	0,015
— voda	kg	0,240	0,240
— tapete	m²	1,20	1,20
Radno vreme:			
— brušenje i čišćenje	h	0,020	0,020
— gipsanje manjih oštećenja	h	0,020	0,020
— impregniranje	h	0,018	0,018
— premaziv. lepkom i polag. papirne ili specijalne podloge	h	0,164	0,164
— krojenje, premazivanje lepkom i polaganje tapeta	h	0,261	0,372
UKUPNO	h	0,483	0,594

6.4 PRIČVRŠĆIVANJE (PRIBIJANJE) UKRASNIH LETVICA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
— letvice ili traka	m ¹	1,2
— ekseri ili lepak	kg	0,001
Radno vreme:		
— Merenje, prilagođavanje i pričvršćivanje	h	0,050

6.5 PRIPREMANJE STARE PODLOGE ZA LEPLJENJE TAPETOM

1. Kvašenje vodom i struganje zemljane boje lopaticom
2. Struganje lopaticom krečne boje
3. Kvašenje bazarna, struganje i pranje disperzivne boje i disperzivnog kita
4. Kvašenje vodom i struganje neperive tapete
5. Kvašenje deterdžentima, struganje i pranje perive tapete
6. Skidanje plastičnih tapeta

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija					
		1	2	3	4	5	6
Materijal:							
— voda	kg				0,180	0,560	—
— deterdžent	kg				—	0,140	—
Radno vreme		0,069	0,144	0,399	0,164	0,279	0,558

6.6 OBLAGANJE TAPETOM STARE PODLOGE

1. Polaganje obične papirne tabete rub preko ruba na ostruganu podlogu
2. Polaganje obične papirne tapete na postojeću staru tapetu.
3. Polaganje dekorativne papirne tapete rub do ruba na ostruganu podlogu
4. Polaganje plastične tapete rub do ruba na ostruganu podlogu.
5. Polaganje papirne dekorativne tapete rub do ruba na postojeću, staru tapetu.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
— staklenac za brušenje	kg	0,005	—	0,005	0,005	—
— gašeni kreč	kg	0,070	—	—	—	—
— gips	kg	0,050	0,030	0,050	0,050	0,030
— emulzioni kit za gletovanje	kg	0,250	—	—	—	—
— celulozno vezivo	kg	0,026	0,020	0,015	0,025	0,020
— voda	kg	0,500	0,200	0,250	0,420	0,420
— tapete	m ²	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
— celulozno vezivo za impregnaciju	kg	—	—	0,010	—	—
— papir za podlogu	m ²	—	—	1,20	1,20	—
— tutkalo kožno za impregniranje	kg	—	—	—	0,010	—
Radno vreme:						
— brušenje i čišćenje	h	0,018	0,082	0,018	0,018	0,060
— impregniranje ili krećenje krečnim mlekom	h	0,028	—	0,023	0,023	—
— gipsiranje	h	0,054	—	0,033	0,054	—
— kitovanje i gletovanje	h	0,111	—	0,168	0,164	—
— brušenje i impregniranje	h	0,023	—	—	—	—
— krojenje, premazivanje lepkom i polaganje tapeta	h	0,225	0,225	0,261	0,372	0,290
UKUPNO	h	0,459	0,307	0,503	0,631	0,350