

纯化水设备运行记录

记录编号：HR/DS-F02

日期：

时间	原水泵 流量 (T/h)	过滤器压力		保安过滤器		反渗透系统									
		石英砂进 水压力 (Mpa)	活性炭进 水压力 (Mpa)	前后压力 (Mpa)		一级 RO				二级 RO				电导率 μs/cm	
				前	后	进水 压力 (Mpa)	产水 流量 (T/h)	浓水压 力 (MPa)	浓水流 量 (T/h)	进水 压力 (Mpa)	产水流 量 (T/h)	浓水压 力 (Mpa)	浓水流 量 (T/h)		
纯化水循环泵启动时间：										2000L□		3000L□		操作人	
清洁、消毒 记录											清洁人				
维护保养 记录											维护人				

操作过程中一小时记录一次，记录压力，流量以及电导率等参数，发现问题及时处理上报。