

BMS 故障代码手册（节选）

设备型号：BMS-X200 / BMS-X500

额定功率：200kW / 500kW

通信协议：CAN 2.0B

故障代码 E001：单体过压

触发条件：单体电压 > 3.65V 持续 3s

建议动作：降低充电电流，检查均衡模块

故障代码 E002：单体欠压

触发条件：单体电压 < 2.80V 持续 3s

建议动作：停止放电，执行补电流程

故障代码 E101：PACK 过温
触发条件：模组温度 > 55℃
建议动作：降功率运行，检查风冷系统

故障代码 E203：绝缘阻抗低
触发条件：绝缘电阻 < 500kΩ
建议动作：立即停机，排查直流线缆

故障代码 E305：主控通信中断
触发条件：CAN 总线 5s 无心跳
建议动作：检查终端电阻与接线端子

附表：功率降额建议
50℃ 以上降额至 80%
55℃ 以上降额至 50%