



מכון התקנים הישראלי

המעבדה למכניקה והידראוליקה

תעודת בדיקה מספר 7153210127

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מבנה דרום פנלים מבודדים אגש"ח בע"מ
מענו : קיבוץ משמר הנגב משמר הנגב 85315
תאריך ההזמנה : 2021/07/07

תאור המוצר

צמר מינרלי :
הדגם הנבדק : PBE LX PREMIUM תאורו: צמר סלעים
יצרן : KNAUF INSULATION
ארץ יצור : סלובניה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2021/08/22 הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם : 2
מספר שטר מטען : 21122095
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2021/07/08
מספר חשבון ספק: 4309427849 מיום: 2021/06/24 שם ספק : KNAUF INSULATION
שם ארץ יבוא : סלובניה

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 105.7-סימון, 313-בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו בשריפה של התקן הישראלי
ת"י 751 - צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים, מדצמבר 1993

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש
לשחרור טובין מהמכס.

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2021/10/06

תאריך הדפסה מקורי

שם הוחתם: גנקין מיכאל

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 2021/10/06

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, ענף בטיחות אש, טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233 www.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 7153210127

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
105.7	סימון	הסחורה נושאת תווית אזהרה כנדרש בתקן	מתאים
313	בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו בשריפה	דרגת ההתלקחות - VI (שש)	מתאים
		דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)	
		דרגת עיוות צורה והטפטוף - 4 (ארבע)	