LABORATUVAR 2 • CNC AHŞAP FREZE MAKİNESİ SÜRÜMÜ

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Zeynep Ece Yürkül 23554004 Grup Gece-B Tarih 23.10.2026

> **Kavram:** Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — Varlıkları Bölgelere Ayırın

VARLIK LİSTESİ

PLC • HMI • Robot kontrolörü • **Safety PLC** • SCADA istemcisi • Mühendislik istasyonu • Uzak servis erişimi • Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. **Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.**
Emniyet Bölgesi: Safety PLC, Kontrol Bölgesi: PLC, Robot kontrolörü, Operasyon Bölgesi: HMI, SCADA istemcisi, Mühendislik istasyonu, Dış Erişim Bölgesi: Uzak servis erişimi, Ofis ağı

2. **Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?**
Ayrı bir Emniyet Bölgesi'ne koydum. Çünkü üretim ağındaki bir çökme, virüs veya siber saldırı insanı koruyan acil durdurma sistemini asla etkilememeli, izole kalmalıdır.

3. **Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?**
Bölgeler arasındaki güvenlik duvarlarındadır. Dışarıdan girişte VPN ve kimlik kontrol edilir; ofis-operasyon arasında sadece izinli IP'lere bakılır; emniyet tarafına geçişte ise sadece okuma amaçlı durum sinyallerine izin verilir.

Görev B — Uzak Erişim Kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + Nedeni
Aracı?	Doğrudan / (Jump server)	Dış bağlantı doğrudan CNC kontrolcüsüne dokunmasın, arada karşılansın diye.
Tünel?	Açık / (VPN)	Gönderilen programlar ve şifreler açıkta kalmasın, internette şifrelensin diye.
Kimlik?	Parola / (MFA)	Parola sızsa bile telefona gelen onay kodu olmadan kimse girmesin diye.
Hesap?	Paylaşılan / (Kişisel)	Ortak şifre yerine ayarı kimin değiştirdiği isim isim takip edilsin diye.
Kayıt?	Yok / (Tam oturum kaydı)	Bir kaza veya arıza olduğunda geriye dönük kim ne komut vermiş görebilelim diye.
Zamanlama?	Sürekli açık / (Varsayılan kapalı)	Kapı sürekli açık durup risk yaratmasın, sadece bakım zamanı açılsın diye.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → **Evidence Pack EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.