测定空气比热容比

姓名: <u>张耕嘉</u> **学号:** <u>2313725</u> **学院:** <u>人工智能学院</u> **实验时间:** 2024 年 6 月 7 日 星期五上午 **组别:** <u></u> <u>J</u> 组 7 号

一、实验目的

- 1. 学习测定空气比定压热容与比定容热容之比的一种方法。
- 2. 观察热力学过程中状态变化及基本物理规律。
- 3. 学习用传感器精确测定气体压强和温度的原理与方法。

二、实验原理

以比大气压 p_a 稍高的压力 p_1 ,向玻璃容器压入适量空气,并以与外部环境温度 T_e 相等之时单位质量的气体体积(称为比体积或比容)作为 V_1 ,用图1中的 I(p_1,V_1,T_e)表示这一状态。而后,急速打开放气活塞"B",亦即使其绝热膨胀,使其压强降至大气压 p_a ,并以状态 II(p_a,V_2,T_2)表示。由于是绝热膨胀, $T_2 < T_e$;所以,若再迅速关闭活塞"B",并放置一段时间,系统将从外界吸收热量,且温度重新升高至 T_e ;因为吸热过程中体积 V_2 不变,所以,压力将随之增加为 p_2 ,即系统又变至状态 III(p_2,V_2,T_e)。




图1

因状态 $I \rightarrow II$ 的变化是绝热的,故满足泊松公式

$$p_1 V_1^{\gamma} = p_a V_2^{\gamma} \tag{1}$$

而状态III与 I 是等温的, 所以, 玻意耳定律成立, 即

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \tag{2}$$

由式(1)及式(2)消去 V_1 、 V_2 , 并求解得

$$\gamma = \frac{\ln(p_1/p_a)}{\ln(p_1/p_2)} \tag{3}$$

可见, 只要测得压强 p_1 、 p_a 及 p_2 , 就可求出 γ 。

如以 p_1' 和 p_2' 分别表示 p_1 与 p_a 及 p_2 与 p_a 的压力差,则有

$$\begin{cases}
p_1 = p_a + p_1' \\
p_2 = p_a + p_2'
\end{cases}$$
(4)

现将式(4)代入式(3),并考虑到 $p_a \gg p_1' > p_2'$,则

$$lnp_1 - lnp_a = ln\frac{p_1}{p_a} = ln\left(1 + \frac{p_1'}{p_a}\right) \approx \frac{p_1'}{p_a}$$

及

$$lnp_1 - lnp_2 = (lnp_1 - lnp_a) - (lnp_2 - lnp_a) \approx \frac{p_1'}{p_a} - \frac{p_2'}{p_a}$$

所以

$$\gamma = \frac{p_1'}{p_1' - p_2'} \tag{5}$$

可见,只要测得 p_1' 及 p_2' ,即可通过式(5)求出空气的比热容比。

三、实验仪器

FD-NCD-II 空气比热容比测定仪,由机箱(含数字电压表两只)、储气瓶、传感器两只(电流型集成温度传感器 AD590 和扩散硅压力传感器一只)等组成。

四、实验步骤

- 1. 开启电子仪器部分的电源,预热 20 分钟,然后把三位半数字电压表调到 0。
- 2. 把进气活塞打开,放气活塞关闭,用打气球把空气稳定地徐徐进入储气瓶内,用压力传感器和 AD590 温度传感器测量空气的压强和温度,记录瓶内压强均匀稳定时的 p₁和温度T₁(p₁取值范围控制在 120mV 左右)。
- 3. 突然打开放气活塞,当储气瓶的空气压强降低至环境大气压强 p_a 时(这时放气声消失),迅速关闭放气活塞。
- 4. 当两个数字电压表示数稳定后,再记录 p_2' 及 T_2 。
- 5. 在 p_1' 数值大致相同的条件下重复实验 8~10 次,分别代入式 (5),求出 γ_i 及其算术平均值。

五、数据处理

i	p_1'/mV	T_{1i}/mV	p_2'/mV	T_{2i}/mV	$(p_1'-p_2')/mV$	$\gamma = \frac{p_1'}{p_1' - p_2'}$
1	134. 6	1487. 6	32. 8	1487. 0	101.8	1. 322
2	135. 3	1487. 6	32. 1	1487. 0	103. 2	1. 311
3	134. 0	1487. 7	32. 0	1487. 0	102. 0	1. 314
4	138. 6	1487. 7	33. 5	1486. 9	105. 1	1. 319
5	138. 1	1487. 7	33. 3	1487. 0	104. 8	1. 318
6	133. 6	1487. 8	31. 7	1487. 0	101. 9	1. 311
7	133. 0	1487. 9	32. 3	1487. 2	100. 7	1. 321
8	131. 6	1488. 0	32. 4	1487. 2	99. 2	1. 327
9	132. 6	1487. 9	32. 9	1487. 3	99. 7	1. 330
10	133. 4	1488. 0	32. 9	1487. 4	100. 5	1. 326
平均						1. 320

不确定度:

$$S_{\gamma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (\gamma_i - \overline{\gamma})^2}{n-1}} = 0.0114$$

 $S_{\overline{\gamma}} = \frac{S_{\gamma}}{\sqrt{n}} = 0.0036$

$$u_{a\gamma} = t(0.683, k)S_{\overline{\gamma}} = 0.004$$

$$\gamma = (1.320 \pm 0.004)$$

γ理论值为1.402,则相对误差:

$$W = \frac{\Delta x}{\gamma} = \frac{|1.402 - 1.320|}{1.402} = 5.85\%$$

六、考察题

如果从停止打气到读取 p'_1 ,以及从停止放气到读取 p'_2 的时间都很短,那么它们分别对测量结果产生什么影响?若时间都很长,对测量结果有影响吗?为什么?

如果在停止打气到读取的时间很短,此时容器内气体尚未完全扩散,导致读取的气压偏高,同时由于气体是热的不良导体,导致此时温度偏高,最终导致测量结果γ偏小。

若从停止放气到读取的时间很短,此时容器内由于气体对外做功,温度降低,立即读数时温度尚未恢复至室温,导致压强读数偏小,测量结果γ偏小。

如果时间很长,温度都能恢复至室温,此时读取的压强是准确的,对实验结果无影响 七、思考题

现已假定 V_1 、 V_2 分别代表绝热膨胀前、后空气的比容,在此假定下,本实验所考察的热力学系统是什么?若重新假定绝热膨胀后仍留在"V"中的那部分空气作为我们所考察的热力学系统,对实验有影响吗?在后一种假定下, V_2 及 V_1 将等于什么?(设容器体积为V)

答:考察对象是瓶中所有气体,重新假定绝热膨胀后仍留在"V"中的那部分气体作为我们所考察的热力学系统,对实验无影响,此时 V_1 会小于 V,而 V_2 等于 V。

考察对象是瓶中所有气体,包括打开活塞之后跑出的气体。如果假定绝热膨胀后仍留在"V"中的那部分气体作为我们所考察的热力学系统,对实验无影响,此时 V_1 为初始未打气时瓶中的那部分气体的体积,会小于 V,而 V_2 等于V,因为放气之后,压强恢复为大气压,打气时进入的气体已经跑出。

八、注意事项

- 1. 注意系统密封性, 检查是否漏气:
- 2. 旋转活塞时不可动作过猛,以防活塞折断;
- 3. 压人气体时要平稳,不要使三位半数字电压表超程:
- 4. 严格掌握放气活塞从打开到关闭的时间,否则会给实验结果带来较大的不确定度:
- 5. 注意掌握实验进程, 防止因实验周期过长、环境温度较大变化对实验造成的影响;
- 6. 实验完毕将仪器整理复原,并注意将放气活塞"B"打开,使容器与大气相通:
- 7. 若采用外接法,外接电池可采用四节甲电池串联作为6 V 直流电源:
- 8. 由于数字电压表有滞后显示, 若用计算机实时测量可发现打开放气活塞 "B" 放气时间仅约零点几秒, 并与放气声音的产生与消失很一致, 所以关闭活塞 "B" 用听声音的方法更可靠一些。