MODBUS RTU 通讯协议

- 1、数据传输格式: 1位起始位、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验位。
- 2、 仪表数据格式: 2字节寄存器值=寄存器数高8位二进制数+寄存器低8位二进制数
- 3、仪表通讯帧格式: 读寄存器命令格式:

1 2		2	2 3 4		5	6	7~8
	DE	3	起始寄存器高位 起始寄存器低位		寄存器数高位	寄存器数低位	CRC

应答:

Ī	1	2	3	4~5	6~7	•••	M*2+2~M*2+3	M*2+4~M*2+5
	DE	3	字节计数 M*2	寄存器数据 1	寄存器数据 2	•••	寄存器数据 M	CRC

DE: 设备地址 (1~200) 单字节

CRC: 校验字节 采用 CRC-16 循环冗余错误校验

举例说明:

MODBUS_RTU 通讯协议(十六进制格式)

发送: 01,03,00,00,00,10,44,06

00, 0E, 8A, 00, 00, 8A, 0E, 77, 00, 00, 60, 9C

(以上举例仅作参考,以实际通讯数据内容为准。)

SWP-M30 系列频率/脉冲模块参数地址、仪表动态数据格式

仪表动态数据格式

编号	参数名称	数据地址	数据类型	读写状态	备注
1	保留	0000	无符号整型	只读	
2	E ² PROM参数修改标志	0001	无符号整型	只读	
3	仪表类型	0002	无符号整型	只读	
4	保留	0003	无符号整型	只读	
5	PV 通道值	0004	单精度浮点型	只读	
6	SV 通道值	0006	单精度浮点型	只读	
7	报警状态	0008	无符号整型	只读	

备注:报警状态:

bit0: 第一报警下限报警状态; (0 为无报警, 1 为报警输出。)

bit1: 第二报警下限报警状态; (0 为无报警, 1 为报警输出。)

bit4: 第一报警上限报警状态; bit5: 第二报警上限报警状态。