



- 说明:
- 1 防爆等级ExdIIBt4, 防护等级IP65
 - 2 防爆接线箱为组合式结构, 元器件排布和箱体分割为建议排布, 尺寸为估算尺寸, 防爆厂家应根据元器件尺寸和排布优化箱体结构。元器件尺寸为1: 1比例。
 - 3 各个箱体之间有连接孔, 各个箱体之间可配线连通, 最后灌胶密封。
 - 4 底部进线口配置防爆电缆密封接头: 8个G2 “接口, 16个G3/4接口。(数量暂定)
 - 5 防爆接线箱安装在一个不锈钢护罩内。

						大鹤管控制PLC柜原件布置图			
标记	处数	更改文件号	签字	日期					
设计			标准化			图样标记	重量	比例	
审核									
工艺			日期			共 1 页	第 1 页		