

压力开关闭合超过
60秒时电动势穿过
S1开关触点



当压力开关触点闭合超
过60秒，电动势没有从
K1线圈移除

K1开关无法开
路
(主要失效)

压力开关
(次级失效)

当压力开关触点闭合超
过60秒，定时开关触点
开路失败



因为不正确的安装和设置，定
时器功能异常

定时开关无法
开路
(主要失效)

定时开关
(次级失效)