

Классификация и устройство огнетушителей

Огнетушители различаются по типу действующего вещества, способу восстановления и конструктивным особенностям:

1. По виду огнетушащего вещества (ОТВ)

- ☐ **Водные (ОВ):** С распыленной струей (капли более 150 мкм). С тонкораспыленной струей (капли 150 мкм и менее).
 - ☐ **Воздушно-эмульсионные (ОВЭ):** с фторсодержащим зарядом.
 - ☐ **Воздушно-пенные (ОВП):** создают поток пены за счет углеводородного или фторсодержащего заряда. Различаются по **кратности** (отношение объема полученной пены к объему исходного раствора): Низкой кратности (от 4 до 20). Средней кратности (от 20 до 200).
 - ☐ **Порошковые (ОП):** Общего назначения: для тушения пожаров классов АВСЕ и ВСЕ. Специального назначения: для тушения металлов (класс D) и других специфических возгораний.
 - ☐ **Газовые:** Углекислотные (ОУ): заряд двуокиси углерода. Хладоновые (ОХ): на основе галоидированных углеводородов.
-

2. По способу восстановления ресурса

- ☐ **Перезаряжаемые:** подлежат ремонту и повторной заправке после использования или истечения срока годности.
 - ☐ **Одноразовые:** неперезаряжаемые устройства.
-
-