

鄂托克旗文化和旅游局文件

ᠡᠬᠤᠲᠤᠭᠦᠨ ᠬᠤᠴᠢ ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

鄂文旅字〔2025〕192 号

签发人：额定达来

鄂托克旗文化和旅游局关于鄂托克旗赛汉塔拉 35 千伏变电站主变扩建及 II 电源工程 文物事宜的请示

鄂尔多斯市文化和旅游（文物）局：

《内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司关于征求鄂托克旗赛汉塔拉 35 千伏变电站主变扩建及 II 电源工程文物审查的请示》（鄂电计〔2025〕132 号）已收悉，鄂托克旗赛汉塔拉 35 千伏变电站主变扩建及 II 电源工程项目已取得鄂尔多斯市能源局核准的批复。项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂

托克旗木肯淖镇，项目规划建设赛罕塔拉 35 千伏变电站新建一台 20MVA 主变。新建桃力民 110 千伏变电站 35 千伏出现间隔一回。新建桃力民 110kV 变至赛罕塔拉 35kV 变电站单回 35 千伏线路，其中架空线路路径长度 26.106 公里，电缆线路路径长度 0.245 公里。随新建线路架设 1 根 24 芯 OPGW 光缆。项目建设总投资 2740 万元。

经鄂尔多斯市文物考古研究院、鄂托克旗文物保护研究所通过实地调查，鄂托克旗赛罕塔拉 35 千伏变电站主变扩建及 II 电源工程项目选址地表未见明显遗迹遗物现象，不涉及文物遗址保护区划，地表未见遗迹现象。

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司聘请洛阳市古韵钻探有限公司对项目用地进行了考古勘探工作，勘探面积 38785 平方米。对项目用地范围进行全面调查、勘探，已编制完成考古勘探报告《鄂托克旗赛罕塔拉 35 千伏变电站主变扩建及 II 电源工程文物勘探工作报告》并通过专家验收，在调查勘探区域内未发现遗迹和遗物现象。

为配合基本建设项目，我单位原则上同意此项目建设。现将项目用地文物调查情况及拐点坐标呈上，请上级文物部门对该项目有关文物事宜进行进一步审核。

联系人及电话： 王雄炜 18647735968

附件：

1. 《内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司关于征求鄂托克旗赛汉塔拉35千伏变电站主变扩建及II电源工程文物审查的请示》（鄂电计〔2025〕132号）；
2. 鄂托克旗赛汉塔拉 35 千伏变电站主变扩建及II电源工程界址点坐标明细（国家 2000 坐标系）及宗地图；
3. 《关于鄂尔多斯鄂托克旗赛汗塔拉 35 千伏变电站主变扩建及II电源工程文物调查申请的函》（鄂电函〔2025〕693号）；
4. 《鄂尔多斯市能源局关于鄂托克旗赛汉塔拉 35 千伏变电站主变扩建及II电源工程核准的批复》（鄂能局审批发〔2025〕23号）；
5. 《鄂托克旗赛汉塔拉 35 千伏变电站主变扩建及II电源工程文物调查报告》；
6. 《鄂托克旗赛汉塔拉 35 千伏变电站主变扩建及II电源工程考古勘探工作计划》；
7. 《鄂托克旗赛汉塔拉 35 千伏变电站主变扩建及II电源工程文物勘探工作报告》；

8. 鄂托克旗赛汉塔拉 35 千伏变电站主变扩建及 II 电源工程考古勘探检查意见书。
9. 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司营业执照及法人身份证

