

火灾应急方案

作者：张三 创建时间：2017 年 7 月 1 日

目的：

为了有效预防各种原因引起地下管廊火灾事故过程中对生产造成伤害。保障职工生命安全，确保设备安全运行，维持正常的生产经营秩序。特制定本应急措施。

应用范围：

本应急措施适用于地下管廊发生火灾事故。

生产组织难点：

因管廊内空间封闭，空间狭长而深。如果地下管廊发生火灾情况。地下管廊内烟雾较多，抢修作业困难，恢复时间长。

组织指挥体系及职责任务：

A、组织指挥体系：

管道事故应急指挥部组成，负责组织实施管廊事故应急指挥工作。

总指挥：王明

副总指挥：陈贺

成员：张佳佳、当班倒班作业长、当班主控、当班调控、维检负责人员。

B、职责任务及处理流程

- 当地下管廊管道出现火灾时，主控室向调控室汇报。调控室接到通知后按信息反馈制度与相关人员取得联系。
- 由现场人员确认火灾情况并回复主控室。
- 调控室紧急疏散无关人员。
- 主控室控制对管廊内灭火。
- 火势扑灭后开启风机，抽散管廊内烟雾。