

LAHORE 水和废水管理项目（LWWMP）
从 LARECH COLONY 至 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的排水系统
对投标人询问的第三次澄清

序号	# 参考章节	说明	业主回复
	1. 第1卷第I部分，第4，投标表格 第4-46-4-62页 附表编号 5：电气工程	23座间歇式泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程（跌水构筑物处15套控制系统）以及沿管线和支管、最好位于跌水构筑物处的检查井上15个控制点，按照 ER 第4.1及5.1款的规定沿管线和支管检查井上的5个（最低数量）控制点 GULSHAN E RAVI 终端处置站（泵站及业主要求中提及的所有建筑物的电气工程） 投标人注意到，目前仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨此请求业主提供负荷清单、SLD、布置图，以及其他泵站的任何附加电气图纸，如有。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站负荷及SLD的详细设计；但是，23座间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD，已作为附件A提供，仅供参考。
	2. 第2卷第II部分，第6，业主要求	建议可对于井室内的控制柜室进行调整，业主是否可以接受这一替代布置？ 请参阅第一次投标前会议的澄清及会议纪要中第39号序号的回复，其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应优先适用；但是，作为替代布置，可按照附件B对于井室内的控制柜室进行调整。 3. 澄清及会议	1) EPC承包商可行时决定控制柜室结构，并参照其自身设计和布置数量以及建成工作范围。此外，请参照第一次投标前会议的澄清及会议纪要中第39号序号的回复，特别是图 # Gulshan & Ravi 泵站外的23座泵站为既设负荷，如经过步及连接变更，这些泵站将需要既设负荷，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。
	纪要 第一次投标前会议 LWDMP 第72项 第1卷第I部分，价格附表，附表编号5：电气工程，第5.6项。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室移至新位置（在现有场地范围内），将需要中压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。 根据业主关于采用中压（MV）电缆以恢复与现有泵送系统连接的要求，投标人请求对以下事项进行澄清： 1) 请提供负荷信息、详细负荷	