

拉合尔供水及污水管理项目（LWWMP）LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI的排水系统 拉合尔 投标人询问的第三批澄清

序号	参考章节	说明	业主答复
1.	第1卷，第I部分，第4节， 投标表格第4-46-4-62页，附表第5号： 电气工程	23座间歇式泵站的电气工程；沿污水管线的电气工程（15套跌水构筑物处控制系统）以及沿管线和支线、最好位于跌水构筑物处的15个检查井控制点，按照ER第4.1款和第5.1款；沿管线和支线检查井设置5个控制点（最低数量）；GULSHAN E RAVI终端处置站（泵站及《业主要求》中所述所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，目前仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人谨请业主提供负荷清单、单线图（SLD）、布置图，以及其他泵站的任何补充电气图纸（如有）。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站负荷和单线图（SLD）的详细设计；但是，23座间歇式泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图（SLD）已作为附件A提供，仅供指导。
2.	第2卷，第II部分，第6节， 业主要求	建议可将控制室调整至干井室内。业主是否可以接受这一替代布置？	请参阅第一次招标前会议的澄清及会议纪要中序号39的答复，其中规定应以更新后的图纸# LW-TD-411为准；但是，作为替代布置，控制室可根据附件B调整至干井室内。
3.	LWDMP第72项 Volume-1，第I部分，价格表，第5号价格表：电气工程，第5.6项 第一次招标前会议的澄清及会议纪要	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（在现有场地内），将需要使用中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据《业主要求》中关于中压（MV）电缆的要求，为恢复与现有泵送系统的连接，投标人请求对以下事项予以澄清：1）请提供负荷信息、详细负荷	1）EPC承包商有权自行赴相关现场，并根据其自身的设计和布置估算搬迁及重建工作范围。此外，请参阅LWDM P第一次招标前会议的澄清及会议纪要中第72项的答复，特此澄清，除Gulshan e Ravi泵站外，其他23座泵站均为低压负荷；如涉及搬迁，这些泵站将需要使用低压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。