

拉合尔供水与污水处理项目 (LWWMP)
从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统
关于投标人询问的第四组澄清

序号 #	参考章节	描述	业主回复
1.	第 1 卷, 第一部分, 第 2 节, 投标数据表, ITT 24.1	可准予延长投标截止日期, 因为圣诞节和年终假期期间公证处及相关政府部门均不办公, 导致难以及时完成所需文件并进行公证。此外, 已指出为了提交具有竞争力且高质量的投标 (包括技术和财务方面), 投标人正在进行详细的现场调查和进一步的设计开发, 以改进招标文件中提供的基本设计。鉴于这些活动的范围, 投标截止日期可至少延长一个月。	业主认为, 已经给予投标人03个月的时间来编制其投标文件, 这被认为是足够的。因此, 很遗憾无法再进一步延长投标截止日期。
2.	第1卷, 第一部分, 第4节, 投标格式 第4-81页 投标保证金格式	规定的担保格式 (包括投标保证金、预付款保函、履约保证金等) 是否允许任何变更或修改, 以及投标人是否可以提交对招标文件中提供的标准格式进行修订的上述担保。	应使用招标文件中规定的担保格式。对规定担保格式的内容、措辞、范围或有效性的任何实质性变更、偏离或附加条件均不可接受, 包含此类实质性修改的提交可能导致投标被判定为不响应。所提交担保的任何变更/偏离将在评标阶段由采购评估委员会严格按照招标文件及适用的采购规则进行裁定。
3.	第2卷第二部分, 第6节, 业主要求	根据招标要求, 投标人需提供六 (06) 台新MTBM的详细信息。我们谨此提出, 在投标阶段, 提供全新制造MTBM的完整且最终确定的细节在实际操作上不可行。就此而言, 我们恳请澄清: 若投标人提交正式声明/承诺函, 确认一旦中标, 投标人将采购、	请参阅招标文件 ITT 11.2, 必须按照第4-97页的要求提交由原始设备制造商 (OEM) 出具的 “MTBM制造商授权书”。因此, 仅提交声明或承诺函不足以满足该要求。在投标阶段, 投标人应提交拟议六 (06) 台MTBM的最低限度技术要求、规格和性能参数,

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		制造并部署所需数量的 MTBMs，完全符合招标文件中规定的技术 规范、性能要求和时间 框架。	文件。
4.	卷 3，第二部分，第 6 节 雇主需求 图号 LW-TD-411 至 LW-TD-424	招标图纸中最终处置站布置图LW-TD-411~419的详细尺寸与 LW-TD-421~424中的详细尺寸不一致。	特此澄清，图纸LW-TD-411~419所示尺寸涉及拟建的 Gulshan-e-Ravi 最终处置站的泵房及进水池兼格栅室的单线示意图，该示意图依据咨询方的初步水力设计；而图纸LW-TD-421~424显示的是基础平面图和开挖支撑系统（SOE），即用于即时施工活动的钻孔灌注桩。需要指出的是，这些图纸仅供参考。由于这是一项EPC合同，投标人应负责进行详细设计，即处置站的水力+结构与基础设计，并充分考虑实际现场条件/岩土工程研究，完全符合业主要求中规定的要求。
5.	第2卷第二部分，第6节，业主要求	对于微型TBM机器，公司信笺纸上的OEM证书是否足够，还是我们需要提供额外的证书？	根据招标文件第4-97页和ITT 11.2条的规定，投标人须提交由OEM签发的微型TBM（MTBM）制造商授权书。此外，OEM须遵守规定参数，并提交业主需求第6-35页提供的MTBM OEM标准下规定的相关证书。