

拉合尔供水与污水处理项目 (LWWMP)
从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统
关于投标人问题的第四轮澄清

序号	参考章节	描述	业主回复
1.	第 1 卷, 第一部分, 第 2 节 投标资料表, 投标人须知 24.1	可准予延长投标提交日期, 因为在圣诞节和年末假期期间, 公证处及相关政府部门均不办公, 导致难以按时完成并公证所需文件。此外, 已指出为了提交具有竞争力且高质量的报价 (包括技术和财务方面), 投标人正在进行详细的现场调查以及进一步的设计开发, 以改进招标文件中提供的设计理念。鉴于上述活动的范围, 投标提交日期可能需至少延长一个月。	业主认为, 已经为投标人提供了三 (03) 个月的准备投标时间, 这被认为是充足的。因此, 很遗憾无法再进一步延长投标提交日期。
2.	第 1 卷, 第一部分, 第 4 节 投标文件格式 第 4-81 页 投标保证金格式	关于规定的担保格式 (包括投标担保、预付款保函、履约担保等) 的任何变更或修改是否可接受, 以及投标人是否可以提交对招标文件中提供的标准格式进行修改的上述担保。	应使用招标文件中规定的担保格式。规定担保格式的内容、措辞、范围或有效期中的任何实质性变更、偏离或附加条件均不可接受, 包含此类实质性修改的提交可能导致投标被判定为不响应。提交担保中的任何变更/偏离将在评标阶段由采购评估委员会严格按照招标文件和适用的采购规则进行裁定。
3.	第2卷第二部分, 第6节, 业主要求	根据招标要求, 投标人需提供六 (06) 台新制造微型隧道掘进机 (MTBM) 的详细信息。我们谨此提出, 在投标阶段提供新制造 MTBM 的完整且最终确定的细节在实际操作上不可行。就此而言, 我们恳请澄清: 如果投标人提交一份正式声明/承诺, 确认若中标, 投标人将采购、	请参阅招标文件 ITT 11.2, 按照第 4-97 页的要求, 必须提交由原始设备制造商 (OEM) 签发的 “MTBM 制造商授权书”。因此, 仅提交声明或承诺不满足该要求。在投标阶段, 投标人应提交拟议的六 (06) 台 MTBM 的最低必需技术细节、规格和性能参数,

序号	参考章节	描述	业主回复
		制造并部署所需数量的 MTBMs，完全符合招标文件中规定的技术 规范、性能要求和时间 框架。	文件。
4.	卷 3，第二部分，第 6 节 业主要求 图号 LW-TD-411 至 LW-TD-424	招标图纸中最终处置站布置图LW-TD-411~419的详细尺寸与LW-TD-421~424中的详细尺寸不一致。	特此澄清，图纸LW-TD-411~419所示尺寸涉及拟建的 Gulshan-e-Ravi 最终处置站的泵房及进水室兼格栅室的原理单线图，依据顾问的初步水力设计；而图纸 LW-TD-421~424显示的是基础平面图和开挖支撑（SOE）系统，即用于即时施工活动的钻孔灌注桩。 需要指出的是，这些图纸仅供参考。作为一份EPC合同，投标人应负责进行详细设计，即处置站的水力+结构&基础设计，充分考虑实际现场条件/岩土工程研究，并完全符合业主要求中规定的要求。
5.	第2卷第二部分，第6节， 业主要求	对于微型TBM机器，公司信笺纸上的OEM证书是否足够，或者我们需要提供额外的证书？	根据招标文件第4-97页和ITT 11.2条，投标人须提交由OEM签发的微型TBM（MTBM）制造商授权书。此外，OEM须遵守规定参数，并提交业主需求第6-35页提供的MTBM OEM标准下规定的相关证书。