

拉合尔供水与污水处理项目 (LWWMP)
从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统
关于投标人询问的第四组澄清

序号 #	参考章节	描述	业主回复
1.	卷 1，第一部分，第 2 节，投标数据表，ITT 24.1	可考虑延长投标截止日期，因为在圣诞节和年终假期期间，公证处及相关政府部门均不办公，导致难以及时完成所需文件并进行公证。此外，已表明为了提交具有竞争力且高质量的投标（包括技术和财务方面），投标人正在进行详细的现场调查并进一步完善设计，以改进招标文件中提供的设计概念。鉴于上述工作的范围，投标截止日期可至少延长一个月。	业主认为，已向投标人提供了03个月的期限用于编制投标文件，该期限被视为足够。因此，很遗憾无法进一步延长投标截止日期。
2.	第1卷，第一部分，第4节 投标格式 第4-81页 投标保证金格式	规定的担保格式（包括投标保证金、预付款保函、履约保证金等）的任何变更或修改是否可接受，以及投标人是否可以提交对招标文件中提供的标准格式进行了修改的担保。	必须使用招标文件中规定的担保格式。对规定担保格式的内容、措辞、范围或有效性进行任何实质性更改、偏离或附加条件均不可接受，包含此类实质性修改的投标可能导致投标被判定为不响应。提交担保中的任何更改/偏离将在评标阶段由采购评审委员会严格按照招标文件和适用的采购规则予以认定。
3.	第 2 卷第二部分，第 6 节，业主要求	根据招标要求，投标人需提供六（06）台新 MTBM 的详细信息。我们谨此提出，在投标阶段，提供全新制造 MTBM 的完整且最终确定的细节在实际操作上不可行。就此而言，我们恳请澄清：投标人提交正式声明/承诺函是否可被接受，该声明/承诺函确认若中标合同，	请参阅招标文件 ITT 11.2，按照第 4-97 页的要求，提交由原始设备制造商（OEM）签发的“MTBM 制造商授权书”是强制性的。因此，仅提交声明或承诺函不可满足该要求。在投标阶段，投标人应提交拟议的六（06）台 MTBM 的最低必需技术细节、规格和性能参数，

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		制造并部署所需数量的 MTBMs，完全符合招标文件中规定的技术规格、性能要求和时间 框架。	文件。
4.	第 3 卷，第二部分， 6 节 雇主需求 图纸编号 LW-TD-411 至 LW-TD-424	招标图纸中最终处置站布置图LW-TD-411~419的详细尺寸与 LW-TD-421~424中的详细尺寸不一致。	特此澄清，图纸LW-TD-411~419所示尺寸涉及拟建Gulshan-e-Ravi最终处置站的泵房及进水池兼格栅室的单线原理图，依据顾问的初步水力设计；而图纸LW-TD-421~424显示的是基础平面图和开挖支撑系统（SOE），即用于即时施工活动的钻孔灌注桩。 需要指出的是，这些图纸仅供参考。作为EPC合同，投标人应负责进行详细设计，即处置站的水力+结构&基础设计，充分考虑实际现场条件/岩土研究，并完全符合业主要求中规定的要求。
5.	第 2 卷第二部分，第 6 节，业主要求	对于微型TBM机器，公司信笺纸上的OEM证书是否足够，还是需要提供更额外的证书？	投标人须按照招标文件第4-97页及ITT 11.2的规定，提交由OEM签发的微型TBM（MTBM）制造商授权书。此外，OEM须遵守规定参数，并按照业主要求第6-35页提供的MTBM OEM标准提交相关证书。