

拉合尔供水与污水处理项目 (LWWMP)
从LARECH COLONY到GULSHAN-E-RAVI LAHORE的下水道系统
关于投标人询问的第四批澄清

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
1.	第1卷，第一部分，第2节投标资料表，ITT 24.1	可准予延长投标截止日期，因为在圣诞节和年终假期期间，公证处及相关政府部门均不办公，导致难以及时完成所需文件并进行公证。此外，已指出为了提交具有竞争力的高质量技术标和商务标，投标人正在进行详细的现场调查并进一步完善设计，以改进招标文件中提供的设计概念。鉴于上述工作的范围，投标截止日期可至少延长一个月。	业主认为，已经给予投标人03个月的时间编制投标文件，这被认为是充分的。因此，遗憾地拒绝任何进一步延长投标截止日期的请求。
2.	第1卷，第一部分，第4节，投标格式第4-81页投标保证金格式	规定的担保格式（包括投标保证金、预付款保函、履约担保等）是否允许有任何变更或修改，以及投标人是否可以提交对招标文件中提供的标准格式进行了修改的担保文件。	应使用招标文件中规定的担保格式。对规定担保格式的内容、措辞、范围或有效性的任何实质性变更、偏差或附加条件均不可接受，包含此类实质性修改的任何提交可能导致投标被判定为不响应。所提交担保中的任何变更/偏差将在评标阶段由采购评审委员会严格按照招标文件和适用的采购规则进行裁定。
3.	第2卷第二部分，第6节，业主要求	根据招标要求，投标人需提供六 (06) 台新微型隧道掘进机 (MTBM) 的详细信息。我们谨此提出，在投标阶段，提供新制造MTBM的完整且最终确定的细节在实际操作上不可行。就此而言，我们恳请澄清：投标人提交一份正式声明/承诺函是否可被接受，该函件确认若中标，	请参阅招标文件ITT 11.2，按照第4-97页的要求，提交由原始设备制造商 (OEM) 出具的“MTBM制造商授权书”是强制性的。因此，仅提交声明或承诺函不足以满足要求。在投标阶段，投标人应提交拟议六 (06) 台MTBM的最低限度技术细节、规格和性能参数，

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		制造并部署所需数量的MTBMs，完全符合招标文件中规定的技术规格、性能要求和时间框架。	文件。
4.	卷3，第二部分，第6节雇主需求图纸编号LW-TD-411至LW-TD-424	招标图纸中最终处置站布局图LW-TD-411~419的详细尺寸与LW-TD-421~424中的详细尺寸不一致。	特此澄清，图纸LW-TD-411~419所示尺寸涉及拟建的Gulshan-e-Ravi最终处置站的泵房及进水池兼格栅室的单线示意图，该示意图依据顾问的初步水力设计绘制；而图纸LW-TD-421~424显示的是基础平面图和开挖支撑系统（SOE），即用于即时施工活动的钻孔灌注桩。需要指出的是，这些图纸仅供参考。由于这是一项EPC合同，投标人应负责进行详细设计，即处置站的水力+结构与基础设计，并充分考虑实际现场条件/岩土工程研究，且完全符合业主要求中规定的要求。
5.	第2卷第二部分，第6节，业主要求	对于微型TBM机器，公司信笺纸上的OEM证书是否足够，还是我们需要提供额外的证书？	根据招标文件第4-97页和ITT 11.2的规定，投标人必须提交由OEM签发的微型TBM（MTBM）制造商授权书。此外，OEM必须符合规定参数，并提交业主要求第6-35页提供的MTBM OEM标准下规定的相关证书。