

拉合尔供水与污水处理项目 (LWWMP)
从LARECH COLONY到GULSHAN-E-RAVI LAHORE的下水道系统
关于投标人询问的第四轮澄清

序号	参考章节	描述	业主回复
1.	卷1, 第一部分, 第2节, 投标数据表, ITT 24.1	可准予延长投标提交日期, 因为在圣诞节和年终假期期间, 公证处及相关政府部门均不办公, 导致难以及时完成并公证所需文件。此外, 已表明为了提交一份在技术和财务方面均具竞争力且高质量的报价, 投标人正在进行详细的现场调查以及进一步的设计开发, 以改进招标文件中提供的概念设计。鉴于上述工作范围广泛, 投标提交日期至少应延长一个月。	雇主认为, 已向投标人提供了03个月的期限用于编制投标文件, 该期限被视为足够。因此, 很遗憾无法再进一步延长投标提交日期。
2.	第1卷, 第一部分, 第4节, 投标表格第4-81页投标保证金格式	规定的保函格式(包括投标保证金、预付款保函、履约保函等)的任何变更或修改是否可接受, 以及投标人是否可以提交对招标文件中提供的标准格式进行修改后的这些保函。	必须使用招标文件中规定的担保格式。不得对规定担保格式的内容、措辞、范围或有效性进行任何实质性更改、偏离或附加条件, 包含此类实质性修改的提交可能导致投标被判定为不响应。所提交担保的任何变更/偏离将在评标阶段由采购评审委员会严格按照招标文件和适用的采购规则予以认定。
3.	第2卷第二部分, 第6节, 雇主的要求	根据招标要求, 投标人需提供六(06)台新微型隧道掘进机(MTBM)的详细信息。我们谨此提出, 在投标阶段, 实际上无法提供新制造MTBM的完整且最终确定的细节。就此而言, 我们恳请澄清: 如果投标人提交一份正式声明/承诺函, 确认若中标合同, 投标人将采购、	请参阅招标文件ITT 11.2, 按照第4-97页的规定, 提交由原始设备制造商(OEM)签发的“MTBM制造商授权书”是强制性的。因此, 仅提交声明或承诺函不足以满足该要求。在投标阶段, 投标人应提交拟议的六(06)台MTBM所需的最低限度技术细节、规格和性能参数,

序号	参考章节	描述	业主回复
		制造并部署所需数量的MTBM，完全符合招标文件中规定的技术规范、性能要求和时间框架。	文件。
4.	卷3，第二部分，第6节雇主需求图纸编号LW-TD-411至LW-TD-424	招标图纸中最终处置站布置图LW-TD-411~419的详细尺寸与LW-TD-421~424中的详细尺寸不一致。	特此澄清，图纸LW-TD-411~419所示尺寸涉及拟建的Gulshan-e-Ravi最终处置站的泵房及进水池兼格栅间原理单线图，依据顾问的初步水力设计；而图纸LW-TD-421~424显示的是基础平面图和开挖支撑（SOE）系统，即用于即时施工活动的钻孔灌注桩。需指出的是，这些图纸仅供参考。由于这是一项EPC合同，投标人应负责进行详细设计，即处置站的水力+结构与基础设计，充分考虑实际现场条件/岩土工程研究，并完全符合业主要求中规定的要求。
5.	第2卷第二部分，第6节，雇主的要求	对于微型TBM机器，公司信笺纸上的OEM证书是否足够，还是我们需要提供额外的证书？	根据招标文件第4-97页和ITT 11.2条的规定，投标人必须提交由OEM签发的微型TBM（MTBM）制造商授权书。此外，OEM必须符合规定参数，并提交业主需求书中第6-35页提供的MTBM OEM标准下规定的相关证书。