

拉合尔供水与污水处理项目 (LWWMP)
从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统
关于投标人询问的第四组澄清

序号	参考章节	描述	雇主的回复
1.	第 1 卷, 第一部分, 第 2 节, 投标数据表, ITT 24.1	可准予延长投标提交日期, 因为在圣诞节和年终假期期间, 公证处及相关政府部门均不办公, 导致难以及时完成并公证所需文件。此外, 已指出为了提交具有竞争力且高质量的投标 (包括技术和财务方面), 投标人正在进行详细的现场调查和进一步的设计开发, 以改进招标文件中提供的概念设计。鉴于上述活动的范围, 投标提交日期可至少延长一个月。	雇主认为, 已经为投标人提供了03个月的准备投标时间, 这被认为是充分的。因此, 很遗憾无法再进一步延长投标提交日期。
2.	第1卷, 第一部分, 第4节 投标文件格式 第4-81页 投标保证金格式	关于规定的担保格式 (包括投标保证金、预付款保函、履约担保等) 的任何变更或修改是否可接受, 以及投标人是否可以提交带有对招标文件中标准格式进行修改的担保。	必须使用招标文件中规定的担保格式。规定担保格式的内容、措辞、范围或有效期的任何实质性变更、偏离或附加条件均不可接受, 包含此类实质性更改的提交可能导致投标被视为非响应性投标。所提交担保中的任何变更/偏离将在评标阶段由采购评标委员会严格按照招标文件和适用的采购规则进行判定。
3.	第 2 卷第二部分, 第 6 节, 业主要求	根据招标要求, 投标人需提供六台06新微型顶管机 (MTBM) 的详细信息。我们谨此提出, 在投标阶段, 提供新制造微型顶管机的完整最终细节在实际操作上不可行。就此而言, 我们恳请澄清: 投标人提交正式声明/承诺, 确认若中标合同, 将采购、	请参阅招标文件ITT第11.2条, 按照第4页至第97页的要求, 提交由原始设备制造商 (OEM) 出具的“微型顶管机制造商授权书”是强制性的。因此, 仅提交声明或承诺不足以满足该要求。在投标阶段, 投标人应提交拟议六台06微型顶管机的最低限度技术要求、规格和性能参数,

序号	参考章节	描述	雇主的回复
		采购、制造并部署所需数量的微型顶管机，完全符合招标文件中规定的技术规范、性能要求和时间表。	文件。
4.	卷 3，第二部分，第 6 节 业主要求 图号 LW-TD-411 至 LW-TD-424	招标图纸中最终处置站布置图LW-TD-411~419的详细尺寸与LW-TD-421~424中的详细尺寸不一致。	特此澄清，图纸LW-TD-411~419所示尺寸涉及拟建 Gulshan-e-Ravi 最终处置站的泵房及进水池兼格栅室的原理单线图，依据顾问的初步水力设计；而图纸 LW-TD-421~424显示的是基础平面图和开挖支撑系统（SOE），即用于即时施工活动的钻孔桩。pertinent to mention that these drawings have been provided for reference purposes only. Being an EPC Contract, the Tenderer shall be responsible for carrying out the detailed design i.e. Hydraulic + Structure & Foundation of the disposal stations, duly considering actual site conditions/ Geotechnical studies and fully complying with the requirements stipulated in the Employer' s Requirements.
5.	第 2 卷第二部分，第 6 节，业主要求	对于微型TBM机器，公司信笺纸上的OEM证书是否足够，还是我们需要提供额外的证书？	投标人须提交由原始设备制造商（OEM）签发的微型隧道掘进机（MTBM）制造商授权书，符合招标文件第 4-97 页及 ITT 11.2 的规定。此外，OEM 须遵守指定参数并提交相关证书，符合业主要求第 6-35 页提供的 MTBM OEM 标准规定。