表 2-3 某企业能量平衡表

某企业能量平衡表

(统计期:)单

)单位: tce

							- 15	正示自己音	2 1 00-00					(901)	•	
项目能源名称		1	购人贮存		加工转换				244.04	最终使用						
		实物量	等价值	当量值	发电站	制冷站	其他	小 計 7	新送 分配 8	主要生产	辅助 生产	采暖 (空调)	照明	运输 13	其他	合计 15
供入能量	电力	6. 69 GWh	2 701. 5	821. 52		38. 15	769. 4	807.6	785.8	497.6	49.8	136.0	68. 9		17.3	769.6
	柴油	89. 94 t	155. 5	131, 05	82. 6		48. 4	131.0	48. 4	48. 4						48. 4
	汽油	82, 33 t	133. 3	121, 14			121.1	121. 1	121.1	13. 1				180.0		121. 1
	煤炭	160. 90 t	114.90	114, 90			114.9	114.9	114.9						114.9	114.9
	冷媒水								128. 7			114. 6				114.6
	热水															
	合计		13 553. 3	8 825. 09	82. 6	289. 51	8 438. 9	8 811. 0	8 584. 0	6 527. 8	49.8	1 468. 2	68.9	108.0	288. 8	8 511, 5
有效能量	蒸汽			7 636. 48			7 385. 1	7 385. 1	7 342. 9	901.6		1 217. 6			156.6	2 275. 8
	电力			807, 58	16.4		769.4	785. 8	769, 6	156, 5	17.7	56.7	58. 4		3.1	289. 3
	柴油			131, 05			48. 4	48. 4	48. 4	3. 2						3. 2
	汽油			121.14			121.1	121.1	121.1					14. 7		14.7
	煤炭			114. 90			114.9	114.9	114.9						45.9	45.9

	购人贮存			加工转换				44.146	最终使用							
项目	实物量	等价值	当量值	发电站	制冷站	其他	小 十 7	输送 分配 8	主要 生产 9	辅助 生产	采暖 (空调)	照明	运输 13	其他 14	合计 15	
能源名称																
冷媒水					128. 7		128. 7	114. 6			114. 6				114.6	
热水															-	
小计			8 811. 15	16.4	128, 7	8 438, 9	8 584. 2	8 511. 5	1 063. 3	17.7	1 388. 9	58. 4	14.7	202, 5	2 743. 5	
回收利用												i i				
损失能量			13, 94	66. 2	160, 8		240.9	72. 5	5 466. 5	32. 1	79.3	10, 5	93. 3	86, 3	5 768. 0	
合计			8 825. 09	82, 6	289. 5	8 438, 9	8 811. 0	8 584, 0	6 527. 8	49,8	1 468. 2	68. 9	108.0	288. 8	8 511, 5	
能量利用 率%			99. 84	19.9	44.5	100.0	97. 4	99. 1	16, 2	35, 5	94. 6	84. 7	13. 6	70, 1	31. 1	

企业能量利用率 = 2743.5÷8825.09 = 31.09%,企业能源利用率 = 2743.5÷13553.5 = 20.24%