



中华人民共和国国家标准

GB/T 42581—2023

信息技术服务 数据中心业务连续性等级评价准则

Information technology service—Evaluation criteria for data center
business continuity

2023-05-23 发布

2023-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据中心业务连续性等级模型 2

5 数据中心的业务连续性等级评定 3

 5.1 数据中心的业务连续性等级构造与评价 3

 5.2 数据中心的业务连续性等级分值计算 3

 5.3 数据中心的业务连续性等级的确定 3

6 评价方式和方法 4

 6.1 数据中心业务连续性等级评价方式 4

 6.2 静态评价 4

 6.3 动态评价 4

 6.4 组织自声明 4

7 业务连续性等级评价有效性 4

 7.1 等级评价申请 4

 7.2 评价的有效期 4

 7.3 数据中心业务连续性等级持续和变更 4

附录 A（规范性） 数据中心设施可用性 5

附录 B（规范性） 能力构造 6

附录 C（规范性） 能力指标评分规则 8

附录 D（资料性） 能力项权重 20

附录 E（规范性） 数据中心业务连续性管理能力评分 22

附录 F（规范性） 数据中心业务运行效果 23

附录 G（规范性） 数据中心的业务连续性等级 24

参考文献 25

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：神州数码系统集成服务有限公司、中国电子技术标准化研究院、北京太极华保科技股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、成方金融信息技术服务有限公司、北京同创永益科技发展有限公司、管易众享(北京)科技有限公司、国网区块链科技(北京)有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国民航信息网络股份公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、上海翰纬信息科技有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司、万国数据服务有限公司、中电科大数据研究院有限公司、华夏银行股份有限公司、中平信息技术有限责任公司、深圳前海微众银行股份有限公司、重庆市通信建设有限公司、武汉四通信息服务有限公司、广州赛宝认证中心服务有限公司、北京银信长远科技股份有限公司、北京德信永道信息技术服务有限公司、首都信息发展股份有限公司、南京云信达科技有限公司、北京青云科技股份有限公司、北京海鹰科技情报研究所、上海数腾软件科技股份有限公司。

本文件主要起草人：孙建钢、崔静、赵勇祥、刘登科、张勇、郑公彦、朱爱斌、王睿斌、肖建一、杨晓平、职亮亮、朱旭东、肖鑫、严瑾力、郭鑫伟、贾璐、刘晶杰、沈伟、马洪杰、高勇、袁广飞、周行健、商迪、韩国权、徐宏波、刘强、王雪松、张明英、张宏伟、马昱、高山、陈君、田瑞杰、陈宏峰、于锋、张欣、贺永红、黄旭昌、黄耿冬、刘曜、刘琳、万景龙、郑浩、龚才语、周高登、郝姝琪、张树玲、吴芸、曹扬、杨泉、何毅、徐礼长、申金德、邱利公、陈泽佳、施媛、门美龄。



引 言

0.1 总则

随着网络强国战略、国家大数据战略、中国制造 2025 等国家战略的落地实施,人工智能、云计算技术等技术的广泛应用,各行各业数字化转型的逐步深入,将诞生越来越多对数据中心和信息技术高度依赖的行业,数据中心服务的中断不再是数据中心自己的事,将会成为一个系统性的社会风险,必须引起高度的重视。

我国先后发布了多部业务连续性管理领域的国家标准,但是这些标准要求过于通用,不能体现数据中心的业务特点,不能很好指导数据中心的业务连续性工作。

本文件提出的数据中心业务连续性等级模型专注于数据中心本身的业务特点,适用于提供场地服务、云计算(算力)服务和业务处理服务等各种服务类型的数据中心,可用于评价不同数据中心的业务连续性等级,也可指导数据中心提升自身业务连续性等级。



0.2 与其他标准的关系

本文件数据中心业务连续性管理能力部分,与《公共安全 业务连续性管理体系 业务连续性管理能力评估指南》(GB/T 40755—2021)的能力构造保持一致,并针对数据中心的特点,对能力指标评分规则进行了细化。

本文件还参考了 GB/T 33136—2016《信息技术服务 数据中心服务能力成熟度模型》、ISO/IEC 20000-1:2018《信息技术 服务管理 第 1 部分:服务管理体系 要求》(Information technology—Service management—Part 1: Service management systems—Requirements)和 ISO 22301:2019《安全和韧性 业务连续性管理体系 要求》(Security and resilience—Business continuity management systems—Requirements),本文件满足这些标准或其中有关部分的要求。应用本文件可有效支持上述标准或对应条款的要求。

信息技术服务

数据中心业务连续性等级评价准则

1 范围

本文件界定了数据中心业务连续性等级模型,规定了业务连续性等级要求,明确了对应的评价方法。

本文件适用于:

- a) 建立、实现、维护和持续改进数据中心业务连续性管理工作;
- b) 选择外包数据中心提供部分设施的,评价供方数据中心业务连续性能力和水平;
- c) 外部评价数据中心业务连续性等级。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2887 计算机场地通用规范

GB/T 33136—2016 信息技术服务 数据中心服务能力成熟度模型

GB 50174 数据中心设计规范

ISO 22301:2019 安全和韧性 业务连续性管理体系 要求(Security and resilience—Business continuity management systems—Requirements)

3 术语和定义

GB/T 33136—2016、ISO 22301:2019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据中心 data center

由计算机场地(机房)、其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源(数据)和人员以及相应的管理制度组成的实体。

[来源:GB/T 32910.1—2017,2.1]

3.2

数据中心业务 business of data center

运用能力,利用资源,为数据中心相关方创造价值的活动。

注:一个数据中心通常会维护一个完整的服务目录来界定本数据中心的业务范围,并与本数据中心的需方组织(可能是外部的,也可能是上级组织或者是属于同一上级组织的其他组织)通过签署服务水平协议来明确具体业务。可参考 ISO/IEC 20000-1、SJ/T 11691。

3.3

数据中心设施 infrastructure and facility of data center

数据中心提供业务所需要的基础设施、信息系统硬件(物理和虚拟资源)、软件和数据。

3.4

业务连续性 business continuity

在中断发生期间,组织在可接受的时间范围内,以预定的能力持续交付产品和服务的能力。

[来源:ISO 22301:2019,3.3]

3.5

业务连续性资源 business continuity resources

数据中心开展业务连续性管理工作、落实业务连续性计划所需要的资源。

3.6

业务连续性管理 business continuity management

组织为了实现业务连续性目标而采取的管理活动。

4 数据中心业务连续性等级模型

数据中心业务连续性等级自低向高依次为起始级、发展级、稳健级、优秀级和卓越级,并用一、二、三、四、五表示,每个等级表明数据中心业务连续性的能力水平。较高的等级涵盖了低于其等级的全部要求,见图 1。




图 1 数据中心业务连续性等级

不同业务连续性等级对应数据中心拥有不同可用性级别的设施、不同的业务连续性管理水平以及维持业务连续性的可靠结果。

- a) 起始级(一级):数据中心拥有开展业务活动所需的基本设施,缺乏开展业务连续性管理工作的意识。数据中心在中断事件发生时,主要依赖数据中心现有的资源和措施,以及相关人员的个人能力来维持和恢复运营。
- b) 发展级(二级):数据中心拥有开展业务活动所需的基础设施,数据中心的业务连续性管理工作已有简单规划。数据中心为应对中断事件,在机制、资源、措施及人员能力方面开展了预先准备,但这些准备工作在充分性和有效性方面存在明显的不足。
- c) 稳健级(三级):数据中心拥有开展业务活动所需的基础设施以及冗余设施,在冗余能力范围内,不因一般故障而导致业务中断。数据中心的业务连续性管理工作经过系统的策划,并且有措施确保相关工作受控执行。数据中心为应对中断事件,在机制、资源、措施及人员能力方面

都有较充分和有效的准备。

- d) 优秀级(四级):数据中心拥有开展业务活动所需的容错设施,不应因单一意外事故而导致业务中断。数据中心的业务连续性管理工作是体系化的,并且注重通过各种措施确保相关工作得到严格执行。数据中心为应对可能发生的冲击在机制、资源、措施及人员能力方面开展了相当充分且有效的准备。此外,数据中心实现了绩效量化监测与评估,并予以持续改进。
- e) 卓越级(五级):数据中心拥有开展业务活动所需的容错设施,不应因单一意外事故而导致业务中断,对多因意外事故具有较强的容错能力。数据中心的业务连续性管理工作是严格体系化的,并且强调通过全面的技术措施确保相关工作严格且高效执行。数据中心为应对中断事件在机制、资源、措施及人员能力方面开展了充分的、有效的准备。数据中心在其经营活动中量化并监测其绩效,予以持续改进以追求更佳绩效。

5 数据中心的业务连续性等级评定

5.1 数据中心的业务连续性等级构造与评价

数据中心的业务连续性等级由数据中心设施可用性、数据中心业务连续性管理能力和数据中心业务运行效果三个方面共同确定,三个方面的评价需要符合下列规则。

- a) 数据中心设施可用性等级值由基础设施可用性等级值和信息系统(硬件、软件和数据等)可用性等级值加权聚合而成,数据中心设施可用性等级值(L)应按照附录 A 的规则获取。
- b) 数据中心业务连续性管理能力可分解为组织与领导力,业务影响分析和风险评估,业务连续性策略、解决方案和计划,培训与宣贯,资源建设与维护,演练、监视、测量和改进 6 个方面,即 6 个能力域;每个能力域又由若干能力子域构成;每个能力子域又包括若干能力项,数据中心业务连续性管理能力值(M)的评价需要符合下列规则:
 - 1) 数据中心业务连续性管理能力构造应按照附录 B 的规则执行;
 - 2) 数据中心业务连续性管理能力的能力项指标评分应按照附录 C 的规则获取,其中指标得分取该指标各子项得分最低值,指标得分不满足 1 分的要求时,该指标不得分;
 - 3) 数据中心业务连续性能力等级评价由:能力域、能力子域、能力项评分结果分层、加权、聚合而成,能力域、能力子域和能力项权重可参照附录 D 给出的权重计算,数据中心或评价机构也可根据自身情况确定各指标权重;
 - 4) 数据中心业务连续性管理能力值(M)的计算方法应按照附录 E 的规则执行。
- c) 数据中心业务运行效果综合考虑了包括中断事件情况、应急恢复处置、业务影响程度等方面,数据中心业务运行效果值(N)取值应按照附录 F 的规则获取。

5.2 数据中心的业务连续性等级分值计算

数据中心的业务连续性等级得分 I 由数据中心设施可用性等级值 L 、数据中心业务连续性能力指标 M 和数据中心业务运行效果指标 N 三个方面共同确定,即

数据中心的业务连续性等级得分

$$I = (L \times 0.3 + M \times 0.7) \times N \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- L —— 数据中心设施可用性等级值;
- M —— 数据中心业务连续性管理能力值;
- N —— 数据中心业务运行效果值。

5.3 数据中心的业务连续性等级的确定

以数据中心的业务连续性等级得分 I 为基础,综合考虑数据中心设施可用性等级值(L)得分情况,

确定数据中心的业务连续性等级。数据中心的业务连续性等级的确定应按照附录 G 的规则评定。

6 评价方式和方法

6.1 数据中心业务连续性等级评价方式

数据中心业务连续性等级评价包括内部评价和外部评价两种方式,在形式上有:

- a) 数据中心内部对业务连续性的检查与评价;
- b) 监管部门或者需方组织对数据中心业务连续性的检查与评价;
- c) 第三方机构对数据中心业务连续性的检查与评价。

6.2 静态评价

采用文件评审、现场勘查等方法对相关指标进行评价。

6.3 动态评价

通过访谈、演练等方式对相关指标进行评价。

6.4 组织自声明

在实施数据中心业务连续性等级评价时,对难以取证的检查项基于信任的原则,采信数据中心自我声明。如果在评审中发现虚假声明信息,则终止评审。如发证后发现虚假声明,则注销证书。

7 业务连续性等级评价有效性

7.1 等级评价申请

针对第三方评价,数据中心在投产运行一年后,可在数据中心业务连续性建设自评价的基础上,根据数据中心业务范围选择基础设施服务、云计算服务或业务处理服务的分类,向有资质实施业务连续性评价和认证的机构申请实施数据中心业务连续性评价和认证。

7.2 评价的有效期

数据中心业务连续性评价有效期和有效性包含:

- a) 数据中心业务连续性评价有效期由评价(认证)机构确定,有效期超过一年的,每年需要复查;
- b) 如果在有效期内发生规划、架构和业务战略性重大的变化或者未进行年度复查,评价认证有效性将失效,需要重新进行业务连续性等级评价或对变化的部分进行专项评价。

7.3 数据中心业务连续性等级持续和变更



数据中心业务连续性等级持续和变更包括:

- a) 数据中心取得业务连续性评价周期结束后,可再次申请同等级认证,也可申请不同等级的认证;
- b) 数据中心在评价周期内可以根据自身的业务连续性建设情况,申请变更等级的业务连续性等级评价。

附录 A
(规范性)
数据中心设施可用性

本附录用于确定该数据中心可获得数据中心设施可用性等级值(L)的数值。仅提供机房基础设施服务或者仅提供云计算服务的数据中心,或者同时提供基础设施服务与云计算服务的数据中心,见式(A.1):

$$L = L1 \dots\dots\dots (A.1)$$

仅提供业务处理服务的数据中心,或者同时提供业务处理服务与前款一种或多种服务的数据中心,见式(A.2):

$$L = 0.3 \times L1 + 0.7 \times L2 \dots\dots\dots (A.2)$$

其中 L1 取值见表 A.1,L2 取值见表 A.2。

表 A.1 数据中心基础设施可用性

数据中心基础设施可用性等级值(L1)	数据中心基础设施可用性等级描述 (依据 GB/T 2887 或 GB 50174 的等级划分)
1	有基础设施
2	C类基础设施
3	B类基础设施
4	A类基础设施 或 2 个(含)以上不同物理地址的 B类基础设施
5	2 个(含)以上不同物理地址的 A类基础设施 或 3 个(含)以上不同物理地址的 B类基础设施 应引导关键信息系统采用高可用方案分布部署在不同物理地址的基础设施中
提供基础设施服务的数据中心,评价范围为该数据中心所拥有或者可支配的并可用于提供基础设施服务的基础设施; 提供云计算服务或提供业务处理服务的数据中心,评价范围该数据中心提供云计算服务或者业务处理服务所依托的基础设施。	

表 A.2 信息系统硬件、软件和数据可用性

信息系统硬件、软件和数据可用性等级值(L2)	信息系统硬件、软件和数据可用性等级描述
1	具有支撑本数据中心客户业务所需的基本的信息系统
2	具有支撑本数据中心客户业务所需的基本的信息系统,具备有效的冷备设施; 已经完成生产系统建设并稳定运行; 冷备设施已完成配置并专项使用
 3	采用具有生产系统和灾备系统(与生产系统不在同一物理地址)的高可用技术,实现实时数据传输及完整设备支持; 已经完成生产系统和灾备系统建设并稳定运行; 已经实现生产环境灾备切换,灾备系统可正常接管
4	采用多活动的高可用技术和远程集群支持,可实现数据零丢失、业务秒级切换; 已经完成多活动生产系统的稳定运行; 已经实现节点中断后的业务秒级切换
5	采用多活动的高可用技术和远程集群支持,且每个活动节点可实现冗余设置,可实现数据零丢失、业务秒级切换,冗余设施具有节能运行模式; 已经完成多活动生产系统的稳定运行; 已经实现节点中断后的业务秒级切换; 多个节点中断后仍可实现满负载运行

附 录 B
(规范性)
能 力 构 造

数据中心业务连续性管理能力模型由能力构造和能力指标组成。其中能力构造包括:能力、能力域、能力子域和能力项。见表 B.1。

表 B.1 能力构造

能力	能力域	能力子域	能力项
业务连续性 管理能力	D1:组织与领导力	F1:组织环境分析	P1:内部环境分析
			P2:外部环境分析
		F2:业务连续性方针	P1:方针内容和评审
			P2:方针传达和沟通
		F3:驱动机制	P1:最高管理者对业务连续性管理的理解
			P2:最高管理者对业务连续性管理的支持
			P3:内外部驱动力的匹配
		F4:领导机构	P1:领导机构设置
			P2:领导机构履职
		F5:日常管理组织	P1:日常管理组织设置
			P2:日常管理组织履职
		F6:中断响应组织	P1:中断响应组织设置
			P2:中断响应组织履职
	D2:业务影响分析和风险评估	F1:业务影响分析	P1:优先活动
			P2:恢复目标与持续要求
			P3:关键资源
			P4:外包活动
			P5:最高管理者确认
		F2:风险评估	P1:风险识别
			P2:风险分析
			P3:风险评价
	D3:业务连续性策略、解决方案和计划	F1:业务连续性策略	P1:策略可行性
			P2:策略有效性
		F2:预警和沟通	P1:风险监控对象
			P2:监测预警机制
			P3:内部沟通
			P4:外部沟通
		F3:业务连续性计划	P1:优先活动覆盖度
			P2:与策略的一致性
			P3:计划的完备性
			P4:中断后使用的计划和程序是否由中断响应组织提供

表 B.1 能力构造（续）

能力	能力域	能力子域	能力项
业务连续性 管理能力	D4:培训与宣贯	F1:培训	P1:培训目标
			P2:培训对象和内容
		F2:宣贯	P1:宣贯的内容
			P2:宣贯的形式
	D5:资源建设与维护	F1:资源建设与维护	P1:资源敞口识别
			P2:资源规划
			P3:资源覆盖度
			P4:资源更新与维护
	D6:演练、监视、测量和改进	F1:演练与改进	P1:演练范围与计划
			P2:演练数量与频率
			P3:演练过程控制
			P4:演练总结
		F2:监视与测量	P1:监视
			P2:评估
		F3:改进	P1:改进



附录 C
(规范性)
能力指标评分规则

能力指标评分规则见表 C.1。

表 C.1 能力指标评分规则(第 1 页/共 12 页)

指标编号	指标名称	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D1/F1/P1	内部环境分析	子项 1 进行了一定分析,但未形成书面成果	开展了内部环境分析,但不够全面	进行了比较全面的分析	应用了有效的分析方法,并借助工具定期进行全面的分析	形成了适用组织自身特点的有效分析方法,并借助工具,持续进行分析
D1/F1/P2	外部环境分析	子项 1 进行了一定分析,但未形成书面成果	开展了外部环境分析,但不够全面	进行了比较全面的分析	应用了有效的分析方法,并借助工具进行了全面的分析	形成了适用组织自身特点的有效分析方法,并借助工具,持续进行分析
D1/F2/P1	方针内容和评审	子项 1 制定了方针,但无证据表明该方针可支持数据中心管理目标	制定了方针,但方针内容与数据中心的目标、规模、风险偏好等存在不匹配之处	制定了方针与数据中心的 目标、规模、风险偏好等基 本匹配	制定了方针,体现了数据 中心业务连续性管理目标 相关要求和业务相关方的 期望	制定了方针,满足相关方 要求,且与数据中心各个 方面的目标相匹配
		子项 2 无评审	开展过简要的形式评审	定期对方针进行评审	定期对方针进行全面评 审,根据评审进行调整	定期且在特定的情况发生 时,对方针进行评审,根据 评审进行调整
D1/F2/P2	方针传达和沟通	子项 1 缺乏对方针的传达和沟通,员工不知道方针内容	对方针进行了传达和沟通,但是未做到使有关人员 对业务连续性管理方针 充分理解和认识	定期对方针进行传达和沟 通,员工和有关人员知道 方针基本内容	定期对方针进行传达和沟 通,员工和所有相关人员 在对方针内容充分理解的 基础上认可管理方针	持续对包括业务连续性管 理方针在内的数据中心个 领域管理方针进行传达和 沟通,员工和相关人员认 可数据中心各领域管理 方针

表 C.1 能力指标评分规则 (续) (第 2 页/共 12 页)

指标编号	指标名称	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D1/F3/P1	最高管理者对业务连续性管理的理解度	最高管理者对业务连续性管理的概念、价值以及业务运营中断事件可能造成的财务影响有一定程度的认识,但不敏感	最高管理者对业务连续性管理的概念、价值、工作目标和内容以及业务运营中断事件可能造成的财务影响有一定程度的理解,有书面共识,但缺少明确的目标和驱动	最高管理者对数据中心业务连续性管理的概念、价值、工作目标和内容以及数据中心中断事件可能造成的影响有比较全面的书面共识,有书面的发展、规划目标和决策上的响应机制	最高管理层对数据中心业务连续性管理的概念、价值、工作目标和内容以及数据中心中断事件可能造成的影响有深刻理解和比较全面的书面共识,并在本数据中心的业务连续性管理建设上有完整的计划和持续的投入	最高管理层对数据中心业务连续性管理的概念、价值、工作目标和内容以及数据中心中断事件可能造成的影响有深刻理解和全面的书面共识,并在本数据中心的业务连续性管理建设上有完整的计划和持续的投入,已将业务连续性管理目标纳入各部门绩效考核体系
D1/F3/P2	最高管理者对业务连续性管理的支持度	最高管理者会在重大风险或事件发生时参与应急工作,在出现业务连续性中断时可能影响服务交付时,能够给予必要的财务及人力资源投入,但是对开展业务连续性管理工作支持不足	最高管理者直接参与业务连续性管理策略制定,能够给予必要的财务及人力资源投入,偶尔听取相关工作报告或议案以了解工作情况,并将业务连续性管理职责落实到组织治理层面	最高管理者支持业务连续性管理工作,能够给予必要的财务及人力资源投入,将业务连续性管理工作落实到公司发展、规划和决策中,公司层级有专职的岗位和人员编制并形相关制度保障	最高管理层直接参与业务连续性管理规划和策略制定等相关工作,给予充足的财务及人力资源投入,经常性听取相关报告或议案并进行决策指导;公司层级有专职的业务连续性管理岗位和人员,各个部门层级有专职或兼职的业务连续性管理人员并有专门的预算编制支持	最高管理层极其关注和持续支持业务连续性管理工作,直接参与业务连续性管理的关键活动,定期参与业务连续性管理会议,与业务连续性管理会议,定期听取相关报告或议案并进行决策指导工作
D1/F3/P3	内外部驱动力的匹配	能够被动响应所在地法律法规和监管要求,并按要求完成整改	明确知晓所在地法律法规和监管、客户或业务部门的业务连续性需求并进行主动性地整改	能够将所在地法律法规和监管、客户或业务部门的业务连续性需求匹配成明确的业务连续性管理的资源和目标要求	能够将所在地法律法规和监管、客户或业务部门的业务连续性需求转换成量化的可监督的业务连续性建设目标和绩效指标	能够定期回顾量化可监督的业务连续性建设目标和绩效指标达成情况,并适时调整
D1/F4/P1	领导机构设置	在管理层对业务连续性工作的目标和责任有所了解,但未形成书面共识	在管理层已明确业务连续性工作的责任,但具体职责目标和负责机制不清晰	在管理层已明确负责业务连续性工作的角色和人员,且有明确的职责目标	管理层已设置专门的业务连续性决策机构,有明确的职责目标和运行机制	管理层已设置专门的业务连续性决策机构,有明确的职责目标,有相应的考核和奖惩机制

表 C.1 能力指标评分规则（续）（第 3 页/共 12 页）

指标编号	指标名称	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D1/F4/P2	领导机构履职	子项 1 基本未履职	有履职但缺乏系统性	有履职,并有履职的书面记录	提出明确管理要求,并督促落实,有明确的、系统性的履职记录	有系统性的履职记录,与数据中心各领域管理目标相一致,对履职情况有考核有应用
		本指标评分不应高于 D1/F4/P1 的评分				
D1/F5/P1	日常管理组织设置	子项 1 未明确业务连续性日常管理组织架构	有相对固定的管理人员和职责	有业务连续性日常管理组织架构	有明确的业务连续性日常管理组织架构、职责;且在人员数量和技能上能够完全满足业务连续性日常管理的要求	有明确的业务连续性日常管理组织,且其他各部门均设置了业务连续性管理的相关人员
		子项 1 未根据职责要求开展业务连续性管理工作	能根据职责要求开展业务连续性管理工作	有履职,并有履职的书面记录	能根据职责要求有效完成业务连续性管理工作,有相关日常工作记录且能主动回顾和改进	有系统性的履职记录,与数据中心各领域管理目标相一致,对履职情况有考核有应用
D1/F6/P1	中断响应组织设置	子项 1 未设置业务连续性中断响应组织架构,有人员负责中断处置	有业务连续性中断响应组织架构和职责的定义,但没有指定确定的人员,需要临时指派	有业务连续性中断响应组织架构和职责的定义,指定了确定的人员,但部分人员无法确保 7×24 h 承担职责	有业务连续性中断响应组织架构的定义,且已指定确定的人员和相应的职责,能够与数据中心业务连续性计划匹配	有业务连续性中断响应组织架构的定义,且已指定确定的人员和相应的职责,且人员职责覆盖中断场景时数据中心各领域的管理要求
		子项 1 有业务连续性中断响应处置的经验,但未形成书面要求,也没有相关的履职记录	有书面的中断处置的基本要求,但缺少具体措施和培训	中断响应组织相关人员有明确的职责体系,部分关键措施有预先准备的技术措施和可用资源,进行过中断响应或演练活动	有预先准备的技术措施和可用资源用于中断响应,定期进行中断演练活动,并且进行回顾和改进,证明其完整履职的能力	定期进行中断演练活动,且中断演练活动以实战演练和模拟演练为主
D1/F6/P2	中断响应组织履职	本指标评分不应高于 D1/F6/P1 的评分				

表 C.1 能力指标评分规则 (续) (第 4 页/共 12 页)

指标编号	指标名称	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D2/F1/P1	优先活动	子项 1 初步识别了本数据中心的重要业务	识别了本数据中心的重要业务和优先运营活动	定期且完整识别了本数据中心的重要业务和优先运营活动	持续识别本数据中心的重要业务和优先运营活动及其之间的关系	识别结果与数据中心内外部环境、组织目标等匹配,在业务连续性管理活动中得到充分应用
		子项 2 依靠人员进行识别	依靠有经验的人员或者一定的方法进行识别	有成熟的方法、表格工具进行识别	使用信息系统工具进行识别	信息系统不仅有识别方法和工具,还有完整的素材,与数据中心其他管理领域的信息系统进行了整合或者存在接口
D2/F1/P2	恢复目标与持续要求	子项 1 初步明确数据中心业务的恢复目标与持续要求,但无证据证明恢复目标与持续要求符合数据中心的实际运营情况及管理方针	初步明确数据中心业务的恢复目标与持续要求,且恢复目标与持续要求基本符合数据中心的实际运营情况及管理方针	明确了数据中心主要业务的恢复目标与持续要求,且基本符合数据中心实际运营情况及管理方针	明确了有业务连续性要求的全部数据中心业务的恢复目标与持续要求,且符合数据中心的实际运营情况和管理方针,且与客户沟通一致	定期回顾与调整恢复目标,且与数据中心其他各管理领域目标保持一致
		子项 2 初步识别数据中心重要业务活动依赖的关键资源	识别了数据中心重要业务活动依赖的关键资源,但存在一定的偏差或遗漏	识别了数据中心重要业务活动依赖的关键资源,且不存在明显的偏差或遗漏	定期识别数据中心重要业务活动依赖的关键资源	持续全面识别了数据中心重要业务活动依赖的资源
D2/F1/P3	关键资源	子项 1 依靠人员进行识别	依靠有经验的人员或者一定的方法进行识别	有成熟的方法、表格工具进行识别	使用信息系统工具进行识别	信息系统不仅有识别方法和工具,还有完整的素材,与数据中心其他管理领域的信息系统进行了整合或者存在接口
		子项 2 初步识别数据中心重要业务活动依赖的外包活动	识别了数据中心重要业务活动依赖的外包活动,但存在一定的偏差或遗漏	识别了数据中心重要业务活动依赖的外包活动,且不存在明显的偏差或遗漏	定期识别数据中心重要业务活动依赖的外包活动	持续全面识别了数据中心重要业务活动依赖的外包活动
D2/F1/P4	外包活动	子项 1 依靠人员进行识别	依靠有经验的人员或者一定的方法进行识别	有成熟的方法、表格工具进行识别	使用信息系统工具进行识别	信息系统不仅有识别方法和工具,还有完整的素材,与数据中心其他管理领域的信息系统进行了整合或者存在接口
		子项 2 依靠人员进行识别	依靠有经验的人员或者一定的方法进行识别	有成熟的方法、表格工具进行识别	使用信息系统工具进行识别	信息系统不仅有识别方法和工具,还有完整的素材,与数据中心其他管理领域的信息系统进行了整合或者存在接口

表 C.1 能力指标评分规则（续）（第 5 页/共 12 页）

指标编号	指标名称		1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D2/F1/P5	最高管理者确认	子项 1	业务影响分析成果未经审定	业务影响分析成果在流程上经过了日常管理组织负责人的审定	业务影响分析成果在流程上经过了最高管理者的审定,但未开展充分讨论	业务影响分析成果经过了最高管理者的实质性审定	业务影响分析成果经过了业务连续性决策机构的集体审议,得到了最高管理者的实质性审定
		子项 1	初步开展了风险评估以识别威胁数据中心的业务活动场景,但识别得到的风险场景很不充分	开展了风险评估以识别威胁数据中心的业务活动的风险场景,但识别得到的风险场景存在一定遗漏	定期开展风险评估以识别威胁数据中心的业务活动的风险场景,且识别得到的风险场景较为全面	持续开展风险评估全面识别威胁数据中心的业务活动的风险场景	不仅持续全面识别了业务连续性风险,还能够与数据中心其他领域的风险(信息安全风险、服务质量风险、合规风险、危险源、环境影响因素等)识别活动协调一致
		子项 2	依靠人员进行识别	依靠有经验的人员或者一定的方法进行识别	有成熟的方法、表格工具进行识别	使用信息系统工具进行识别	信息系统不仅有识别方法和工具,还有完整的素材,与其他管理领域信息系统进行了整合或者存在接口
D2/F2/P2	风险分析	子项 1	初步对识别得到的风险场景开展风险分析	开展了风险分析,但分析方法和分析内容存在部分偏差	定期对识别得到的风险场景开展风险分析,分析结果符合客观情况	定期对识别得到的风险场景开展风险分析,随着客观情况的变化,风险处置措施的实施、技术的发展等持续开展风险分析,分析结果符合客观情况	与数据中心其他领域的风险分析活动协调一致
		子项 2	仅依靠人员进行分析	依靠有经验的人员或者一定的方法进行分析	有成熟的方法、工具进行分析	使用信息系统工具进行分析	信息系统不仅有分析方法,和工具,还有完整的素材,与其他管理领域信息系统进行了整合或者存在接口

表 C.1 能力指标评分规则（续）（第 6 页/共 12 页）

指标编号	指标名称	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D2/F2/P3	风险评价	初步对识别得到的风险场景进行评价，得到了主要风险场景，但评价结果与客观情况存在较大偏差	对识别得到的风险场景进行评价得到了主要风险场景，但评价结果与客观情况存在部分偏差	定期对识别得到的风险场景进行评价，且评价结果符合客观情况	定期对识别得到的风险场景进行评价，随着客观情况的变化、风险处置措施的实施、技术的发展等持续更新评价结果，得到了主要风险场景，且评价结果符合客观情况	与数据中心其他领域的风险评价活动协调一致
		仅依靠人员进行评价	依靠有经验的人员或者一定的方法进行识别	有成熟的方法、工具进行识别	使用信息系统工具进行识别	信息系统不仅有评价方法和工具，还有完整的素材，与其他管理领域信息系统进行了整合或者存在接口
D3/F1/P1	策略可行性	大部分业务恢复策略可行性较差	部分业务恢复策略的可行性较差，策略的有效实施需满足特定情形或相对较高的条件要求	大部分业务恢复策略的可行性较好，在大部分情形下策略能够得到有效实施	绝大部分业务恢复策略的可行性较好，策略能够得到有效实施	业务恢复策略的可行性较好，策略能够得到全天候的有效实施
D3/F1/P2	策略有效性	大部分业务恢复策略的预期恢复效果无法满足业务持续要求	部分业务恢复策略的预期恢复效果无法满足业务持续要求	大部分业务恢复策略的预期恢复效果能满足业务持续要求	绝大部分业务恢复策略能完全满足业务持续要求	绝大部分业务恢复策略不仅完全满足业务持续要求，还能满足数据中心其他管理领域的要求
D3/F2/P1	风险监控对象	未开展针对主要风险场景的风险监控，对风险的监控主要依靠人员自身的意识	风险监控对象范围存在较大缺失，未纳入部分具备监控可行性的主要风险场景	风险监控对象范围覆盖了大部分具备监控可行性的主要风险场景，风险监控通过信息系统工具实现	风险监控对象范围覆盖了绝大部分具备监控可行性的主要风险场景，风险监控通过信息系统工具实现，并且与预警、沟通工具实现了集成	风险监控对象范围覆盖了具备监控可行性的主要风险场景，风险监控通过信息系统工具实现，并且与预警、沟通工具实现了集成，与数据中心其他领域的监控工具实现了集中统一监控

表 C.1 能力指标评分规则（续）（第 7 页/共 12 页）

指标编号	指标名称	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D3/F2/P2	监测预警机制	子项 1	建立了风险监测与预警机制,但未明确开展监测与预警的具体方法、流程和工具,机制的有效运行存在一定不确定性	建立了风险监测与预警机制,且明确了开展监测与预警的具体方法、流程和工具,机制的有效运行能够得到基本保障	建立了风险监测与预警机制,且明确了开展监测与预警的具体方法、流程和工具,信息技术工具得到充分应用并与业务连续管理的其他能力项工具有效集成,机制的有效运行能够得到有效保障,可对预警活动进行审计	信息技术工具具有告警聚合能力,建立了备用预警工具和备用预警渠道,并与数据中心其他管理领域的工具平台有效集成
D3/F2/P3	内部沟通	子项 1	按照中断处置人员的认知与数据中心内部人员进行沟通	明确沟通时机、沟通事项、沟通对象,沟通内容,明确了沟通的渠道、方式和记录要求,满足日常管理和中断处置需要	明确沟通时机、沟通事项、沟通对象,沟通内容,明确了沟通的渠道、方式和记录要求,满足日常管理和中断处置需要,沟通过程可被审计	明确沟通时机、沟通事项、沟通对象,沟通内容,明确了沟通的渠道、方式和记录要求,沟通过程可被审计,并随数据中心内外环境变化动态调整
		子项 2	中断处置人员自行选择当时可用的沟通工具	有日常管理与中断处置相结合的沟通工具	有日常管理与中断处置相结合的沟通工具和战时指挥平台	有日常管理与中断处置相结合的沟通工具和战时指挥平台,并有备用沟通工具,且经过验证确保可用
D3/F2/P4	外部沟通	子项 1	基本明确沟通时机、沟通事项、沟通对象并基本符合中断处置沟通需要	明确沟通时机、沟通事项、沟通对象,沟通内容,明确了沟通的渠道、方式和记录要求,满足日常管理和中断处置需要	明确沟通时机、沟通事项、沟通对象,沟通内容,明确了沟通的渠道、方式和记录要求,满足日常管理和中断处置需要,沟通过程可被审计	明确沟通时机、沟通事项、沟通对象,沟通内容,明确了沟通的渠道、方式和记录要求,沟通过程可被审计,并随数据中心内外环境变化动态调整
D3/F3/P1	优先活动覆盖度	子项 1	业务连续性计划覆盖了较重要业务活动和中断场景	业务连续性计划基本覆盖了重要业务活动和中断场景	业务连续性计划覆盖了全部重要业务活动和中断场景	业务连续性计划覆盖了全部业务活动和中断场景

表 C.1 能力指标评分规则 (续) (第 8 页/共 12 页)

指标编号	指标名称	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D3/F3/P2	与策略的一致性	业务连续性计划与业务恢复策略等工作成果存在重大的不一致	业务连续性计划与业务恢复策略等工作成果存在部分偏差	业务连续性计划与业务恢复策略等工作成果存在轻微的不一致并且不一致的方面已被清晰标明	业务连续性计划与业务恢复策略等工作成果完全一致	业务连续性计划与业务恢复策略等工作成果完全一致,且通过演练和评审被确认
D3/F3/P3	计划的完备性	业务连续性计划内容要素存在重大缺失	业务连续性计划内容要素存在轻微缺失	业务连续性计划内容要素存在轻微缺失,缺失被清晰标明	业务连续性计划内容要素完整	业务连续性计划内容要素完整,且通过演练和评审被确认
D3/F3/P4	中断后使用的计划和程序是否由中断响应组织提供	中断后使用的计划和程序基于响应人员的经验,中断响应组织未发挥作用且仅限于应急响应	明确了应急响应期间的特殊运行措施,制定了恢复正常业务的程序,但是程序较为宽泛,可操作性一般。中断后使用的计划和程序部分由中断响应组织制定	制定了恢复正常业务的程序,符合数据中心情况,具有较强可操作性。中断后使用的具体计划和程序部分由中断响应组织制定	制定了恢复正常业务的程序,符合数据中心情况,具有较强可操作性,且具备灾后重建计划。中断后使用的具体计划和程序由中断响应组织在中断发生后提供	制定了恢复正常业务的程序,符合数据中心情况,具有较强可操作性,且具备灾后重建计划。中断后使用的具体计划和程序由中断响应组织在中断发生后提供
D4/F1/P1	培训目标	有培训工作的开展,但未设立业务连续性相关培训目标	设立了培训目标,但是目标缺乏落地性和可操作性	设立了明确的培训目标,并且目标可度量、可实施	设立了明确的培训目标,并且目标可度量、可实施,定期对目标进行回顾和评审,确保培训目标持续符合数据中心开展业务连续性管理活动的需要	将业务连续性相关培训纳入数据中心整体培训工作中,业务连续性管理培训目标成为数据中心培训目标的重要组成部分,在各项数据中心培训中,强化业务连续性相关内容
D4/F1/P2	培训对象和培训内容	未对培训对象进行规划和分析	针对业务连续性管理工作对培训对象进行了规划和分析,但是内容模糊、要求不清晰	针对业务连续性管理工作对培训对象进行了规划和分析,并且针对各类人员明确了其培训内容	针对业务连续性管理工作对培训对象进行了规划和分析,并且针对各类人员明确了其培训内容。定期对培训活动进行回顾和评审,并根据回顾与评审的结果,对培训的对象和内容进行持续地调整和优化	针对业务连续性管理工作对培训对象进行了规划和分析,并且针对各类人员明确了其培训内容,并与数据中心其他领域的培训工作进行整合和持续优化

表 C.1 能力指标评分规则 (续) (第 9 页/共 12 页)

指标编号	指标名称	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D4/F2/P1	宣贯的内容 子项 1	业务连续性管理思想存在于部分人员的意识中,但未将业务连续性管理作为组织文化的重要组成部分。未明确业务连续性宣贯的内容	将业务连续性管理作为组织文化的组成部分,但在组织文化建设工作缺乏体现,基层员工基本不了解业务连续性宣贯的内容,但是内容单薄并缺乏针对性	将业务连续性管理作为组织文化的组成部分,明确了业务连续性宣贯的内容,并且内容丰富且针对性强,员工对业务连续性管理工作有足够的认知,知晓自身在此项工作中的职责和任务	将业务连续性管理作为组织文化的组成部分,并在组织文化建设工作充分体现,持续优化业务连续性宣贯的内容,员工认可组织的业务连续性管理方针,不仅能够主动履行自身职责,还能知晓相关岗位的职责,并且能够就改善业务连续性工作,形成自己的认知	将业务连续性管理作为组织文化的组成部分,并在组织文化建设工作充分体现,持续优化业务连续性宣贯的内容,员工认可组织的业务连续性管理方针,不仅能够主动履行自身职责,还能知晓相关岗位的职责,并且能够就改善业务连续性工作,形成自己的认知
D4/F2/P2	宣贯的形式 子项 1	一部分人员主动学习为主,未开展任何形式的业务连续性意识宣贯工作	偶尔开展业务连续性意识宣贯工作,但形式单一,难以达到提升意识水平的目的,基层员工基本不了解业务连续性管理工作	定期开展业务连续性意识宣贯工作,但形式单一,员工对业务连续性管理工作形成认知	定期开展业务连续性意识宣贯工作,全员覆盖,形式多样,能够很好达到提升意识水平的目的,员工对业务连续性管理工作有足够的认知,知晓自身在此项工作中的职责和任务	持续开展业务连续性意识宣贯工作,全员覆盖,形式多样,能够很好达到提升意识水平的目的,员工认可组织的业务连续性管理方针,不仅能够主动履行自身职责,还能知晓相关岗位的职责,并且能够就改善业务连续性工作,形成自己的认知
D5/F1/P1	资源敞口识别 子项 1	未及时识别数据中心在业务中断时需要但又缺乏的资源,相关人员无法了解资源敞口并加以改善	识别了数据中心在业务中断时需要但又缺乏的资源,但在完备性方面存在瑕疵	识别了数据中心在业务中断时需要但又缺乏的资源	定期识别数据中心在业务中断时需要但又缺乏的资源	建立了资源敞口识别机制,持续完备地识别数据中心在业务中断时需要但又缺乏的资源
D5/F1/P2	资源规划 子项 1	未对资源建立建设规划	对资源建立了简要的建设规划,但规划内容较为粗略,仅能提供方向性指导	对资源建立了建设规划	对资源建立了详细的可落实的建设规划	对资源建立了详细的可落实的建设规划,严格依据规划开展工作。及时进行回顾和评审,持续改进资源建设工作

表 C.1 能力指标评分规则（续）（第 10 页/共 12 页）

指标编号	指标名称		1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D5/F1/P3	资源覆盖度	子项 1	以中断发生时可获取的资源为主，未建立业务连续性策略保障业务连续性计划的实施，资源缺失严重	建立了一定的业务连续性策略以保障业务连续性计划的实施，但资源并不充分	建立了一定的业务连续性策略以保障业务连续性计划的实施，明确了需要的资源快速获取的方式	建立了充分的业务连续性策略以保障业务连续性计划的实施，明确了需要的资源快速获取的方式	有经确认的资源获取方式，并有备用方案
		子项 1	对业务连续性资源的更新与维护依赖个人的意识，没有形成机制，资源可用性无法得到保障	对业务连续性资源开展了一定的更新与维护，资源可用性能够得到基础保障但无法确保随时可用	对业务连续性资源开展了一定的更新与维护，并且与业务资源的变更保持一致，资源可用性能够得到基础保障	对业务连续性资源开展了充分的更新与维护，并且与业务资源的变更保持一致，资源可用性能够在较高水平确保资源能够随时使用	资源的更新与维护能够保持与业务连续性策略与业务连续性计划的调整相一致
D6/F1/P1	演练范围与计划	子项 1	无明确的演练计划和目标，演练范围基本不覆盖重要运营活动的恢复策略、业务连续性计划、业务连续性资源及应急流程	有较为明确的演练计划和目标，演练范围部分覆盖重要运营活动的恢复策略、业务连续性计划、业务连续性资源及应急流程	有较为明确的演练计划和目标，演练范围覆盖重要运营活动的恢复策略、业务连续性计划、业务连续性资源及应急流程	对所要开展的演练进行了充分的计划，演练范围完全覆盖运营活动的恢复策略、业务连续性计划、业务连续性资源及应急流程	配合数据中心业务和其他管理领域的要求，对所开展的演练进行了充分的计划，演练范围完全覆盖运营活动的恢复策略、业务连续性计划、业务连续性资源及应急流程
		子项 2	仅依靠人员制定演练计划	依靠有经验的人员或者一定的方法制定演练计划	有成熟的方法、工具制定演练计划	使用信息工具制定演练计划	使用演练管理信息系统工具建立制定演练计划，与数据中心其他管理领域的信息系统进行了整合或者存在接口
		子项 3	无清晰的演练策略和方案，或者演练策略和方案混乱，对演练组织和实施没有指导作用	有较为清晰的演练策略和方案，包括演练时间、地点、人员、目标、范围、策略和风险控制等基本内容，但演练策略多为桌面演练，模拟演练和实战演练较少	有清晰的演练策略和方案，包括演练时间、地点、人员、目标、范围、策略和风险控制等基本内容，但演练策略多为桌面演练，模拟演练和实战演练较少	有清晰的演练策略和方案，包括演练时间、地点、人员、目标、范围、策略和风险控制等基本内容，但演练策略多为桌面演练，模拟演练，实战演练较少	建立了完善的演练策略和方案，包括演练时间、地点、人员、目标、范围、策略和风险控制等内容。演练策略多样化，且以实战演练为主要方式，可以真实应对各类风险场景下的中断响应

表 C.1 能力指标评分规则（续）（第 11 页/共 12 页）

指标编号	指标名称	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D6/F1/P1	演练范围与计划	风险控制措施并不能有效降低演练风险	开展较为全面的风险分析,并制定较为清晰的演练风险控制策略	开展较为全面的风险分析,并制定较为清晰的演练风险控制策略,针对剩余风险有一定应对措施,演练风险基本可控	开展全面风险分析,制定有效风险控制策略,涵盖技术、业务、管理等多维度,针对剩余风险有一定应对措施,演练风险基本可控	开展全面风险分析,制定有效风险控制策略,涵盖技术、业务、管理等多维度,且满足数据中心其他管理领域的需要,对剩余风险制定了应对措施
D6/F1/P2	演练数量与频率	演练数量与频率明显不足,无法验证相关机制、资源的有效性,无法促进相关人员掌握既定应急流程并提升应急能力	演练数量较少,频率较低,可部分验证相关机制、资源的有效性,并促进相关人员掌握既定应急流程并提升应急能力	演练数量与频率能够基本满足数据中心对于验证相关机制、资源的有效性,演练形式以桌面推演为主,促进相关人员掌握既定应急流程并提升应急能力	演练数量与频率能够满足数据中心对于验证相关机制、资源的有效性,演练形式以模拟演练为主,能促进相关人员掌握既定应急流程并提升应急能力	演练数量与频率能够完全满足数据中心对于验证相关机制、资源的有效性,演练形式以模拟演练和实战演练为主,很好地促进相关人员掌握既定应急流程并提升应急能力
D6/F1/P3	演练过程控制	未对演练过程进行有效控制,演练过程得不到保障,包括但不限于演练组织混乱、应急处置存在重要缺陷、导致产生严重中断事件等情形	对演练过程进行了一定控制,演练过程能得到基本保障,未发生严重中断事件	对演练过程进行了有效控制,演练过程能得到基本保障,未发生中断事件	对演练过程进行了严格控制,演练过程能得到充分保障,基本实现了演练目标	对演练过程进行了严格控制,演练过程能得到充分保障,全面实现了演练目标
		仅依靠人员经验控制演练过程	有一定的方法和原则控制演练过程	使用演练管理信息系统控制演练过程,具有一定自动化能力	使用演练管理信息系统和战时指挥平台控制演练过程,具有较全面自动化能力	与数据中心其他管理领域的信息系统进行了整合
D6/F1/P4	演练总结	仅对演练过程或结果进行了记录	对演练过程进行了总结,对后续演练改进作用有限	对演练过程进行了总结,可支持后续演练改进	演练方案在以前演练总结的基础上进行了改进,对演练过程进行了较为深入的总结,可支持后续演练对存在的问题予以根本性改进	定期对前一阶段的演练活动进行回顾,可支持演练计划、演练方案、业务连续性计划进行改进

表 C.1 能力指标评分规则（续）（第 12 页/共 12 页）

指标编号	指标名称	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
D6/F2/P1	监视 子项 1	未建立业务连续性管理的监视机制	建立了业务连续性管理的监视机制，但监视内容不全面，并且开展相关工作的管理流程和要求不够清晰	建立了业务连续性管理的监视机制，监视内容全面，管理流程和要求清晰，能够为评估、改进提供所需的信息	建立了业务连续性管理的监视机制，依托信息化工具，监视内容全面量化，能够为量化评估、改进提供所需的信息	建立了业务连续性管理的监视机制，并与数据中心其他领域的监视工具与数据集成，信息化监视工具与数据中心其他领域工具有效集成
D6/F2/P2	评估 子项 1	未建立业务连续性管理体系的评估机制，无法及时发现存在的问题和不足	建立了业务连续性管理体系的评估机制，但开展相关工作管理流程和管理要求不够清晰	建立了业务连续性管理体系的评估机制，定期开展评估工作	建立了业务连续性管理体系的评估机制，定期及在特定情况下开展评估工作。评估结果可有效指导改进工作	建立了业务连续性管理体系的评估机制，并与数据中心其他管理体系相整合，可开展一体化评估工作
D6/F3/P1	改进 子项 1	未建立针对监视评估工作中发现问题的改进机制，无法保证相关问题能够得到整改	建立了针对监视评估工作中发现问题的改进机制，但机制不够完善，无法保证相关问题得到及时和有效的整改	建立了针对监视评估工作中发现问题的改进机制，且机制相对完善，能够保证相关问题得到及时和有效的整改	建立了针对监视评估工作中发现问题的改进机制并借助信息技术工具落实，确保相关问题得到及时和有效的整改。改进机制与数据中心其他管理领域的改进机制项整合，信息技术工具能够与数据中心其他管理领域的工具有效集成	建立了针对监视评估工作中发现问题的改进机制并借助信息技术工具落实，确保相关问题得到及时和有效的整改。改进机制与数据中心其他管理领域的改进机制项整合，信息技术工具能够与数据中心其他管理领域的工具有效集成

附录 D

(资料性)

能力项权重

数据中心业务连续性管理能力的能力指标权重可按照表 D.1 给出的能力域、能力子域和能力项权重计算,数据中心或评价机构也可根据自身情况确定各指标权重。

表 D.1 能力项权重

能力域	权重/%	能力子域	权重/%	能力项	权重/%
D1:组织与领导力	10	F1:组织环境分析	10	P1:内部环境分析	50
				P2:外部环境分析	50
		F2:业务连续性方针	20	P1:方针内容和评审	50
				P2:方针传达和沟通	50
		F3:驱动机制	20	P1:最高管理者对业务连续性管理的理解	30
				P2:最高管理者对业务连续性管理的支持	40
				P3:内外部驱动力的匹配	30
		F4:领导机构	15	P1:领导机构设置	40
				P2:领导机构履职	60
		F5:日常管理组织	20	P1:日常管理组织设置	50
				P2:日常管理组织履职	50
		F6:中断响应组织	15	P1:中断响应组织设置	50
				P2:中断响应组织履职	50
D2:业务影响分析和风险评估	20	F1:业务影响分析	50	P1:优先活动	30
				P2:恢复目标与持续要求	20
				P3:关键资源	20
				P4:外包活动	15
				P5:最高管理者确认	15
		F2:风险评估	50	P1:风险识别	40
				P2:风险分析	20
				P3:风险评价	40
D3:业务连续性策略、解决方案和计划	20	F1:业务连续性策略	20	P1:策略可行性	50
				P2:策略有效性	50
		F2:预警和沟通	30	P1:风险监控对象	30
				P2:监测预警机制	30
				P3:内部沟通	20
				P4:外部沟通	20
		F3:业务连续性计划	50	P1:优先活动覆盖度	50
				P2:与策略的一致性	15
				P3:计划的完备性	25
				P4:中断后使用的计划和程序是否由中断响应组织提供	10

表 D.1 能力项权重（续）

能力域	权重/%	能力子域	权重/%	能力项	权重/%
D4:培训与宣贯	10	F1:培训	60	P1:培训目标	30
				P2:培训对象和内容	70
		F2:宣贯	40	P1:宣贯的内容	60
				P2:宣贯的形式	40
D5:资源建设与维护	20	F1:资源建设与维护	100	P1:资源敞口识别	15
				P2:资源规划	15
				P3:资源覆盖度	30
				P4:资源更新与维护	40
D6:业务连续性策略、解决方案和计划	20	F1:演练	60	P1:演练范围与计划	25
				P2:演练数量与频率	20
				P3:演练过程控制	30
				P4:演练总结	25
		F2:监视与测量	20	P1:监视	50
				P2:评估	50
		F3:改进	20	P1:改进	100



附录 E

(规范性)

数据中心业务连续性管理能力评分

能力评分由其能力域评分聚合得到,即:

$$M = \sum D \times \omega \quad \dots\dots\dots (E.1)$$

式中:

 M —— 数据中心业务连续性管理能力值; D —— 能力域评分; ω —— 权重。

能力域评分由其能力子域评分聚合得到,即:

$$D = \sum F \times \omega \quad \dots\dots\dots (E.2)$$

式中:

 D —— 能力域评分; F —— 能力子域评分; ω —— 权重。

能力子域成熟度等级由其能力项评分聚合得到,即:

$$F = \sum P \times \omega \quad \dots\dots\dots (E.3)$$

式中:

 F —— 能力子域评分; P —— 能力项评分; ω —— 权重。

附 录 F
(规范性)
数据中心业务运行效果

数据中心业务运行效果指标通过一个数据中心在一定时期内发生的业务中断的结果来确定。数据中心业务运行效果值(N)的取值见表 F.1。

表 F.1 数据中心业务连续性等级评价

N	数据中心一年内发生的业务中断事件
100%	未发生数据中心业务中断； 或者虽然发生,但业务中断和应急处置时间完全满足协议或行业要求
92%	数据中心一项或多项业务中断,且业务中断和应急处置时间超出协议或行业要求
85%	数据中心一项或多项业务中断,且业务中断和应急处置时间超出协议或行业要求； 且业务中断造成行业或社会影响或在重保期内发生
80%	数据中心一项或多项业务中断,且业务中断和应急处置时间超出协议或行业要求； 且业务中断造成行业或社会影响或在重保期内发生； 且恢复操作出现异常,导致业务中断造成的行业或社会影响进一步扩大



附 录 G
(规范性)

数据中心的业务连续性等级

数据中心业务连续性等级定级规则包含业务连续性等级分值(I)要求和数据中心设施可用性等级值(L)要求两个方面,见表 G.1。

表 G.1 数据中心业务连续性等级定级规则

数据中心业务连续性等级	业务连续性等级分值(I)范围	数据中心设施可用性等级值(L)最低要求
起始级(一级)	(0,1.5]	—
发展级(二级)	(1.5,2.5]	2
稳健级(三级)	(2.5,3.5]	3
优秀级(四级)	(3.5,4.5]	3.5
卓越级(五级)	(4.5,5]	4.5

参 考 文 献

- [1] GB/T 28827.4 信息技术服务 运行维护 第4部分:数据中心服务要求
 - [2] GB/T 31595 公共安全 业务连续性管理体系 指南
 - [3] GB/T 32910.1—2017 数据中心 资源利用 第1部分:术语
 - [4] GB/T 37988—2019 信息安全技术 数据安全能力成熟度模型
 - [5] GB/T 40755—2021 公共安全 业务连续性管理体系 业务连续性管理能力评估指南
 - [6] SJ/T 11691 信息技术服务 服务级别协议指南
 - [7] ISO/IEC 20000-1 Information technology—Service management—Part 1: Service management systems—Requirements
-