Fiche de sécurité - batteries LFP

1. Fiche de sécurité - batteries LFP

AVERTISSEMENT : une batterie reste sous tension même hors service. Ne jamais court-circuiter les bornes.

En cas d'échauffement anormal, d'odeur ou de gonflement : évacuer, ne pas manipuler, appeler les secours puis le SAV.

Entreposage : local sec et tempéré, conforme à la fiche du modèle concerné.

Équipements

Gants isolants, lunettes, chaussures de sécurité ; extincteur adapté à proximité du local batterie.