

销售主管产品知识测试题

姓名: _____

得分: _____

- 1、(0.5)《污水污物潜水电泵》国家标准: GB/T 24674
- 2、(0.5)潜水电机执行标准: GB 755
- 3、(1) 电缆标配 9 米; 如客户需电缆加长需注意 压降
- 4、(1.5) 电机绝缘等级 F (标配)、17 (选配)、防护等级 IP68
- 5、(2) WQ WQA WQF GXWQ-QX 分别可做参数范围:
WQ 流量 7-2500 m³/h、扬程 7-75 H、功率 0.55-16 kW
WQA 流量 7-4200 m³/h、扬程 7-80 H、功率 0.55-35 kW
WQF 流量 7-600 m³/h、扬程 7-15 H、功率 0.55-45 kW
GXWQ-QX 流量 10-150 m³/h、扬程 8-40 H、功率 0.75-15 kW
- 6、(1) WQ、WQA、WQF 叶轮结构形式 闭式
GXWQ-QX 叶轮结构形式 半开式
- 7、(1) 机封设计使用寿命 8000 h, 轴承设计使用寿命 100000 h
- 8、(1.5) 油室采用 32# 机油, 机油主要作用 润滑机械零件 和 冷却降温
- 9、(0.5) 泵允许使用介质温度 ≤40 °C
- 10、(1) 橡胶软电缆国家标准 JB/T 8735.2 和 GB 7613.4
- 11、(1) 测温元件PTC 预埋在绕组中, 其温度设定值 135 °C
- 12、(0.5) 漏水探头 用于漏水检测, 当叶轮侧机封或密封处漏水时, 油室中的水量达到一定程度时, 两个电极导通, 通过控制柜发出报警型号
- 13、(0.5) 液位开关 用作检查油室中机封是否损坏和电机密封处是否漏水
- 14、(5) WQ、WQA、WQF、GXWQ-QX 均为 法兰 式耦合, 法兰执行标准 GB/T 17246-2008
WQ、WQA 耦合出口法兰 250 口径及以下标配 PN6, 300 口径及以上标配 PN10
WQF 泵出口法兰 250 口径及以下 PN6, 耦合出口法兰标配 PN10
GXWQ-QX 泵及耦合出口法兰标配 PN6
- 15、(4.5) 潜水排污泵标配额定电压 380 V, 额定频率 50 Hz
11kW 及以上可定做频率 30-50 Hz 变频使用电泵机组



2.2kW 及以下, 可做单相 220V (WQ WQA WQF GXWQ-QX 分别列出可做单相的最大功率) WQ 2.2 WQA 2.2 WQF 1.5 GXWQ 2.2

三相电压在 380V 以下的电泵机组均可制造

16、(1) 电机绕组引接线解法

3kW 及以下采用 Y 形解法

4-315kW 采用 △ 形解法

17、(0.5) 客户现场如需 星三角 启动, 下单必须注明 *

18、(2) 常用 4 种安装方式, 分别为 自动耦合式 硬管耦合 软管耦合 固定式

19、(1) 泵旋转方向:

从电机看泵叶轮 逆 时针旋转, 从泵吸入口看叶轮 逆 时针旋转

20、(0.5) WQA 8.5 kW 及以上标配含过热 (PTC)、漏水 (漏水探头)、漏油 (浮子开关)

21、(2) 标配轴承、机封 国产 (进口? 国产?), 轴承可选配 NSK SKF, 机封可选配 BGM

22、(0.5) GXWQ-QX 叶轮、切割盘材质 2Cr13

23、(2.5) WQF 标配整机材质 304、可做整机材质 316、316L、2205、2507

24、(2) 耦合装置包括: 耦合底座 耦合扣板 拉杆 导杆

25、(1) 250 (灰铁、304) 耦合地脚螺栓、膨胀螺栓型号分别 M20x400 M12x110/M16x110

26、(1) 导杆 1"/Φ33x3 中 33 跟 3 分别代表 外径、壁厚

27、(0.5) 客户现场水池深 6 米, 选用的 250 灰铁耦合 (耦合底座导杆位到底部高度 450mm), 导杆长度需选 5.5 米

28、(2) 2P=2900 r/min 4P=1475 r/min 6P=980 r/min 8P=740 r/min (为额定转速)

29、(1.5) WQA 75-4P 标配主、控电缆型号 2xW3x25+1x10 额定电流 110 A、功率因数 0.87

30、(2.5) 易损件 (备品备件) 常用哪些 叶轮、机封、轴承、螺母、密封环

31、(1) 产品型号标示意义:

200 WQA 340 - 22 - 30 - 4P
(进出口径) (110A 系列) (流量) (规格) (功率) (电压)

32、(10) 选型:

流量 920m³/h、扬程 19m



(1) WQA 选型_____ 转速_____r/min、可通过颗粒直径_____mm、泵法兰压力等级_____是否全扬程_____

WQ 选型_____

(2) 流量 $520\text{m}^3/\text{h}$ 、扬程 56m, WQA_____

流量 $310\text{m}^3/\text{h}$ 、扬程 12m, WQA_____ WQ_____ WQF _____

流量 $18\text{m}^3/\text{h}$ 、扬程 10m

WQA_____ WQ_____ WQF _____ GXWQ-QX_____

流量 $40\text{m}^3/\text{h}$ 、扬程 26m

WQA_____ WQ_____ WQF _____ GXWQ-QX_____

流量 $1600\text{m}^3/\text{h}$ 、扬程 41m

WQA_____ WQ_____

33、(2.5) 污水泵常见 5 种故障:

砂水堵塞、不能启动、吐水压力大、电流过大、轴承发热

34、(0.5) 电泵在规定流量下的扬程应不低于 96 % 的规定扬程。

35、(1) 电泵存放 6 个月应进行必要的检查, 存放 12 个月以上, 应进行系统检查。

36、(1) 每台电泵应附有下列随机文件:

①装箱单、② 合格证、③ 说明书、④其他必要随机文件。

37、(1.5) 外置污水提升器结构的主要部件有 箱体、水泵、
阀门管路、控制柜 等四大件。

38、(1) 电泵电机的定子绕组对机壳的绝缘电阻冷态时, 对电压 660v 及以下者应不低于 50 $\text{M}\Omega$, 对电压为 660v 以上者应不低于 100 $\text{M}\Omega$ 。

39、(1.5) 一体式智能预制泵站由 箱体、泵、控制柜、管路、阀门及附件等集成。

40、(2.5) 潜水泵主要技术参数有 流量、扬程、功率、转速、口径 等。

41、(2.5) 铸铁的常规材质有 HT250、HT200 等, 球墨铸铁常用有 HT400、HT450、HT500 等。

42、(1.5) 目前常规污水提升器桶体的容积有 5 个规格: 60L、120L、250L、350L、500L。

43、(2.5) 销售费用由 销售人员的报酬、差旅费、住宿费、交通费 等组成。还有 招待费、会议费、电话费、保险费 等。

44、(1) 耦合导杆按 6 米和 3 米报价, 不足 3 米按 3 米计算, 超过 3 米不足 6 米



按 6 米计算。

45、(2) 三相电缆中，红、蓝、黑线分别代表 U、V、W 相线，黄绿 线代表接地线。

46、(0.5) 下列潜水电机连接的方法正确的是 b。

a、现场接线

b、采用中间端子箱连接

47、(2) 西子、东方、连成、凯泉一般标配电缆长度？

9m 6.5m 5m 5m

48、(2) 西子可以替换其他公司潜水排污泵嘛？如能，如何替换？注意哪些？

可以。确定耦合器(爪式、齿式)、口径、出力等项。
注意：齿轮泵爪式替换齿式时需注意。

49、(1) 自耦安装潜水排污泵由于导杆过长，在升降时导轨易发生扭曲，如何处理？

每隔3米处进行固定

50、(1) 潜水排污泵最大淹没深度？

5米

51、(1.5) 潜水排污泵是否可以输送泥浆？判断理由？该给客户如何解释？

不可以。 $\leq 1100 \text{ kg/m}^3$ 。可适用砂浆泵、渣浆泵等。

52、(1.5) 潜水排污泵输送介质温度较高时，哪些零部件要具有耐高温处理？

机封、轴承、密封件、电缆

53、(1) 水切电缆与普通电缆的区别？

水切电缆在电缆进水时可阻断水汽进入电机腔

54、(1) 泵密封泄露、过载、振动原因？

机封磨损材质不对、磨损快。

过载振动：电机螺栓未拧紧。密封：密封橡胶高，有杂质堵塞等。

55、(1) 泵内部噪音反常，泵打不上水的原因？

叶轮流通、液道堵。/ 轴承坏 / 叶轮磨损 / 液位低、有气。



56、(1) 潜水泵定子烧毁原因？

缺相、进水、长时间低水位运行、超负荷运行

57、(1) 潜污泵电流过大原因？

泵扬程超过实际扬程、

介质的密度或粘度太高、轴承损坏、电压过低、口处有杂物

58、(2) 潜水泵需要输送海水，如何选取材质，原因？

316L、2005、2507

59、(2) 什么是气蚀现象？气蚀是怎样产生的？

当液体流动流速和压力变化时，(更换低流速、调节阀门、防止长时间大流量、与液体接触的金属表面发生汽蚀现象)

60、(1) WQA 潜水排污泵有几种法兰压力等级？

PN6、PN10

61、(1) 全扬程排污泵如何理解？

泵系列最大流量不超流

62、(2) 综合保护器是否可以检测轴承温度？能同时检测几台泵？

不能

2台

63、(1) 泵不能启动原因？

缺相、叶轮卡住、绕组接头或电缆断路、定子烧毁、电源电压低

64、(1) 潜水排污泵流量不足，不出水原因？

电机反转、叶轮流道堵塞或管道堵塞、管路阻力大、叶轮磨损、介质中混有气体、止回阀方向反

65、(1) 含税价、不含税价、不计税三者最后金额有何区别，以某产品为例，该产品 2 台，单价 1000 元，举例说明。

$$2 \times 1000 = 2000$$

$$2 \times 1000 \times 1.13 = 2260$$

$$2 \times 1000 = 2000$$

