凯安电力股份有限公司靖西分公司“7•8”工人高处坠落伤亡事故调

2018-09-26 00:00 来源：那坡县安全生产监督管理局 作者：那坡县人社局

凯安电力股份有限公司靖西分公司“7·8”工人高处坠落伤亡事故调查

2018年7月8日17时30分，凯安电力股份有限公司靖西分公司负责承包的那坡县晶科电力有限公司龙合乡20建35KV输电线路（荣壮线）架设过程中，一名高空作业人员从铁塔导线上坠落，经抢救无效死亡，事故造成直

事故发生后，那坡县安全生产监督管理局依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调93号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区人民政府令第50号）的人民政府以及上级安监局，并由县人民政府组织成立了由县安全监管局、经贸局、监察委、公安局、总工会、等部门组成的凯安电力股份有限公司靖西分公司 “7·8”工人高处坠落伤亡事故调查组（以下简称“7·8”事故调查

“7·8”事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，认真开展了事故的现场勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问笔录等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置及事损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位的处理建议和整改措施，现将有关情况

一、基本情况

（一）事故相关单位的基本情况

1.业主单位：那坡县晶科电力有限公司，成立于2016年4月27日，注册地址为那坡县龙合乡政府办公楼，广，（身份证号码：3101011984085*****），住址：上海市虹口区物华路246弄4号2501室，公司类型为有限责县招商引资项目。

公司持有工商《营业执照》，其统一社会信用代码：91451026MA5KC18A5K，有效期至长期。

2018年6月8日得到那坡县环境保护局环境影响报告批复文，文件名称：《关于百色市那坡县龙合乡20MWP报告的批复》（那环管字〔2018〕08号）。

2016年7月27日得到广西壮族自治区发展和改革委员会发放的《企业投资项目备案证》（桂发改备案字[20 7月27日起至2018年7月26日止。

有广西电力建设工程质量监督中心站下发的电力工程质量监督检查并网通知书（副本）（桂电质监并字〔018年6月29日。

百色市水利局关于百色市那坡县龙合乡20MWP农业光伏发电项目水土保持方案的复函（百水保函〔2018〕3 26-44-03-018356

2.施工单位：凯安电力股份有限公司靖西分公司，成立于2012年6月5日，注册地址为靖西市新靖凤凰路81照》，其统一社会信用代码：914510255984173952，有效期至2022年6月5日，公司类型为有限责任公司。同时责分工为：

（1）法定代表人：陆有直,男，（身份证号码：45010319791029****），住址：广西靖西市新靖镇城东路

（2）总工（现场负责人）：李时钊，男，（身份证号：45014197803032011）广西南宁市兴宁区民主路官级工程师职称证，证书编号：0026645。

（3）安全员：韦永波，（身份证号：45263119850410****）广西隆林各族自治县桠杈镇生机湾村么能屯(证书编号：0103100648。

（4）质检员：覃大勇，男 （身份证号码：4526281963072*****）广西东兰县三弄瑶族乡双苏村苏帮屯21

3.参建单位情况

建设单位：那坡县晶科电力有限公司

设计单位：江西晶科电力设计有限公司（光伏区），广西弘燊电力设计有限公司（外线）。

监理单位：陕西诚德工程监理有限责任公司

施工单位：广西英利源盛工程建设有限公司（光伏区）、凯安电力股份有限公司靖西分公司（输出线路）

运行单位：那坡县晶科电力有限公司

（二）项目工程的相关情况

工程名称：广西百色那坡20MW农光互补光伏发电项目35KV输电线路以及并网间隔改（扩）建工程。

建设地点：（1）**光伏区**:那坡县龙合镇仁合村荣屯附近，(2)**新建35KV送出线路架设区**：从开关站出线柜i站（35KV荣壮线）沿线经2个（乡）镇6个行政村，线路全长20.662Km。

建设规模：20MWP。

项目总投资：16000万元。

2018年5月5日那坡晶科电力有限公司与凯安电力股份有限公司签订了工程施工总承包合同，承包范围：广农光互补光伏发电项目35KV输电线路及并网间隔改（扩）建工程范围内的全部施工、安装、调试、验收并网手地、地上附着物和青苗补偿费用等相关事项。合同规定时限在2018年6月30日前竣工并网发电，该工程于6月29公司百色供电局验收。

2018年7月5日凯安电力股份有限公司靖西分公司开始对35KV（荣壮线）全线进行消缺工作，全线共69有座成了32座铁塔的消缺工作。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年7月8日，凯安电力股份有限公司组织安排8名工人到35kV输电线路（荣壮线）54号铁塔进行对绝缘子工作，当时在铁塔上作业的有周朝友、杨秀本、何永德、张洪欢4名工人，具体分工是：张洪欢负责提钢丝绳有

导线松紧；周朝友和何永德负责做耐装头压接。在铁塔基部的4名工人负责做好塔上作业人员的收放线配合工作，杨彩银在塔基现场一起做工。到下午5点30分左右，在同一铁塔上作业的周朝友负责消缺的一档导线在完成上扣动时，就在靠近铁塔横杆约2米距离的时，导线与铁塔横杆相连的直角挂板突然发生断裂，造成周朝友连同导线到塔基附近的公路边上，然后又被导线的拉力把周朝友从公路上拖拉到路坎下的灌木丛中大约15米的距离，周从铁塔上爬下来与地面的工人一起开展施救工作，当他们把周朝友从公路下方抬到公路上来后，及时给120打电20救护车，他们就用自己的工程车把周朝友送往县医院抢救，当到达者庙屯路口时才遇上县人民医院的120救护到120救护车上到医院进行抢救，但由于伤者伤势过重经医院抢救无效死亡。

（二）应急处置及现场勘验情况

2018年7月8日19时51分，县安监局办公室接到凯安电力股份有限公司靖西分公司质检员覃天音电话报告后导，然后由王万波副局长负责组织本局人员会同城厢镇政府有关人员赶赴事故现场进行应急处置，在赶赴事故该公司质检员覃天音得知，死者周朝友已经送到县人民医院了，然后才返回到县人民医院看望了解死者情况和

2018年7月9日上午，县安监局马彬副局长组织局相关人员及凯安公司管理现场的安全员和城厢镇一名分管查，经过认真细致地调查了解，查找坠落导线的相关散落部件，将找回的相关部件重新就地恢复组合的办法，了仔细查看，最后发现54号铁塔上使用的部件直角挂板发生断裂，造成整条导线上的所有部件和作业员工同时

（三）善后工作

事故发生后，县安全监管局对凯安电力股份有限公司靖西分公司在那坡县的施工项目经理部下发了《关于司靖西分公司停业整顿的通知整改通知》（那安监管发〔2018〕23号）文件，并要求公司相关负责人与家属做和安抚家属工作。

在县人民政府的组织下，县安全监管局、社会保障局、经贸局、城厢镇政府组织召开协调会，最终双方于议，赔偿金额共：150万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者周朝友，男，1977年6月出生，（身份证号码：4526281977062*****）广西凌云县持有高空作业证（编号为：T452628197706230315）。

（二）直接经济损失 事故造成直接经济损失：124万元。

四、事故发生的原因

经“7·8”事故调查组对事故现场勘查分析、对有关人员进行调查取证，认证了事故发生的原因，“7·8”事故司在组织员工开展户外高空作业时，未能按公司制定的《35KV荣壮线停电消缺实施方案》的相关规定进行督导护措施防护不当，没有将安全绳系在铁塔顶部牢固的构件上，安全绳不起到安全保护作用，导致工人周朝友在下，连同输电导线从铁塔横担上直接坠落到塔基的路边上，经送往县人民医院抢救无效死亡，引起事故发生的

五、事故性质

综上分析，本起事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故责任单位的处理意见

(1) 根据《中华人民共和国安全生产法》 第一百零九条规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照相关规定处以行政处罚。因此，按照规定县安全监管局将对分公司作出相应的行政处罚。

（2）对行业监管部门的处理意见

根据《电力建设工程施工安全监督管理办法 》中华人民共和国国家发展和改革委员会 （第28号令）、公厅关于印发地方党政领导干部安全生产责任制规定》的通知（厅字〔2018〕13号）、《 国务院安全生产委生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》的通知》（安委〔2015〕5号）、《百色市安全生产委员会关于会成员单位安全生产工作职责分工》的通知》（百安委发〔2018〕16号）和《中共那坡县委员会那坡县人民政“党政同责、一岗双责”暂行规定的通知》（那发〔2015〕1号）等法律文件规定，管行业必须管安全、管业必须管安全。那坡县发改局对凯安电力股分有限公司靖西分公司承包那坡县晶科电力有限公司的龙合20MW输电线路架设工程未落实日常安全监管职责。

建议：那坡县发改局向县人民政府作出深刻的书面检查。

七、整改措施

（一）凯安电力股份有限公司靖西分公司要切实加强安全监管工作，认真组织开展生产安全事故隐患排查

（二）凯安电力股份有限公司靖西分公司要认真组织全员学习安全生产法律、法规和行业操作规定规程，治生产安全事故隐患，防止类似事故再次发生。

凯安电力股份有限公司靖西分公司 “7·8”

工人高处坠落死亡事故调查

2018年9月10日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

党政机关 政府网站找错

站点地图

主办：那坡县人民政府办公室 地址：那坡县睦边大道175号

邮编：533900 电话：0776-6680059（仅受理网站建设维护相关问题）

桂ICP备08000929号-2 网站标识码 ：4510260002 桂公网安备 45102602000101号