蓝山县人民政府

蓝山县人民政府
关于同意《蓝山县土市镇“6·30”触电事故调查报告》的批复

县科技和工业信息化局：

你局报来的《关于批准同意〈蓝山县土市镇“6·30”触电事故调查报告〉的请示》（科工呈〔2026〕67号）已收悉，经县人民政府研究，现批复如下：

1. 同意事故调查组作出的《蓝山县土市镇“6·30”触电事故调查报告》；

2. 责成相关单位深刻汲取事故教训，全面落实安全整改措施，加强农村用电安全宣传与管理，坚决防范同类事故再次发生。

特此批复。

附件：蓝山县土市镇“6·30”触电事故调查报告

蓝山县人民政府

2026年8月3日

附件 1

蓝山县土市镇“6·30”触电事故调查报告

2025 年 6 月 30 日 9 时 20 分许，湖南省电力有限公司蓝山县供电分公司（以下简称“蓝山县供电分公司”）在蓝山县土市镇泉塘村开展电路抢修作业期间，发生一起触电亡人事故。造成当地村民程祚见（身份证号：[redacted]，男性，69 岁）当场触电死亡。

事故发生后，蓝山县委、县政府高度重视，立即作出指示，要求相关部门全力做好事故善后处置、原因调查等工作，深刻汲取教训，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规规定，经县人民政府批准，成立蓝山土市“6·30”触电事故调查组（以下简称“调查组”）。调查组由县委常委、县人民政府副县长黄正军任组长，县科工局局长冯萍任副组长，成员单位由县公安局、县检察院、县纪委监委、县科工局、县农业农村局、县应急管理局、县总工会、土市镇人民政府、国家电网蓝山分公司组成。

调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员问询、调阅资料及综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济

损失情况，认定了事故性质和责任，提出了防范整改措施建议，现将调查情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故涉及单位情况

湖南省电力有限公司蓝山县供电分公司，统一社会信用代码：91431127MA4L3EDJ6B，法定代表人：谌启程，位于湖南省永州市蓝山县塔峰镇创业大道与承丰大道交汇处。成立于2016年3月25日，隶属于国网湖南省电力有限公司。主要经营范围包括电力供应、销售；电力调度通信；输电、配电、变电工程，设备销售、安装、维修、试验、维护，仪器仪表修理校验；承接电力业务扩充工程，相关调试；电力技术开发、咨询。

（二）事故发生现场勘验基本情况

事故发生地点位于蓝山县土市镇泉塘村10千伏楠洪线泉塘四台区蓝山县泉荣养殖场户表处（用户编号：4302080547374）。该户表为带互感器三相电表，安装于户外混凝土电线杆上，电表箱为铁质材质，尺寸约长40cm、宽30cm、高50cm，电表箱通过搭扣闭合。

户表位置距离泉荣养殖场约500米，周边为村民住宅及农田，事发时电表箱下方地面叠放铁质钢筋笼，钢筋笼高度约1.6米，顶部平面存在不规则缝隙，缝隙宽度约10-15cm。

经现场勘验，事发时该台区低压线路电压为220V/380V，符合正常供电标准；带互感器三相表箱内接线端子无老化、松动情

况，表后线路绝缘层无破损痕迹，排除设备本身故障导致触电的可能。距离事发点30多米处为该台区低压调压器开关，开关处于闭合状态；事发区域无监控摄像头，仅泉荣养殖场入口处有一处民用监控，因距离较远（约500米），无法拍摄到事发过程。现场环境噪音平均值约55分贝，无明显粉尘，能见度良好，无影响操作的恶劣环境因素。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月30日7时49分，程少海使用手机号码为[redacted]的手机，拨打国网蓝山县供电公司楠市供电所报修电话[redacted]，反映其猪场内停电，急需处理。随后，他又分别于7时58分、8时38分两次拨打楠市供电所电话报修。该用户属于10千伏楠洪线泉塘四台区，蓝山县泉荣养殖场，用户编号为4302080547374，于2020年1月4日申报安装。

楠市供电所工作人员在7时59分将报修信息发布在微信平台的“楠市供电所工作群”，具体内容为：“[redacted]泉塘一户无电请处理”。抢修人员胡志发于8时21分回复“收到”。

8时51分，抢修人员胡志发使用尾号为[redacted]的手机拨打程少海的电话，询问停电相关情况，通话时长45秒，有录音为证。随后，胡志发带领周少端、成东波三人驾车前往抢修地点，路程约2.7公里，正常开车行驶时间约3-5分钟。大约8时56分左右，他们到达蓝山县泉荣养殖场户表处。由于程少海本

人在养猪场内无法前往现场，便电话委托其父亲（死者程祚见）在现场等候。据程少海称，他打电话给父亲是让其在家里等待供电所的工作人员来抢修，并未让父亲亲自去修复用电，此情况需土市镇派出所进行问话笔录以进一步固定证据。

到达现场后，程少海父亲程祚见向工作人员指认蓝山县泉荣养殖场的表计无电。随后，工作人员胡志发和周少端来到户表处开箱检查。胡志发戴绝缘手套打开电表箱闭锁按键后拉开箱门，对电表箱内进行仔细检查，未发现明显故障点。接着，他们使用钳形电流表进一步检测，发现电表箱内断路器前端无电，据此判断故障点位于蓝山县泉荣养殖场表计前段。

周少端随即通过搭扣将电表箱闭合，同时与胡志发、成东波三人沿低压线路往前巡查。巡查过程中，他们发现有 4 户用电计量装置均显示无电（表计均处于黑屏状态），且沿途低压线路未发现断线、短路等故障痕迹。最后，他们发现台区 D10 杆上装设的低压调压器内断路器已跳闸，初步判定为调压器内部故障。

确认故障点后，抢修负责人胡志发安排工作班成员周少端、成东波在作业点周边设置临时安全围栏，并在作业点道路两端分别放置“电力施工、车辆慢行”交通警示牌。完成各项安全措施后，胡志发佩戴护目镜及 0.4kV 绝缘手套，对该低压调压器进行检查，未发现调压器内部有明显故障痕迹。随后，他用钳形电流表检测调压器内部断路器的上端头与下端头，检测结果显示上端头带电、下端头不带电。综合分析后，工作人员估计本次停电原

因是由于低压调压器后段用户用电超负荷，导致调压器内部断路器跳闸。查明原因后，工作人员对低压调压器内部断路器进行试送，试送成功。

9时23分，程少海打电话给他的父亲程祚见，通话时长40秒，具体谈话内容不详。

9时25分左右，胡志发率先返回蓝山县泉荣养殖场户表处检查送电情况，发现程祚见（死者）摔在钢筋笼缝隙中，猪场户电表箱门已打开，一把活动扳手摔在旁边。胡志发马上呼救，死者妻子和程三荣（土市镇泉塘村妇联）先后到达事发现场，周少端、成东波听到呼救后也立即赶来。9时30分，胡志发让程三荣拨打了土市镇蓝山明华医院急救电话0746-2151374，通话时长35秒。3名楠市供电所人员帮忙搬开钢筋笼，程三荣骑摩托车前往泉荣猪场通知程少海。程少海赶过来后与3名供电所人员协同将伤者移至平坦地面。9时36分，明华医院的急救人员拨打胡志发的电话，救护车大约9时46分左右到达事故现场，对程祚见老人进行了紧急救治。救治过程中发现老人心跳停止、眼睛瞳孔散大，已无生命体征。

（二）事故应急处置情况

6月30日，事故发生后，周少端及时拨打蓝山县明华医院急救电话（0746-2151374）。蓝山县供电分公司在土市镇人民政府调解下与死者家属程少海、程萍、龙昌翠达成19.997万元人民币的补偿协议，于8月25日前支付到位。

（三）事故应急救援评估情况

蓝山县供电分公司抢修人员在发现事故后，第一时间呼救并拨打蓝山县明华医院急救电话，后续配合相关部门开展现场处置，未出现延误救援的情况。

土市镇人民政府、县公安局、县科工局在事故处置过程中，严格按照职责分工，快速响应、协同联动，及时开展现场勘查、尸体检验、调解善后等工作，有效避免了家属情绪激化，未引发网络舆情炒作及群体性事件，应急处置整体得当。

三、事故造成的人员伤亡和损失情况

（一）人员伤亡情况

程祚见，男，69岁，身份证号：[redacted] 蓝山县土市镇泉塘村10组村民，群众，在此次事故中死亡，无其他人员受伤。

（二）直接经济损失情况

根据湖南省2024年统计数据及相关法律规定计算直接经济损失总计50余万元。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

程祚见在未取得电力专业操作资质、未采取绝缘防护措施、未告知现场抢修人员的情况下，攀爬至高度约1.6米的钢筋笼上，私自打开带互感器三相表箱，违规误触表后带电线路，导致触电后身体失去平衡摔落至钢筋笼缝隙中，最终因电击导致死亡。

（二）事故性质

经调查组认定，该事故是程祚见攀爬至高度约1.6米的钢筋笼上私自打开电表箱违规操作，误触表后带电的电力设备导致自己当场死亡的意外事故。

五、事故防范和整改措施建议

（一）对电力供应企业（蓝山县供电分公司）的建议

1.强化宣传教育：通过发放宣传单、张贴宣传标语、转发小视频等方式加强对辖区中老年人电力安全方面的宣传和教育。

2.加强设施防护：对养殖企业周边、老年村民区电表箱改造（加防盗锁、放大图文警示标识），道路旁、养殖场出入口电表箱加装防护挡板。

3.规范抢修流程：对抢修区域关闸断电，对抢修设备做好安全防护；现场设1人值守防无关人员靠近，作业前向现场人员宣读《安全告知确认单》并签字，老年村民用方言解读。

（二）对属地监管部门（土市镇人民政府）的建议

联合蓝山供电分公司开展“电力设施保护宣传周”活动，通过案例讲解、法律解读，提升村民及养殖企业工作人员的守法意识；对发现的破坏养殖企业电力设施行为，及时通报供电企业和电力监管部门并依法处理，维护电力供应安全。

附件 2

蓝山县土市镇泉塘村“6·30”触电事故调查报告审定签到表

蓝山土市“6·30”触电事故 调查报告审定签到表				
时间：2026年 7月28日				
单位	姓名	职务	电话号码	意见
应急管理局	黄[illegible]			同意
[illegible]局	[illegible]			无意见
公安局	[illegible]			无意见
财政	[illegible]			无意见
土市镇	[illegible]			无意见，情
[illegible]	[illegible]			同意
国网蓝山供电局	赵明天			无意见，同意
总工会	雷小兰			同意
邮政	[illegible]			同意